

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2012 01:00:00 al 01/02/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/01/2012 01:48:00 02/01/2012 08:06:48	183.8	17.4	401.7	24.0	257.9	8.4	314.0	11.2	376226.2	AVV	378	8.3	23.5
02/01/2012 20:24:03 02/01/2012 20:24:18	N 0.0	N 5.3	N 0.0	N 4.9	N 0.0	N 0.5	N 0.0	N 0.0	N 75637.3	SP	0	N 0.1	N 15.9
02/01/2012 21:03:05 02/01/2012 22:02:38	4186.2	69.9	2866.9	64.2	819.9	13.6	15203.3	87.7	107130.7	AVV	59	0.3	12.2
02/01/2012 22:12:38 02/01/2012 22:12:43	N 6200.5	N 71.9	N 2486.0	N 28.8	N 444.7	N 5.2	N 0.0	N 2.9	N 11588.9	SP	0	N 0.0	N 3.4
03/01/2012 04:42:35 03/01/2012 10:59:03	1710.7	56.0	1240.9	40.1	341.1	10.4	529.1	13.5	325267.9	AVV	377	3.1	24.5
03/01/2012 23:03:23 03/01/2012 23:03:28	N 5323.7	N 100.6	N 1953.6	N 36.9	N 514.8	N 9.7	N 2150.7	N 40.6	N 18892.1	SP	0	N 0.2	N 2.8
06/01/2012 22:20:55 07/01/2012 05:35:33	207.7	21.7	89.6	7.2	239.4	10.8	103.1	4.2	553051.1	AVV	435	10.0	36.8
07/01/2012 22:04:23 07/01/2012 22:04:28	N 1814.7	N 2.4	N 583.1	N 0.8	N 315.7	N 0.4	N 1.6	N 0.0	N 1305.9	SP	0	N 0.0	N 1.0
08/01/2012 00:28:15 08/01/2012 10:00:38	172.0	8.3	842.9	32.4	2228.0	61.9	87.1	2.4	516309.4	AVV	572	0.1	43.3
08/01/2012 22:03:18 08/01/2012 22:03:33	N 1735.6	N 1.9	N 348.2	N 0.4	N 251.8	N 0.3	N 0.3	N 0.0	N 1078.4	SP	0	N 0.0	N 0.8
09/01/2012 00:14:55 09/01/2012 07:01:18	403.9	20.4	526.4	25.3	620.4	18.3	138.5	2.7	489810.2	AVV	407	0.2	41.6
09/01/2012 22:04:23 09/01/2012 22:04:38	N 2135.1	N 3.9	N 1027.6	N 1.9	N 220.8	N 0.4	N 14.0	N 0.0	N 1834.8	SP	0	N 0.0	N 1.1
10/01/2012 01:09:35 10/01/2012 06:53:33	469.0	14.0	421.5	13.9	2661.9	53.5	126.8	3.2	284254.3	AVV	344	0.3	24.8
10/01/2012 22:04:33 10/01/2012 22:04:38	N 3367.5	N 5.0	N 1742.2	N 2.6	N 592.4	N 0.9	N 16.7	N 0.0	N 1491.2	SP	0	N 0.0	N 1.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2012 01:00:00 al 01/02/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
11/01/2012 01:10:25 11/01/2012 06:04:18	759.9	22.6	1240.3	37.9	1513.4	34.2	449.3	7.8	239868.0	AVV	294	0.3	20.2
11/01/2012 22:02:48 11/01/2012 22:02:53	N 2561.8	N 2.2	N 1178.9	N 1.0	N 198.6	N 0.2	N 18.5	N 0.0	N 847.7	SP	0	N 0.0	N 0.6
11/01/2012 23:39:10 12/01/2012 06:56:33	1044.6	42.5	1156.1	45.1	543.5	18.1	11.5	0.5	392223.4	AVV	437	0.0	32.9
12/01/2012 23:04:23 12/01/2012 23:04:28	N 4867.0	N 6.8	N 767.4	N 1.1	N 621.2	N 0.9	N 11.3	N 0.0	N 1400.7	SP	0	N 0.0	N 0.9
13/01/2012 01:38:35 13/01/2012 06:52:33	1334.9	44.7	893.2	36.5	2018.3	57.8	18.7	0.6	270992.7	AVV	314	0.1	22.5
13/01/2012 22:07:38 13/01/2012 22:07:48	N 4238.1	N 21.4	N 828.5	N 4.2	N 621.8	N 3.1	N 39.2	N 0.2	N 5038.1	SP	0	N 0.1	N 1.8
14/01/2012 00:52:50 14/01/2012 07:02:53	1701.4	38.4	745.5	17.2	2242.3	52.5	212.9	5.2	239527.7	AVV	370	0.3	20.9
17/01/2012 00:01:34 17/01/2012 00:01:39	N 7270.9	N 4.6	N 955.4	N 0.6	N 537.2	N 0.3	N 0.5	N 0.0	N 630.3	SP	0	N 0.0	N 0.3
17/01/2012 08:15:26 17/01/2012 11:59:19	2886.0	64.3	545.2	17.4	4036.1	77.9	124.1	1.6	202284.3	AVV	224	0.2	17.2
18/01/2012 00:01:34 18/01/2012 00:01:49	N 7953.6	N 5.8	N 949.1	N 0.7	N 710.8	N 0.5	N 44.5	N 0.0	N 728.1	SP	0	N 0.0	N 0.4
18/01/2012 12:44:21 18/01/2012 16:00:34	1641.6	57.6	442.8	18.7	507.8	15.8	73.5	2.3	145745.4	AVV	196	2.0	10.8
18/01/2012 22:02:04 18/01/2012 22:02:09	N 5345.8	N 5.1	N 510.3	N 0.5	N 271.8	N 0.3	N 13.7	N 0.0	N 946.8	SP	0	N 0.0	N 0.6
20/01/2012 00:41:01 20/01/2012 05:52:19	1223.0	47.5	302.2	18.7	790.8	26.8	16.9	0.7	316759.7	AVV	311	5.3	20.8
20/01/2012 22:03:19 20/01/2012 22:12:49	N 7291.5	N 28.8	N 1314.1	N 5.2	N 579.8	N 2.3	N 74.1	N 0.3	N 3948.9	SP	9	N 0.0	N 1.2

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/01/2012 01:00:00 al 01/02/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
TOTALI		525.2		398.4		460.1		143.6	4459451.2			30.5	352.0

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
14	14