

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/04/2012 01:00:00 al 01/05/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/04/2012 13:48:58 01/04/2012 16:28:06	877.3	192.5	558.8	93.6	744.5	52.0	1.3	0.1	225100.0	AVV	160	0.1	20.2
01/04/2012 23:03:51 01/04/2012 23:03:56	N 1140.4	N 0.7	N 364.8	N 0.2	N 95.5	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 633.4	SP	0	N 0.0	N 0.8
02/04/2012 02:16:53 02/04/2012 07:36:51	878.1	232.5	543.4	87.8	371.7	27.1	4.0	0.5	270891.7	AVV	320	0.2	25.2
02/04/2012 21:02:06 02/04/2012 21:02:21	N 1141.4	N 0.4	N 500.3	N 0.2	N 162.0	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 312.0	SP	0	N 0.0	N 0.7
03/04/2012 00:14:58 03/04/2012 03:58:51	701.8	212.3	297.0	75.9	180.5	21.9	35.2	2.2	280700.6	AVV	224	0.4	24.6
03/04/2012 22:03:21 03/04/2012 22:03:26	N 1157.6	N 0.6	N 317.3	N 0.2	N 418.8	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 523.6	SP	0	N 0.0	N 0.8
10/04/2012 00:23:18 10/04/2012 08:15:51	613.5	357.6	367.4	178.3	245.9	103.0	42.9	34.4	762476.9	AVV	472	34.3	31.1
10/04/2012 22:03:36 10/04/2012 22:03:41	N 962.2	N 0.6	N 318.8	N 0.2	N 196.3	N 0.1	N 0.1	N 0.0	N 605.3	SP	0	N 0.0	N 0.8
11/04/2012 04:06:13 11/04/2012 09:09:36	867.5	325.0	430.6	139.1	177.1	35.6	3.1	0.5	376872.1	AVV	303	0.0	33.2
11/04/2012 21:02:21 11/04/2012 21:02:26	N 1026.9	N 0.3	N 182.8	N 0.0	N 303.8	N 0.1	N 0.3	N 0.0	N 263.1	SP	0	N 0.0	N 0.5
TOTALI		1319.9		574.8		239.6		37.7	1916041.2			35.0	134.3

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
5	5