

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/03/2012 01:00:00 al 01/04/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/03/2012 01:06:26 01/03/2012 06:09:19	921.2	204.6	499.6	96.2	178.9	32.2	36.1	8.8	227486.0	AVV	303	0.1	19.7
01/03/2012 23:03:49 01/03/2012 23:03:54	N 881.0	N 0.7	N 289.7	N 0.2	N 177.7	N 0.1	N 0.1	N 0.0	N 755.2	SP	0	N 0.0	N 0.9
02/03/2012 01:37:16 02/03/2012 04:56:19	747.2	211.0	497.3	130.8	185.8	41.0	29.6	3.6	282060.1	AVV	199	0.1	24.1
02/03/2012 23:04:19 02/03/2012 23:04:24	N 951.9	N 0.9	N 287.9	N 0.3	N 162.5	N 0.2	N 0.1	N 0.0	N 994.6	SP	0	N 0.0	N 1.1
03/03/2012 02:36:06 03/03/2012 06:57:09	778.2	209.3	585.3	113.2	193.5	14.2	2.5	0.3	273557.9	AVV	261	0.0	23.6
03/03/2012 22:04:04 03/03/2012 22:04:09	N 899.8	N 0.7	N 268.8	N 0.2	N 357.6	N 0.3	N 0.2	N 0.0	N 810.3	SP	0	N 0.0	N 1.0
06/03/2012 05:27:26 06/03/2012 11:55:49	536.5	267.0	411.4	193.7	534.8	127.5	10.4	1.7	608801.5	AVV	388	23.4	29.6
07/03/2012 00:02:04 07/03/2012 00:02:09	N 1105.7	N 0.2	N 308.0	N 0.1	N 150.5	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 186.3	SP	0	N 0.0	N 0.4
07/03/2012 11:02:36 07/03/2012 15:22:19	773.8	258.9	459.7	114.3	450.1	49.6	6.7	1.3	330396.6	AVV	260	0.1	29.2
08/03/2012 00:02:04 08/03/2012 00:02:19	N 1200.6	N 0.3	N 431.4	N 0.1	N 308.4	N 0.1	N 0.2	N 0.0	N 241.1	SP	0	N 0.0	N 0.5
08/03/2012 04:06:51 08/03/2012 08:59:04	817.6	261.1	591.7	132.5	282.2	31.8	30.8	2.0	326077.3	AVV	293	0.1	28.2
08/03/2012 23:02:04 08/03/2012 23:02:19	N 972.8	N 0.2	N 110.1	N 0.0	N 272.9	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 250.3	SP	0	N 0.0	N 0.5
10/03/2012 00:20:21 10/03/2012 05:58:04	838.8	217.4	432.5	95.8	112.6	16.7	2.3	2.3	369112.7	AVV	338	5.5	26.0
10/03/2012 22:02:19 10/03/2012 22:02:24	N 1129.1	N 0.3	N 291.6	N 0.1	N 164.7	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 240.1	SP	0	N 0.0	N 0.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/03/2012 01:00:00 al 01/04/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
12/03/2012 01:05:51 12/03/2012 06:13:04	595.4	195.4	358.1	111.8	161.9	63.0	10.3	7.2	419043.1	AVV	308	13.2	23.1
12/03/2012 22:02:49 12/03/2012 22:03:04	N 1246.0	N 0.5	N 325.0	N 0.1	N 64.3	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 405.4	SP	1	N 0.0	N 0.7
13/03/2012 01:23:06 13/03/2012 04:58:49	747.0	199.7	390.7	94.1	60.8	8.3	0.4	0.1	270880.2	AVV	215	0.0	23.3
13/03/2012 23:03:04 13/03/2012 23:03:19	N 1190.7	N 0.7	N 245.8	N 0.1	N 136.2	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 561.9	SP	0	N 0.0	N 0.8
14/03/2012 02:52:06 14/03/2012 06:16:04	859.1	167.2	591.5	91.6	149.2	15.3	1.6	0.2	202176.0	AVV	204	0.0	17.3
14/03/2012 23:35:04 14/03/2012 23:48:34	N 842.2	N 64.2	N 276.0	N 21.0	N 83.2	N 6.3	N 0.7	N 0.1	N 76196.1	SP	13	N 0.1	N 9.5
15/03/2012 01:38:51 15/03/2012 04:59:49	851.7	205.8	383.0	69.1	86.3	12.8	1.3	0.2	250253.5	AVV	201	0.0	22.0
15/03/2012 22:03:34 15/03/2012 22:03:39	N 1237.0	N 0.8	N 339.8	N 0.2	N 405.9	N 0.3	N 0.2	N 0.0	N 679.0	SP	0	N 0.0	N 0.9
16/03/2012 00:55:21 16/03/2012 05:15:19	859.0	202.8	386.4	75.2	113.9	9.2	1.0	0.2	246494.4	AVV	260	0.0	22.7
16/03/2012 23:02:19 16/03/2012 23:02:24	N 1149.8	N 0.3	N 293.1	N 0.1	N 191.8	N 0.1	N 0.2	N 0.0	N 288.9	SP	0	N 0.0	N 0.6
17/03/2012 00:33:56 17/03/2012 04:17:04	857.6	223.7	364.2	94.3	141.0	22.4	29.8	4.3	265716.2	AVV	224	0.0	22.3
17/03/2012 22:02:04 17/03/2012 22:02:19	N 1600.4	N 0.6	N 372.9	N 0.2	N 275.9	N 0.1	N 0.1	N 0.0	N 403.9	SP	0	N 0.0	N 0.4
19/03/2012 00:04:26 19/03/2012 06:14:49	724.3	360.5	267.5	125.3	193.0	95.4	165.0	89.3	577880.6	AVV	370	21.4	28.2
20/03/2012 22:02:04 20/03/2012 22:02:19	N 1598.5	N 0.3	N 419.1	N 0.1	N 165.4	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 197.1	SP	0	N 0.0	N 0.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/03/2012 01:00:00 al 01/04/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
21/03/2012 01:24:16 21/03/2012 04:56:34	892.4	233.1	483.9	108.6	52.4	5.6	1.3	0.2	278637.3	AVV	212	0.0	24.2
21/03/2012 22:03:19 21/03/2012 22:03:34	N 706.7	N 0.3	N 196.3	N 0.1	N 211.0	N 0.1	N 0.3	N 0.0	N 469.6	SP	0	N 0.0	N 0.7
22/03/2012 01:11:21 22/03/2012 05:11:34	659.6	213.1	385.8	99.3	73.9	10.4	1.4	0.3	306136.0	AVV	240	0.0	26.3
22/03/2012 23:02:19 22/03/2012 23:02:24	N 773.4	N 0.2	N 99.9	N 0.0	N 264.3	N 0.1	N 0.2	N 0.0	N 210.9	SP	0	N 0.0	N 0.4
23/03/2012 01:16:31 23/03/2012 05:08:49	664.4	181.5	460.8	85.1	171.7	11.9	2.8	0.2	256250.2	AVV	232	0.1	23.7
23/03/2012 22:04:04 23/03/2012 22:04:19	N 799.9	N 0.8	N 192.9	N 0.2	N 120.6	N 0.1	N 0.3	N 0.0	N 993.2	SP	0	N 0.0	N 1.2
23/03/2012 23:33:06 24/03/2012 03:17:34	707.7	201.6	260.7	63.7	66.0	10.3	2.0	0.6	280447.1	AVV	224	0.0	24.6
24/03/2012 22:02:04 24/03/2012 22:02:19	N 853.7	N 0.5	N 172.8	N 0.1	N 158.6	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 536.9	SP	0	N 0.0	N 0.7
25/03/2012 23:42:01 26/03/2012 05:31:34	596.2	264.4	310.4	98.5	252.5	107.7	2.9	1.7	490070.3	AVV	349	11.4	30.9
26/03/2012 23:02:04 26/03/2012 23:02:09	N 862.0	N 0.2	N 162.3	N 0.0	N 79.4	N 0.0	N 0.2	N 0.0	N 256.5	SP	0	N 0.0	N 0.4
27/03/2012 02:18:41 27/03/2012 05:05:34	707.9	94.4	302.2	31.4	143.2	18.2	42.6	1.1	129768.3	AVV	167	0.0	12.3
27/03/2012 23:02:04 27/03/2012 23:02:19	N 955.2	N 0.2	N 216.5	N 0.0	N 172.5	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 163.5	SP	0	N 0.0	N 0.4
28/03/2012 01:31:56 28/03/2012 05:00:19	728.3	111.0	544.7	34.0	224.0	9.6	1.1	0.1	147206.1	AVV	209	0.0	13.6
28/03/2012 22:03:49 28/03/2012 22:03:54	N 939.1	N 0.5	N 307.6	N 0.2	N 158.5	N 0.1	N 0.3	N 0.0	N 521.1	SP	0	N 0.0	N 0.7

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/03/2012 01:00:00 al 01/04/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
29/03/2012 01:14:51 29/03/2012 04:59:04	735.1	106.4	455.5	44.9	191.3	6.9	3.8	0.2	138074.8	AVV	225	0.0	12.4
29/03/2012 22:02:21 29/03/2012 22:02:26	N 1012.4	N 0.2	N 217.2	N 0.0	N 100.2	N 0.0	N 0.1	N 0.0	N 199.8	SP	0	N 0.0	N 0.4
30/03/2012 00:18:38 30/03/2012 04:16:21	787.4	211.8	420.4	83.7	164.6	19.4	1.7	0.3	264999.4	AVV	238	0.1	23.5
30/03/2012 21:02:21 30/03/2012 21:02:26	N 1150.6	N 0.2	N 314.1	N 0.1	N 217.0	N 0.0	N 0.2	N 0.0	N 209.7	SP	0	N 0.0	N 0.4
31/03/2012 00:11:08 31/03/2012 03:59:06	805.0	200.0	389.8	69.3	80.3	7.6	0.9	0.1	245933.9	AVV	228	0.1	21.7
31/03/2012 22:02:06 31/03/2012 22:02:21	N 1184.0	N 0.3	N 343.9	N 0.1	N 159.7	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 230.4	SP	0	N 0.0	N 0.5
TOTALI		5001.7		2256.4		746.7		126.3	7187459.7			75.8	552.6

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
24	24