

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/02/2012 01:00:00 al 01/03/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
04/02/2012 04:38:20 04/02/2012 11:50:33	453.0	251.1	361.0	138.5	446.8	97.0	111.6	30.1	438092.6	AVV	432	8.2	28.9
05/02/2012 06:35:22 05/02/2012 06:35:37	N 702.8	N 50.5	N 266.9	N 19.2	N 44.2	N 3.2	N 1.5	N 0.1	N 71811.4	SP	0	N 0.0	N 10.3
05/02/2012 10:05:39 05/02/2012 13:58:17	628.0	124.6	570.1	71.9	106.9	16.7	3.6	0.5	185703.0	AVV	233	0.1	15.8
06/02/2012 00:01:37 06/02/2012 00:01:52	N 579.8	N 0.1	N 146.1	N 0.0	N 411.2	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 103.1	SP	0	N 0.0	N 0.3
07/02/2012 09:50:44 07/02/2012 16:38:33	629.3	276.8	441.1	137.5	198.7	41.5	7.0	1.7	427818.6	AVV	408	3.8	32.0
11/02/2012 00:01:53 11/02/2012 00:02:03	N 665.7	N 0.1	N 230.1	N 0.0	N 109.9	N 0.0	N 3.6	N 0.0	N 167.6	SP	1	N 0.0	N 0.5
11/02/2012 02:36:49 11/02/2012 07:06:18	585.6	135.8	933.7	151.4	234.5	24.1	13.3	1.5	215444.7	AVV	270	0.2	17.8
12/02/2012 00:02:53 12/02/2012 00:02:58	N 794.5	N 0.4	N 191.4	N 0.1	N 296.6	N 0.1	N 4.7	N 0.0	N 492.3	SP	0	N 0.0	N 0.9
13/02/2012 02:27:19 13/02/2012 06:58:23	694.7	156.3	379.8	69.8	96.9	13.7	5.0	0.9	224837.4	AVV	271	0.0	18.9
14/02/2012 23:50:53 14/02/2012 23:50:58	N 738.7	N 103.3	N 269.9	N 37.7	N 23.8	N 3.3	N 1.4	N 0.2	N 139823.7	SP	0	N 0.0	N 13.9
17/02/2012 06:13:01 17/02/2012 11:57:34	565.2	220.8	383.0	119.8	238.1	43.4	128.7	20.0	335884.1	AVV	344	3.2	25.8
18/02/2012 00:02:04 18/02/2012 00:02:09	N 703.3	N 0.1	N 277.5	N 0.1	N 273.5	N 0.1	N 4.7	N 0.0	N 189.0	SP	0	N 0.0	N 0.5
18/02/2012 08:16:31 18/02/2012 11:57:34	644.3	157.5	545.9	94.6	496.3	70.2	42.8	5.4	229781.6	AVV	221	0.5	19.1
19/02/2012 00:20:49 19/02/2012 00:20:54	N 719.0	N 56.1	N 342.5	N 26.7	N 138.6	N 10.8	N 5.0	N 0.4	N 78033.7	SP	0	N 0.1	N 7.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/02/2012 01:00:00 al 01/03/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
19/02/2012 00:29:46 19/02/2012 04:23:16	1242.1	57.5	729.8	39.3	184.8	13.8	7.6	0.7	87727.1	MANC AVV	234	0.0	8.2
22/02/2012 04:52:06 22/02/2012 11:13:19	523.2	194.3	377.8	101.7	247.9	54.7	119.4	26.5	313523.2	AVV	381	5.2	21.7
23/02/2012 00:01:49 23/02/2012 00:02:04	N 674.5	N 0.1	N 146.1	N 0.0	N 134.7	N 0.0	N 5.9	N 0.0	N 167.5	SP	1	N 0.0	N 0.5
TOTALI		1574.8		924.6		374.9		87.4	2458812.1			21.3	188.2

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
9	8