

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2012 01:00:00 al 01/06/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/05/2012 03:24:09 03/05/2012 11:44:36	361.5	12.8	337.5	11.9	1955.7	19.7	3.0	0.2	464907.9	AVV	500	4.4	35.3
03/05/2012 23:02:21 03/05/2012 23:11:51	N 1206.2	N 9.0	N 379.6	N 2.8	N 2532.8	N 19.0	N 3.0	N 0.0	N 7495.3	SP	9	N 0.1	N 1.7
03/05/2012 23:20:09 04/05/2012 00:37:04	0.0	0.0	0.0	0.0	8195.2	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	77	0.0	0.0
11/05/2012 05:15:44 11/05/2012 14:07:06	416.1	11.3	507.8	6.8	707.8	7.3	2.2	0.1	311938.0	AVV	532	4.4	23.2
11/05/2012 23:04:06 11/05/2012 23:04:11	N 1453.4	N 4.7	N 326.6	N 1.1	N 1497.5	N 4.9	N 2.2	N 0.0	N 3240.3	SP	0	N 0.0	N 1.3
12/05/2012 07:08:29 12/05/2012 11:02:36	669.0	9.7	444.6	4.2	1173.5	6.9	1.8	0.1	167860.6	AVV	234	0.1	15.5
12/05/2012 23:04:36 12/05/2012 23:04:41	N 1505.7	N 4.3	N 477.3	N 1.4	N 1353.8	N 3.9	N 1.0	N 0.0	N 2863.4	SP	0	N 0.0	N 1.4
17/05/2012 13:37:14 17/05/2012 20:44:36	896.0	58.2	302.3	16.2	562.7	16.8	3.1	0.1	469374.4	AVV	427	6.5	34.6
17/05/2012 22:19:36 17/05/2012 22:19:41	N 0.0	N 62.4	N 0.0	N 6.2	N 0.0	N 53.1	N 0.0	N 0.1	N 38918.2	SP	0	N 0.1	N 6.2
18/05/2012 06:14:51 18/05/2012 06:14:56	N 82.4	N 0.0	N 154.1	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 3.1	N 0.0	N 95070.9	SP	0	N 0.0	N 10.8
18/05/2012 06:29:09 18/05/2012 06:48:06	N 150.3	N 0.0	N 83.9	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 20.9	N 0.0	N 830330.4	AVV	19	N 0.0	N 34.6
18/05/2012 10:02:06 18/05/2012 10:02:11	N 1436.5	N 1.0	N 100.5	N 0.1	N 407.3	N 0.3	N 0.1	N 0.0	N 694.2	SP	0	N 0.0	N 0.5
18/05/2012 10:03:29 18/05/2012 11:08:39	1273.4	1.0	126.0	0.1	301.6	0.3	0.1	0.0	694.2	MANC AVV	65	0.0	0.5
18/05/2012 12:27:29 18/05/2012 15:00:06	1184.5	28.1	377.4	12.9	2453.7	16.4	3.0	0.1	63143.3	AVV	153	0.0	7.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2012 01:00:00 al 01/06/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM		Portata SO2		NOX NORM		Portata NOX		CO NORM		Portata CO		POLV NORM		Portata Polv		Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)		
	(mg/Nm3)		(Kg)		(mg/Nm3)		(Kg)		(mg/Nm3)		(Kg)		(mg/Nm3)		(Kg)								
19/05/2012 00:48:51 19/05/2012 00:48:56	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N 210516.9	SP	0	N	0.0	N	12.9
24/05/2012 09:41:24 24/05/2012 17:22:37	986.0		45.8		368.2		19.0		1253.8		30.4		3.1		0.2		309624.2	AVV	461	4.4		22.1	
24/05/2012 23:02:52 24/05/2012 23:02:57	N	1633.2	N	2.0	N	126.6	N	0.2	N	1834.9	N	2.2	N	0.8	N	0.0	N 1212.0	SP	0	N	0.0	N	0.9
24/05/2012 23:11:59 25/05/2012 00:28:54	1633.2		2.0		235.4		0.2		2657.5		2.2		0.8		0.0		1212.0	MANC AVV	77	0.0		0.9	
25/05/2012 06:44:24 25/05/2012 11:23:37	850.5		12.3		431.9		5.2		689.1		12.6		3.6		0.1		254329.9	AVV	279	0.2		24.1	
25/05/2012 23:14:22 25/05/2012 23:14:37	N	1890.6	N	45.3	N	65.9	N	1.6	N	2396.6	N	57.4	N	1.0	N	0.0	N 23945.1	SP	0	N	0.0	N	6.1
25/05/2012 23:19:24 26/05/2012 00:23:44	0.0		0.0		369.1		0.0		3472.9		0.0		0.0		0.0		0.0	MANC AVV	64	0.0		0.0	
26/05/2012 03:49:39 26/05/2012 07:13:37	801.9		12.8		295.4		2.9		1891.8		19.5		3.1		0.0		153766.0	AVV	204	0.0		14.2	
26/05/2012 23:03:07 26/05/2012 23:03:22	N	1989.3	N	3.7	N	113.1	N	0.2	N	2644.9	N	4.9	N	0.4	N	0.0	N 1862.6	SP	0	N	0.1	N	1.3
26/05/2012 23:15:09 27/05/2012 00:26:59	1989.3		3.7		219.8		0.2		2778.5		4.9		0.4		0.0		1862.6	MANC AVV	71	0.1		1.3	
28/05/2012 05:17:04 28/05/2012 10:16:37	384.7		20.8		345.1		14.7		407.6		10.1		3.5		0.2		252832.8	AVV	299	5.5		16.2	
28/05/2012 22:03:52 28/05/2012 22:04:07	N	1677.1	N	2.5	N	110.4	N	0.2	N	2418.4	N	3.6	N	0.0	N	0.0	N 1472.3	SP	1	N	0.0	N	1.1
28/05/2012 23:36:54 29/05/2012 04:04:07	1075.5		35.8		638.4		24.1		2360.0		34.0		3.0		0.2		148621.0	AVV	268	0.2		13.3	
29/05/2012 21:02:07 29/05/2012 21:02:12	N	2128.7	N	1.4	N	11.1	N	0.0	N	1614.8	N	1.1	N	10.1	N	0.0	N 665.1	SP	0	N	0.0	N	0.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2012 01:00:00 al 01/06/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
29/05/2012 23:21:44 30/05/2012 05:00:22	984.0	5.9	389.4	8.4	2829.1	11.2	2.4	0.1	154763.4	AVV	339	0.0	14.8
30/05/2012 18:07:07 30/05/2012 18:07:22	N 1692.7	N 7.2	N 57.1	N 0.2	N 1936.9	N 8.2	N 40.7	N 0.2	N 4240.2	SP	0	N 0.0	N 2.1
31/05/2012 01:53:44 31/05/2012 06:15:52	887.6	15.9	539.4	12.8	2336.3	17.1	56.0	0.4	165973.1	AVV	262	0.0	15.5
31/05/2012 21:53:07 31/05/2012 21:53:12	N 0.0	N 345.9	N 0.0	N 9.4	N 0.0	N 125.2	N 0.0	N 9.2	N 170903.0	SP	0	N 0.0	N 14.9
TOTALI		275.9		139.6		209.5		1.9	2920903.5			26.0	239.2

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
18	14