

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2012 01:00:00 al 01/11/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/10/2012 03:50:45 01/10/2012 10:10:22	622.3	11.9	351.6	8.7	1718.2	20.3	40.0	1.3	323988.2	AVV	380	6.6	21.5
01/10/2012 22:05:22 01/10/2012 22:05:27	N 2573.1	N 6.1	N 107.7	N 0.3	N 4668.8	N 11.1	N 0.0	N 0.0	N 2381.0	SP	0	N 0.1	N 1.2
02/10/2012 07:05:40 02/10/2012 10:53:52	1046.6	37.4	380.5	14.1	1415.8	32.8	44.2	0.5	175335.3	AVV	228	0.2	17.4
02/10/2012 23:04:52 02/10/2012 23:05:07	N 2455.5	N 4.8	N 140.1	N 0.3	N 443.3	N 0.9	N 6.7	N 0.0	N 1960.8	SP	1	N 0.1	N 1.1
03/10/2012 03:38:55 03/10/2012 08:02:37	155.4	1.8	161.6	1.2	49.4	0.5	5.4	0.0	147016.9	AVV	264	0.2	13.4
03/10/2012 22:04:37 03/10/2012 22:04:42	N 2249.3	N 4.2	N 122.0	N 0.2	N 464.3	N 0.9	N 1.6	N 0.0	N 1849.9	SP	0	N 0.0	N 1.2
04/10/2012 01:54:15 04/10/2012 05:48:37	228.2	2.5	275.4	2.4	301.9	4.9	10.6	0.2	179834.2	AVV	234	0.4	15.7
05/10/2012 22:01:37 05/10/2012 22:01:52	N 2960.4	N 1.6	N 29.1	N 0.0	N 514.7	N 0.3	N 0.0	N 0.0	N 533.8	SP	0	N 0.0	N 0.4
05/10/2012 22:08:38 05/10/2012 23:14:58	3193.3	1.6	29.1	0.0	371.8	0.3	0.0	0.0	533.8	MANC AVV	66	0.0	0.4
06/10/2012 03:02:03 06/10/2012 07:17:07	1412.4	11.2	393.1	8.6	443.8	1.0	69.9	0.2	147001.6	AVV	255	0.1	14.1
07/10/2012 23:01:36 07/10/2012 23:01:41	N 5351.0	N 2.8	N 0.0	N 0.0	N 3169.5	N 1.7	N 0.8	N 0.0	N 522.3	SP	0	N 0.0	N 0.4
08/10/2012 00:58:42 08/10/2012 05:06:06	1453.1	13.0	520.4	5.2	453.5	20.0	17.2	0.3	148038.1	AVV	248	0.1	14.1
08/10/2012 23:01:34 08/10/2012 23:01:39	N 5778.7	N 2.4	N 0.0	N 0.0	N 2231.4	N 0.9	N 30.4	N 0.0	N 419.4	SP	0	N 0.0	N 0.4
09/10/2012 02:27:01 09/10/2012 06:00:09	1116.6	15.7	408.8	7.8	699.5	31.5	1.8	0.0	177842.9	AVV	213	0.0	16.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2012 01:00:00 al 01/11/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
09/10/2012 11:03:49 09/10/2012 11:03:54	N11791.6	N 23.6	N 0.0	N 0.0	N 1556.2	N 3.1	N 0.0	N 0.0	N 2001.3	SP	0	N 0.0	N 2.1
09/10/2012 15:37:31 09/10/2012 18:06:04	5341.7	35.7	571.7	32.9	2252.9	43.8	22.5	0.6	104687.6	AVV	149	0.0	9.1
09/10/2012 23:01:19 09/10/2012 23:01:24	N 4764.0	N 1.7	N 54.0	N 0.0	N 1021.5	N 0.4	N 5.4	N 0.0	N 366.0	SP	0	N 0.0	N 0.4
10/10/2012 06:38:21 10/10/2012 10:55:19	1889.2	9.6	741.9	3.1	524.0	4.1	446.4	0.1	176580.3	AVV	257	0.1	15.6
11/10/2012 21:01:34 11/10/2012 21:01:39	N 2291.6	N 1.6	N 0.0	N 0.0	N 1915.7	N 1.3	N 20.8	N 0.0	N 678.0	SP	0	N 0.0	N 0.4
12/10/2012 06:29:41 12/10/2012 11:01:49	1182.4	16.2	427.9	11.8	343.4	5.7	4.0	0.1	134454.4	AVV	272	0.1	12.6
13/10/2012 17:49:19 13/10/2012 18:02:04	N 2184.3	N 152.8	N 0.0	N 0.0	N 260.1	N 27.2	N 0.0	N 0.0	N 547753.0	SP	13	N 0.0	N 26.5
19/10/2012 09:20:07 19/10/2012 16:16:04	849.0	39.8	256.0	13.7	1827.5	95.9	27.9	1.6	376313.2	AVV	416	10.0	21.6
19/10/2012 21:19:34 19/10/2012 21:19:49	N 0.0	N 125.4	N 0.0	N 2.1	N 0.0	N 26.9	N 0.0	N 0.0	N 40115.0	SP	0	N 0.0	N 10.1
20/10/2012 06:41:22 20/10/2012 10:54:04	1224.1	14.0	481.0	5.6	331.3	2.7	7.3	0.1	170775.9	AVV	253	0.0	16.2
20/10/2012 23:01:34 20/10/2012 23:01:39	N 2707.8	N 1.6	N 0.0	N 0.0	N 1487.6	N 0.9	N 26.9	N 0.0	N 607.6	SP	0	N 0.0	N 0.4
21/10/2012 06:31:42 21/10/2012 10:58:04	1350.0	31.4	439.8	17.2	1072.9	28.1	27.1	0.6	210647.4	AVV	267	0.1	19.0
21/10/2012 23:01:19 21/10/2012 23:01:34	N 2552.2	N 1.9	N 0.0	N 0.0	N 3032.5	N 2.3	N 34.2	N 0.0	N 761.8	SP	0	N 0.0	N 0.5
22/10/2012 06:31:42 22/10/2012 10:27:19	1223.7	7.1	315.7	5.3	189.4	0.8	11.9	0.1	172536.7	AVV	236	0.0	15.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2012 01:00:00 al 01/11/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
22/10/2012 23:01:34 22/10/2012 23:01:39	N 2139.7	N 1.5	N 0.0	N 0.0	N 957.5	N 0.7	N 0.0	N 0.0	N 716.8	SP	0	N 0.1	N 0.4
22/10/2012 23:07:57 23/10/2012 00:17:32	2126.3	1.5	0.0	0.0	732.3	0.7	0.0	0.0	716.8	MANC AVV	70	0.1	0.4
23/10/2012 07:10:52 23/10/2012 10:55:34	1287.7	1.6	135.8	0.3	116.0	0.1	3.5	0.0	151117.1	AVV	225	0.0	14.2
23/10/2012 23:01:34 23/10/2012 23:01:39	N 2709.5	N 1.4	N 0.0	N 0.0	N 1434.3	N 0.7	N 29.6	N 0.0	N 506.5	SP	0	N 0.0	N 0.4
24/10/2012 06:42:32 24/10/2012 10:58:34	884.2	4.3	312.0	0.6	161.7	1.2	2.1	0.0	176757.3	AVV	256	0.0	17.0
24/10/2012 23:01:34 24/10/2012 23:01:39	N 2357.6	N 1.4	N 0.0	N 0.0	N 1865.0	N 1.1	N 25.8	N 0.0	N 603.9	SP	0	N 0.0	N 0.4
25/10/2012 00:57:07 25/10/2012 04:45:34	1224.0	18.8	400.6	8.9	168.1	2.0	9.9	0.3	190201.6	AVV	228	0.0	17.4
25/10/2012 18:53:04 25/10/2012 18:59:04	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 536360.7	SP	6	N 0.0	N 22.7
28/10/2012 02:22:38 28/10/2012 09:26:04	912.4	27.2	240.7	10.8	423.9	13.1	13.2	1.5	461230.5	AVV	424	6.4	33.4
29/10/2012 00:01:49 29/10/2012 00:01:54	N 2205.8	N 0.8	N 0.0	N 0.0	N 1065.7	N 0.4	N 5.1	N 0.0	N 342.6	SP	0	N 0.0	N 0.4
30/10/2012 00:13:33 30/10/2012 05:52:49	253.9	3.7	290.0	4.3	540.4	16.5	25.3	2.1	304789.1	AVV	339	6.0	20.3
30/10/2012 21:01:49 30/10/2012 21:01:54	N 2472.8	N 1.3	N 0.0	N 0.0	N 498.5	N 0.3	N 0.0	N 0.0	N 530.0	SP	0	N 0.0	N 0.4
TOTALI		306.1		162.5		326.0		9.6	3930398.8			30.7	325.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/10/2012 01:00:00 al 01/11/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
21	19