

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2012 01:00:00 al 01/09/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
04/08/2012 22:03:52 04/08/2012 22:04:07	N 2655.7	N 4.5	N 22.9	N 0.0	N 860.8	N 1.5	N 44.4	N 0.1	N 1699.0	SP	1	N 0.0	N 1.1
07/08/2012 21:42:15 08/08/2012 04:26:22	721.2	42.0	127.6	6.6	430.6	18.3	93.2	3.7	541588.6	AVV	404	7.0	37.9
10/08/2012 21:04:07 10/08/2012 21:04:12	N 3084.7	N 2.7	N 4.2	N 0.0	N 235.2	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 869.1	SP	0	N 0.0	N 1.0
11/08/2012 02:08:20 11/08/2012 04:56:07	1097.3	38.0	478.6	17.2	260.5	9.2	203.5	5.3	172715.2	AVV	168	0.1	15.0
11/08/2012 22:05:07 11/08/2012 22:05:12	N 1485.7	N 3.8	N 3.6	N 0.0	N 250.2	N 0.6	N 9.4	N 0.0	N 2532.9	SP	0	N 0.0	N 1.4
12/08/2012 07:20:45 12/08/2012 11:01:52	1000.2	47.2	125.1	11.6	802.6	28.0	8.0	0.4	224892.8	AVV	221	0.0	19.1
12/08/2012 23:04:07 12/08/2012 23:04:22	N 2157.0	N 49.5	N 376.8	N 8.7	N 590.2	N 13.6	N 361.4	N 8.3	N 22970.7	SP	0	N 0.1	N 2.5
12/08/2012 23:22:10 13/08/2012 05:00:52	1138.6	47.7	427.0	24.1	172.5	6.7	79.5	3.1	325087.9	AVV	338	0.0	27.5
13/08/2012 21:04:22 13/08/2012 21:04:27	N 3127.2	N 4.4	N 1.8	N 0.0	N 252.1	N 0.4	N 0.0	N 0.0	N 1394.5	SP	0	N 0.0	N 1.0
13/08/2012 23:13:45 14/08/2012 04:18:37	1362.4	38.0	351.2	18.0	706.7	15.6	40.0	1.0	261498.9	AVV	305	0.0	22.6
14/08/2012 23:04:07 14/08/2012 23:04:12	N 1333.8	N 2.4	N 0.0	N 0.0	N 242.4	N 0.4	N 20.5	N 0.0	N 1773.0	SP	0	N 0.0	N 1.5
15/08/2012 06:04:55 15/08/2012 11:09:07	932.0	30.6	413.2	13.2	1510.7	24.2	20.9	0.5	242436.0	AVV	305	0.2	21.2
15/08/2012 23:03:37 15/08/2012 23:03:42	N 1896.2	N 4.0	N 4.2	N 0.0	N 430.6	N 0.9	N 7.4	N 0.0	N 2131.5	SP	0	N 0.0	N 1.2
16/08/2012 01:03:25 16/08/2012 05:22:37	962.8	31.4	358.3	15.5	543.5	16.0	4.8	0.2	228487.3	AVV	259	0.0	20.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2012 01:00:00 al 01/09/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
16/08/2012 21:04:07 16/08/2012 21:04:12	N 2596.3	N 4.8	N 2.1	N 0.0	N 274.7	N 0.5	N 7.5	N 0.0	N 1843.1	SP	0	N 0.0	N 1.1
17/08/2012 00:10:10 17/08/2012 03:45:37	1144.1	35.3	309.2	11.3	946.2	23.8	391.2	8.3	235864.6	AVV	215	0.0	20.1
17/08/2012 23:04:22 17/08/2012 23:04:27	N 2202.1	N 3.2	N 5.8	N 0.0	N 532.4	N 0.8	N 35.5	N 0.1	N 1444.8	SP	0	N 0.0	N 1.0
18/08/2012 01:46:05 18/08/2012 05:01:22	1049.6	40.0	212.3	10.9	309.8	9.4	7.9	0.4	213083.7	AVV	195	0.0	18.5
18/08/2012 23:04:22 18/08/2012 23:04:27	N 1837.7	N 3.0	N 4.2	N 0.0	N 1166.2	N 1.9	N 13.5	N 0.0	N 1645.7	SP	0	N 0.0	N 1.0
19/08/2012 01:42:55 19/08/2012 07:01:22	1009.6	38.1	319.0	20.1	497.3	13.9	4.8	0.3	297738.4	AVV	319	0.5	24.8
19/08/2012 23:04:07 19/08/2012 23:04:12	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 155.2	SP	0	N 0.0	N 2.0
22/08/2012 23:27:45 23/08/2012 07:22:22	735.5	42.2	242.2	12.9	792.0	26.0	86.0	2.9	459913.9	AVV	475	6.7	32.3
24/08/2012 22:04:23 24/08/2012 22:04:27	N 2656.5	N 5.9	N 110.5	N 0.2	N 297.0	N 0.7	N 15.9	N 0.0	N 2231.6	SP	0	N 0.0	N 1.3
25/08/2012 07:03:05 25/08/2012 11:02:22	929.2	35.6	554.5	24.4	2181.9	32.5	196.2	1.9	233983.4	AVV	239	0.1	20.5
25/08/2012 23:04:22 25/08/2012 23:04:27	N 1282.8	N 1.6	N 160.1	N 0.2	N 288.7	N 0.4	N 13.4	N 0.0	N 1242.3	SP	0	N 0.0	N 1.2
25/08/2012 23:05:30 26/08/2012 00:06:30	1282.8	1.6	298.2	0.2	314.7	0.4	13.4	0.0	1242.3	MANC AVV	61	0.0	1.2
26/08/2012 09:06:05 26/08/2012 11:07:52	1258.6	52.7	399.1	15.3	171.6	6.1	41.9	1.1	101958.0	AVV	121	0.1	9.5
27/08/2012 21:04:22 27/08/2012 21:04:37	N 2694.2	N 4.0	N 248.8	N 0.4	N 308.4	N 0.5	N 16.2	N 0.0	N 1502.5	SP	0	N 0.0	N 1.1

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2012 01:00:00 al 01/09/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
28/08/2012 01:39:25 28/08/2012 05:07:07	828.7	56.2	353.0	21.8	187.6	11.1	18.7	0.5	341777.9	AVV	208	0.1	28.7
29/08/2012 22:04:22 29/08/2012 22:04:27	N 1509.7	N 2.7	N 0.0	N 0.0	N 330.2	N 0.6	N 26.4	N 0.0	N 1815.7	SP	0	N 0.0	N 1.2
30/08/2012 02:12:45 30/08/2012 05:10:47	1061.7	47.1	498.1	21.8	335.7	12.6	107.7	3.9	255715.3	AVV	178	0.1	23.9
30/08/2012 05:11:52 30/08/2012 05:25:37	N 1380.5	N 49.7	N 633.5	N 22.8	N 1073.4	N 38.6	N 100.6	N 3.6	N 35990.0	SP	14	N 0.1	N 5.2
30/08/2012 05:37:20 30/08/2012 08:50:37	983.3	95.0	432.8	36.6	200.2	5.4	10.7	1.6	278850.4	AVV	193	0.6	26.2
30/08/2012 22:04:07 30/08/2012 22:04:12	N 1331.6	N 1.9	N 0.0	N 0.0	N 300.7	N 0.4	N 1.4	N 0.0	N 1398.9	SP	0	N 0.0	N 1.1
31/08/2012 00:14:05 31/08/2012 04:20:07	1078.6	37.8	374.1	18.8	1330.6	33.7	16.4	0.6	221692.8	AVV	246	0.1	19.2
31/08/2012 22:04:07 31/08/2012 22:04:22	N 1593.9	N 2.5	N 0.0	N 0.0	N 126.4	N 0.2	N 0.7	N 0.0	N 1568.4	SP	0	N 0.0	N 1.1
TOTALI		756.5		300.1		292.8		35.7	4638527.3			15.8	388.0

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
18	18