

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/03/2012 01:00:00 al 01/04/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/03/2012 04:26:21 02/03/2012 15:37:56	1115.5	3.6	764.9	5.0	1619.8	12.0	0.5	0.0	86805.8	MANC AVV	671	7.2	-2.3
03/03/2012 09:14:01 03/03/2012 16:44:34	611.9	46.3	333.3	28.5	1974.5	24.4	15.8	2.7	514324.3	AVV	450	8.1	35.6
04/03/2012 00:02:34 04/03/2012 00:18:49	N 2760.7	N 1.6	N 13.3	N 0.0	N 940.2	N 0.5	N 0.0	N 0.0	N 562.8	SP	16	N 0.0	N 1.0
04/03/2012 07:24:21 04/03/2012 11:59:34	891.7	61.8	326.2	32.8	1267.6	54.4	7.2	0.5	314317.7	AVV	275	2.1	24.8
05/03/2012 00:02:19 05/03/2012 00:02:24	N 2464.3	N 1.7	N 52.2	N 0.0	N 1365.8	N 1.0	N 0.6	N 0.0	N 697.1	SP	0	N 0.0	N 0.7
08/03/2012 04:15:41 08/03/2012 11:55:10	1011.7	59.3	372.8	23.1	1779.3	66.8	9.3	0.3	482377.8	AVV	460	4.9	35.8
09/03/2012 00:01:50 09/03/2012 00:01:55	N 2138.9	N 0.4	N 16.6	N 0.0	N 861.8	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 205.0	SP	0	N 0.0	N 0.5
09/03/2012 02:46:41 09/03/2012 07:56:35	1254.5	40.6	696.4	25.2	1935.6	10.4	3.5	0.4	147548.1	AVV	310	0.2	13.3
09/03/2012 20:02:05 09/03/2012 20:02:10	N 1895.0	N 2.2	N 70.0	N 0.1	N 943.4	N 1.1	N 0.3	N 0.0	N 1160.5	SP	0	N 0.0	N 0.7
09/03/2012 20:23:51 09/03/2012 21:30:16	1571.0	0.0	32.7	0.0	278.3	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	67	0.0	0.0
16/03/2012 04:30:16 16/03/2012 12:07:05	574.5	22.9	395.3	16.3	1787.4	19.6	2.0	0.1	307639.7	AVV	457	8.2	19.0
17/03/2012 00:02:05 17/03/2012 00:02:10	N 1808.4	N 1.1	N 33.5	N 0.0	N 762.1	N 0.5	N 0.2	N 0.0	N 594.1	SP	0	N 0.0	N 0.5
17/03/2012 06:44:51 17/03/2012 11:06:05	1361.6	35.5	400.7	18.0	4811.8	35.2	2.8	0.1	93753.1	AVV	262	0.2	9.4
17/03/2012 23:02:20 17/03/2012 23:10:05	N 1879.8	N 3.7	N 115.3	N 0.2	N 1024.9	N 2.0	N 0.0	N 0.0	N 1967.7	SP	8	N 0.0	N 0.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/03/2012 01:00:00 al 01/04/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
19/03/2012 06:25:31 19/03/2012 11:56:20	825.4	6.1	666.9	6.9	1856.0	14.1	38.6	0.0	242332.3	AVV	331	2.4	20.9
21/03/2012 22:03:05 21/03/2012 22:10:05	N 1841.7	N 2.0	N 91.3	N 0.1	N 968.9	N 1.0	N 0.1	N 0.0	N 1060.8	SP	7	N 0.0	N 0.7
22/03/2012 01:26:21 22/03/2012 05:13:20	954.6	0.0	359.1	0.0	306.3	0.0	6.5	0.0	150329.2	AVV	227	0.0	15.1
23/03/2012 00:02:05 23/03/2012 00:12:20	N 1846.1	N 1.7	N 211.3	N 0.2	N 506.5	N 0.5	N 0.0	N 0.0	N 943.8	SP	10	N 0.0	N 0.5
25/03/2012 06:42:31 25/03/2012 10:59:35	693.4	15.4	369.6	9.9	611.7	11.7	5.1	0.2	194867.3	AVV	257	4.1	13.2
25/03/2012 23:02:05 25/03/2012 23:02:10	N 1465.9	N 0.8	N 320.8	N 0.2	N 775.0	N 0.4	N 0.6	N 0.0	N 575.8	SP	0	N 0.0	N 0.6
25/03/2012 23:19:21 26/03/2012 00:21:21	0.0	0.0	759.2	0.0	417.4	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	62	0.0	0.0
26/03/2012 23:58:41 27/03/2012 06:26:20	798.4	10.4	521.1	9.9	841.8	4.7	1.5	0.1	171850.6	AVV	388	3.8	11.2
27/03/2012 22:02:20 27/03/2012 22:09:50	N 1316.0	N 2.0	N 191.0	N 0.3	N 695.1	N 1.1	N 0.8	N 0.0	N 1540.5	SP	7	N 0.0	N 0.8
28/03/2012 03:03:31 28/03/2012 06:16:50	792.2	9.3	504.2	8.4	1172.8	3.6	2.0	0.2	108680.4	AVV	193	0.1	10.4
28/03/2012 21:02:05 28/03/2012 21:02:10	N 1454.2	N 1.1	N 214.2	N 0.2	N 637.7	N 0.5	N 0.4	N 0.0	N 748.9	SP	0	N 0.0	N 0.6
29/03/2012 02:35:07 29/03/2012 06:24:35	794.3	15.7	355.9	15.6	985.2	1.5	1.5	0.1	111995.9	AVV	229	0.0	10.2
29/03/2012 08:20:29 29/03/2012 08:32:34	N 56.2	N 0.0	N 67.7	N 0.0	N 11.8	N 0.0	N 2.1	N 0.0	N 505075.3	AVV	12	N 0.0	N 14.3
29/03/2012 22:01:51 29/03/2012 22:01:56	N 1270.7	N 0.4	N 121.9	N 0.0	N 548.8	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 347.3	SP	0	N 0.0	N 0.2

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2  
 Sistema di Misura delle Emissioni  
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
 dal 01/03/2012 01:00:00 al 01/04/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
29/03/2012 22:10:53 29/03/2012 23:15:33	923.3	0.4	112.6	0.0	402.1	0.2	0.0	0.0	347.3	MANC AVV	65	0.0	0.2
TOTALI		327.2		199.7		258.4		4.7	2927169.6			41.5	216.8

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
17	12