

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/09/2012 01:00:00 al 01/10/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
26/09/2012 22:16:35 27/09/2012 06:31:53	509.3	446.5	263.9	186.2	207.2	79.6	166.9	48.2	666487.3	AVV	495	8.1	48.5
27/09/2012 22:36:53 27/09/2012 22:36:58	N 769.5	N 56.1	N 258.7	N 18.9	N 44.6	N 3.3	N 1.9	N 0.1	N 72956.7	SP	0	N 0.0	N 10.1
28/09/2012 02:26:35 28/09/2012 05:44:48	755.7	122.6	385.2	62.1	88.4	8.2	4.2	0.5	165340.0	AVV	198	0.0	13.9
28/09/2012 22:08:48 28/09/2012 22:08:53	N 908.3	N 3.7	N 240.5	N 1.0	N 155.2	N 0.6	N 4.9	N 0.0	N 4033.8	SP	0	N 0.0	N 2.3
30/09/2012 04:50:25 30/09/2012 11:36:23	545.9	250.9	551.1	182.1	142.4	39.7	17.1	5.3	384675.2	AVV	406	6.2	26.2
30/09/2012 23:05:33 30/09/2012 23:05:53	N 1027.4	N 2.4	N 261.7	N 0.6	N 275.9	N 0.7	N 4.3	N 0.0	N 2370.3	SP	0	N 0.0	N 1.6
TOTALI		820.0		430.4		127.5		54.0	1216502.5			14.2	88.6

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
3	3