

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2012 01:00:00 al 01/01/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/12/2012 05:13:45 01/12/2012 10:53:18	926.4	35.8	366.9	15.3	241.7	7.1	384.1	8.5	404131.4	AVV	340	0.3	34.8
01/12/2012 23:04:03 01/12/2012 23:04:08	N 1948.2	N 2.8	N 0.0	N 0.0	N 1215.3	N 1.8	N 4.5	N 0.0	N 1457.4	SP	0	N 0.0	N 1.0
06/12/2012 04:46:52 06/12/2012 12:24:35	811.4	36.6	299.9	11.9	777.7	22.2	52.0	2.3	509215.9	AVV	458	5.4	36.5
07/12/2012 00:02:05 07/12/2012 00:02:10	N 1778.1	N 2.6	N 37.2	N 0.1	N 1387.2	N 2.1	N 8.8	N 0.0	N 1479.5	SP	0	N 0.1	N 0.6
09/12/2012 03:56:05 09/12/2012 10:41:48	974.4	57.1	391.0	15.3	427.5	16.5	35.7	1.7	506821.3	AVV	405	7.3	37.5
10/12/2012 00:02:07 10/12/2012 00:02:12	N 865.1	N 0.8	N 33.3	N 0.0	N 379.7	N 0.4	N 34.4	N 0.0	N 972.6	SP	0	N 0.0	N 0.6
10/12/2012 11:42:59 10/12/2012 16:54:37	1029.2	23.8	430.2	13.0	1266.5	25.0	39.3	1.4	237362.4	AVV	312	3.0	18.7
10/12/2012 21:02:22 10/12/2012 21:02:27	N 1254.2	N 1.1	N 15.7	N 0.0	N 1884.6	N 1.6	N 0.0	N 0.0	N 861.6	SP	0	N 0.1	N 0.6
10/12/2012 22:29:39 11/12/2012 07:56:37	1168.7	57.7	460.5	24.4	1840.3	87.2	90.5	0.2	581709.1	AVV	567	0.1	50.0
11/12/2012 21:03:05 11/12/2012 21:03:20	N 1417.1	N 1.6	N 42.6	N 0.0	N 688.5	N 0.8	N 4.3	N 0.0	N 1131.1	SP	0	N 0.0	N 0.8
12/12/2012 03:19:47 12/12/2012 07:57:20	949.2	50.3	363.3	11.4	855.8	46.8	30.6	1.9	281026.5	AVV	278	0.0	24.2
12/12/2012 21:02:50 12/12/2012 21:02:55	N 1954.6	N 2.0	N 47.4	N 0.0	N 1307.0	N 1.3	N 0.0	N 0.0	N 1018.6	SP	0	N 0.0	N 0.8
13/12/2012 03:31:21 13/12/2012 07:48:53	1207.8	46.7	516.0	17.7	771.7	42.2	3.7	0.1	193014.0	AVV	257	0.0	17.3
13/12/2012 23:02:22 13/12/2012 23:02:27	N 1727.3	N 1.1	N 0.0	N 0.0	N 1155.2	N 0.8	N 28.5	N 0.0	N 664.1	SP	0	N 0.0	N 0.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2012 01:00:00 al 01/01/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
13/12/2012 23:10:59 14/12/2012 00:16:24	1727.3	1.1	0.0	0.0	13185.8	0.8	28.5	0.0	664.1	MANC AVV	66	0.0	0.6
14/12/2012 03:59:29 14/12/2012 10:01:51	893.0	15.0	447.4	6.3	443.1	7.8	18.4	0.2	306985.1	AVV	362	0.2	28.0
14/12/2012 23:02:21 14/12/2012 23:02:26	N 1508.8	N 1.0	N 0.0	N 0.0	N 1798.7	N 1.2	N 0.0	N 0.0	N 675.0	SP	0	N 0.0	N 0.6
14/12/2012 23:11:59 15/12/2012 00:17:49	1508.8	1.0	0.0	0.0	6679.0	1.2	0.0	0.0	675.0	MANC AVV	66	0.0	0.6
15/12/2012 06:06:14 15/12/2012 12:00:11	963.5	25.1	422.8	13.4	921.5	8.5	25.9	0.2	304533.6	AVV	354	0.1	27.1
17/12/2012 00:02:20 17/12/2012 00:02:25	N 1569.7	N 1.6	N 0.0	N 0.0	N 1887.1	N 1.9	N 4.2	N 0.0	N 997.2	SP	0	N 0.1	N 0.5
18/12/2012 05:09:37 18/12/2012 12:10:36	675.4	33.4	211.9	15.3	268.6	9.4	29.4	1.3	403756.1	AVV	421	7.1	27.5
19/12/2012 00:02:06 19/12/2012 00:02:11	N 1884.1	N 0.8	N 0.0	N 0.0	N 1711.6	N 0.7	N 4.1	N 0.0	N 411.6	SP	0	N 0.0	N 0.4
20/12/2012 06:08:57 20/12/2012 12:01:21	695.2	28.4	151.5	6.2	682.8	28.5	56.3	2.2	338945.7	AVV	353	5.6	24.1
21/12/2012 00:02:06 21/12/2012 00:02:21	N 1761.4	N 1.3	N 0.0	N 0.0	N 1864.1	N 1.4	N 14.2	N 0.0	N 732.2	SP	0	N 0.0	N 0.6
23/12/2012 04:07:58 23/12/2012 10:35:07	775.1	42.8	351.8	17.9	611.7	12.0	71.7	4.2	480939.8	AVV	388	6.1	35.2
24/12/2012 00:04:23 24/12/2012 00:04:28	N 2162.5	N 4.7	N 0.0	N 0.0	N 1942.6	N 4.3	N 34.4	N 0.1	N 2188.8	SP	0	N 0.0	N 1.5
24/12/2012 03:44:15 24/12/2012 08:56:48	978.6	37.9	376.8	22.1	860.9	30.3	3.5	0.2	327134.1	AVV	312	0.1	28.5
25/12/2012 00:02:04 25/12/2012 00:02:19	N 2154.0	N 1.1	N 0.0	N 0.0	N 1578.2	N 0.8	N 0.0	N 0.0	N 512.5	SP	0	N 0.0	N 0.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2012 01:00:00 al 01/01/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
26/12/2012 04:14:51 26/12/2012 10:57:35	647.1	21.8	207.6	12.8	557.1	18.6	30.0	1.1	406966.0	AVV	403	7.5	28.3
27/12/2012 00:02:37 27/12/2012 00:02:42	N 1630.4	N 1.5	N 0.0	N 0.0	N 1511.8	N 1.4	N 0.2	N 0.0	N 907.3	SP	0	N 0.1	N 0.3
27/12/2012 04:02:25 27/12/2012 08:54:07	877.5	34.1	354.7	15.0	1375.5	48.8	153.2	4.0	331116.7	AVV	292	0.3	29.3
27/12/2012 23:42:04 27/12/2012 23:42:24	N 0.0	N 257.2	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 207.7	N 0.0	N 0.0	N 95985.7	SP	0	N 0.1	N 11.3
29/12/2012 00:53:23 29/12/2012 08:09:09	953.5	26.8	299.5	9.5	233.5	6.1	74.9	2.8	331590.5	AVV	436	2.9	26.4
29/12/2012 21:01:37 29/12/2012 21:01:42	N 1604.5	N 0.7	N 31.7	N 0.0	N 871.8	N 0.4	N 6.8	N 0.0	N 458.2	SP	0	N 0.0	N 0.5
29/12/2012 21:03:47 29/12/2012 22:04:07	1274.9	0.7	31.7	0.0	616.3	0.4	6.8	0.0	458.2	MANC AVV	61	0.0	0.5
30/12/2012 06:37:05 30/12/2012 12:02:06	1011.8	61.6	533.7	35.1	1437.6	61.0	6.0	0.3	373295.0	AVV	325	0.1	32.9
31/12/2012 00:04:22 31/12/2012 00:04:27	N 1958.7	N 2.6	N 0.0	N 0.0	N 2611.9	N 3.4	N 0.0	N 0.0	N 1302.3	SP	0	N 0.0	N 1.2
31/12/2012 05:50:42 31/12/2012 10:54:50	958.5	24.8	312.2	22.6	1046.0	29.3	6.1	1.2	272320.6	AVV	304	0.2	25.4
31/12/2012 23:02:06 31/12/2012 23:02:21	N 1464.3	N 0.9	N 0.0	N 0.0	N 1756.4	N 1.1	N 41.8	N 0.0	N 607.5	SP	0	N 0.0	N 0.5
TOTALI		662.6		285.0		509.5		33.8	6592660.9			46.3	533.5

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
21	18