

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/06/2012 01:00:00 al 01/07/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
18/06/2012 03:44:24 18/06/2012 11:16:33	656.7	338.4	317.9	114.5	482.0	99.6	38.7	7.8	454061.9	AVV	452	3.6	35.0
18/06/2012 23:03:53 18/06/2012 23:03:58	N 1084.9	N 0.8	N 242.8	N 0.2	N 311.6	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 699.4	SP	0	N 0.0	N 0.7
19/06/2012 01:51:04 19/06/2012 05:50:08	785.5	158.2	346.7	76.8	99.8	21.6	9.3	1.2	202906.8	AVV	239	0.3	18.7
19/06/2012 21:18:18 19/06/2012 21:18:23	N 1001.9	N 44.1	N 277.1	N 12.2	N 37.1	N 1.6	N 7.8	N 0.3	N 43969.2	SP	0	N 0.0	N 5.1
20/06/2012 00:23:49 20/06/2012 05:26:18	940.2	176.4	520.8	77.4	60.2	8.7	4.1	0.7	195817.8	AVV	303	0.1	16.4
20/06/2012 22:24:23 20/06/2012 22:24:38	N 957.5	N 30.9	N 346.8	N 11.2	N 51.0	N 1.6	N 1.9	N 0.1	N 32293.3	SP	0	N 0.0	N 6.6
21/06/2012 00:58:14 21/06/2012 05:24:18	952.9	159.7	596.1	85.0	73.9	11.9	38.6	3.6	177067.4	AVV	266	0.1	14.9
21/06/2012 23:03:08 21/06/2012 23:03:13	N 1479.2	N 1.7	N 386.0	N 0.5	N 138.1	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 1169.9	SP	0	N 0.0	N 1.7
25/06/2012 03:52:24 25/06/2012 11:00:23	493.7	216.7	259.8	98.6	450.2	87.7	86.8	15.7	368318.0	AVV	428	5.9	25.1
25/06/2012 23:06:33 25/06/2012 23:06:38	N 938.3	N 4.1	N 255.2	N 1.1	N 158.4	N 0.7	N 0.0	N 0.0	N 4324.2	SP	0	N 0.0	N 3.3
26/06/2012 07:24:29 26/06/2012 10:59:33	715.0	167.1	374.9	81.2	193.5	26.8	18.4	2.4	230002.0	AVV	215	0.1	19.5
26/06/2012 23:03:33 26/06/2012 23:03:38	N 983.2	N 0.6	N 170.7	N 0.1	N 166.6	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 628.0	SP	0	N 0.0	N 0.9
27/06/2012 04:29:19 27/06/2012 10:02:53	626.9	199.8	426.8	118.2	254.9	51.1	4.1	1.0	287292.6	AVV	333	1.7	23.0
27/06/2012 22:04:48 27/06/2012 22:04:53	N 824.5	N 6.7	N 278.7	N 2.3	N 825.5	N 6.8	N 4.1	N 0.0	N 8181.9	SP	0	N 0.1	N 1.7

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/06/2012 01:00:00 al 01/07/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
27/06/2012 22:43:54 28/06/2012 08:08:03	650.7	272.5	320.4	129.4	341.4	109.5	3.3	1.1	401258.2	AVV	565	2.4	31.4
28/06/2012 22:03:53 28/06/2012 22:03:58	N 935.0	N 0.6	N 221.0	N 0.1	N 179.2	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 652.2	SP	0	N 0.0	N 0.9
TOTALI		1688.9		781.2		417.1		33.6	2316724.6			14.2	183.9

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
8	8