

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/12/2012 01:00:00 al 01/01/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
11/12/2012 04:56:03 11/12/2012 11:52:07	537.3	356.3	338.0	136.1	179.4	54.0	4.4	1.7	498780.8	AVV	416	7.7	34.2
12/12/2012 00:01:50 12/12/2012 00:01:55	N 1277.9	N 0.2	N 169.7	N 0.0	N 567.5	N 0.1	N 9.0	N 0.0	N 160.2	SP	0	N 0.0	N 0.4
12/12/2012 12:33:22 12/12/2012 16:21:05	901.8	129.9	1010.4	116.4	340.2	29.1	4.0	0.4	150675.4	AVV	228	0.0	12.6
13/12/2012 21:02:23 13/12/2012 21:02:28	N 1130.0	N 0.3	N 277.0	N 0.1	N 276.2	N 0.1	N 5.5	N 0.0	N 255.2	SP	0	N 0.0	N 0.5
14/12/2012 12:27:39 14/12/2012 16:11:52	791.1	183.7	467.2	97.5	886.3	120.0	4.5	0.7	235051.2	AVV	224	0.1	19.7
14/12/2012 22:02:07 14/12/2012 22:02:12	N 1342.2	N 0.5	N 277.9	N 0.1	N 678.8	N 0.2	N 8.5	N 0.0	N 352.9	SP	0	N 0.0	N 0.9
27/12/2012 02:29:59 27/12/2012 07:14:35	754.9	55.8	374.4	34.8	1870.1	169.1	320.3	52.5	104719.0	MANC AVV	285	6.5	2.5
27/12/2012 07:50:00 27/12/2012 11:59:52	871.5	252.8	489.8	117.0	361.1	52.0	3.9	0.9	294649.0	AVV	249	0.5	24.3
28/12/2012 00:01:24 28/12/2012 00:01:29	N 644.0	N 0.1	N 273.2	N 0.0	N 475.9	N 0.0	N 7.0	N 0.0	N 97.8	SP	0	N 0.0	N 0.4
29/12/2012 05:06:59 29/12/2012 11:20:50	608.8	285.1	713.0	209.5	316.6	53.7	101.2	16.5	436457.0	AVV	374	3.1	33.9
30/12/2012 00:02:23 30/12/2012 00:02:28	N 621.4	N 0.1	N 295.1	N 0.1	N 239.8	N 0.0	N 5.2	N 0.0	N 185.5	SP	0	N 0.0	N 0.5
TOTALI		1263.7		711.3		477.9		72.7	1720332.3			17.9	127.4

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
6	5