

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6  
 Sistema di Misura delle Emissioni  
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
 dal 01/11/2012 01:00:00 al 01/12/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
19/11/2012 18:34:50 20/11/2012 07:06:35	129.9	326.3	373.8	778.2	173.9	265.2	10.5	18.2	2428777.7	AVV	752	6.6	200.5
20/11/2012 09:26:24 20/11/2012 09:26:29	N 116.0	N 81.3	N 131.9	N 92.4	N 2.3	N 1.6	N 3.8	N 2.6	N 700718.4	AVV	0	N 0.0	N 59.7
20/11/2012 09:26:24 20/11/2012 09:26:29	N 116.0	N 81.3	N 131.9	N 92.4	N 2.3	N 1.6	N 3.8	N 2.6	N 700718.4	AVV	0	N 0.0	N 59.7
23/11/2012 00:02:33 23/11/2012 00:02:48	N 493.7	N 0.3	N 119.6	N 0.1	N 110.7	N 0.1	N 282.0	N 0.2	N 671.6	SP	0	N 0.0	N 1.3
TOTALI		326.3		778.2		265.2		18.2	2428777.7			6.6	200.5

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
3	1