

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2012 01:00:00 al 01/02/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/01/2012 06:08:55 02/01/2012 12:55:08	594.7	226.0	281.9	110.3	293.2	66.3	7.5	2.0	423730.7	AVV	407	7.9	27.9
03/01/2012 00:02:23 03/01/2012 00:02:28	N 406.2	N 0.2	N 103.9	N 0.0	N 178.0	N 0.1	N 4.0	N 0.0	N 376.4	SP	0	N 0.0	N 0.6
03/01/2012 08:13:55 03/01/2012 11:50:03	627.8	150.7	390.8	70.0	93.5	12.1	6.6	1.2	228421.0	AVV	217	0.4	19.0
04/01/2012 00:02:23 04/01/2012 00:02:28	N 340.3	N 0.1	N 174.8	N 0.0	N 130.4	N 0.0	N 4.7	N 0.0	N 220.0	SP	0	N 0.0	N 0.5
08/01/2012 22:39:50 09/01/2012 08:10:18	447.4	261.1	415.0	157.4	315.9	76.6	500.7	112.6	468293.3	AVV	571	5.5	33.8
09/01/2012 23:04:18 09/01/2012 23:04:23	N 214.8	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 205.7	N 0.2	N 3.8	N 0.0	N 994.3	SP	0	N 0.0	N 1.2
10/01/2012 08:54:10 10/01/2012 12:02:18	596.3	147.8	475.5	87.0	207.6	27.2	3.4	0.6	238479.7	AVV	188	0.1	19.9
11/01/2012 00:02:18 11/01/2012 00:02:23	N 229.7	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 181.0	N 0.0	N 5.5	N 0.0	N 236.3	SP	0	N 0.0	N 0.5
13/01/2012 06:13:35 13/01/2012 12:15:18	558.9	165.2	326.5	89.1	147.7	26.9	10.4	2.0	289271.8	AVV	362	4.9	20.3
14/01/2012 00:02:23 14/01/2012 00:02:28	N 674.1	N 0.1	N 190.8	N 0.0	N 82.0	N 0.0	N 3.0	N 0.0	N 220.6	SP	0	N 0.0	N 0.6
14/01/2012 08:36:50 14/01/2012 12:01:33	705.2	180.2	508.2	110.8	111.8	17.0	4.9	0.9	252984.8	AVV	205	0.0	21.4
15/01/2012 00:04:18 15/01/2012 00:04:23	N 695.6	N 0.7	N 124.0	N 0.1	N 200.8	N 0.2	N 4.9	N 0.0	N 1015.2	SP	0	N 0.0	N 1.2
15/01/2012 07:58:50 15/01/2012 10:59:03	707.7	151.7	389.4	71.1	192.1	24.3	7.9	1.1	210318.5	AVV	181	0.1	17.8
15/01/2012 23:02:33 15/01/2012 23:02:38	N 700.0	N 0.3	N 116.8	N 0.0	N 496.8	N 0.2	N 5.3	N 0.0	N 375.4	SP	0	N 0.0	N 0.7

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2012 01:00:00 al 01/02/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
16/01/2012 07:19:50 16/01/2012 10:56:18	704.5	158.7	596.7	94.3	202.4	26.3	7.0	1.0	222394.9	AVV	217	0.1	18.7
16/01/2012 23:02:19 16/01/2012 23:02:24	N 569.8	N 0.1	N 198.9	N 0.0	N 178.2	N 0.0	N 5.2	N 0.0	N 232.6	SP	0	N 0.0	N 0.5
17/01/2012 06:43:11 17/01/2012 10:59:19	681.3	123.1	704.0	89.2	279.7	34.9	29.1	2.9	177965.8	AVV	256	0.2	16.2
17/01/2012 23:02:19 17/01/2012 23:02:24	N 526.0	N 0.2	N 151.5	N 0.0	N 224.6	N 0.1	N 5.0	N 0.0	N 288.2	SP	0	N 0.0	N 0.6
18/01/2012 01:38:21 18/01/2012 08:05:34	581.8	168.7	483.9	94.2	184.2	24.3	5.2	0.9	258518.5	AVV	387	0.5	22.9
18/01/2012 22:05:19 18/01/2012 22:05:34	N 653.7	N 0.8	N 195.3	N 0.2	N 193.9	N 0.2	N 3.8	N 0.0	N 1251.2	SP	0	N 0.0	N 1.2
19/01/2012 04:04:51 19/01/2012 08:02:19	698.3	141.4	484.9	73.1	214.3	20.3	31.8	2.7	199421.7	AVV	238	0.2	16.9
19/01/2012 22:05:19 19/01/2012 22:05:34	N 646.8	N 1.0	N 197.2	N 0.3	N 300.8	N 0.5	N 4.2	N 0.0	N 1585.7	SP	0	N 0.0	N 1.4
21/01/2012 06:02:51 21/01/2012 11:59:49	532.7	65.6	626.7	84.1	308.3	43.2	84.2	9.3	274297.2	AVV	357	3.6	19.9
22/01/2012 00:01:19 22/01/2012 00:01:34	N 625.1	N 0.1	N 172.3	N 0.0	N 450.3	N 0.1	N 6.4	N 0.0	N 124.8	SP	0	N 0.0	N 0.3
23/01/2012 06:38:36 23/01/2012 11:59:34	675.6	200.3	608.6	157.5	240.6	60.3	11.0	2.9	297945.2	AVV	321	1.1	23.9
24/01/2012 00:00:49 24/01/2012 00:01:04	N 641.2	N 0.0	N 284.2	N 0.0	N 256.1	N 0.0	N 8.4	N 0.0	N 26.3	SP	1	N 0.0	N 0.2
24/01/2012 11:54:11 24/01/2012 15:58:34	618.9	173.1	533.7	94.3	201.1	25.9	4.6	0.8	249906.6	AVV	244	1.3	19.8
25/01/2012 00:01:49 25/01/2012 00:02:04	N 522.1	N 0.1	N 282.5	N 0.1	N 318.4	N 0.1	N 7.4	N 0.0	N 192.4	SP	1	N 0.0	N 0.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/01/2012 01:00:00 al 01/02/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
26/01/2012 15:41:06 26/01/2012 16:41:16	965.0	0.0	4061.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	60	0.0	0.0
27/01/2012 11:47:00 27/01/2012 17:05:04	548.1	131.9	504.6	88.7	308.2	44.7	8.0	1.2	221015.3	AVV	318	4.1	14.6
28/01/2012 00:01:34 28/01/2012 00:01:39	N 671.3	N 0.1	N 140.5	N 0.0	N 294.9	N 0.0	N 5.5	N 0.0	N 118.5	SP	0	N 0.0	N 0.4
TOTALI		2445.6		1470.9		530.3		142.1	4012965.1			30.1	312.9

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
16	15