

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/01/2012 01:00:00 al 01/02/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
28/01/2012 16:45:24 29/01/2012 02:02:49	4474.1	229.8	1518.4	536.0	582.8	218.2	100.1	17.8	1361216.7	MANC AVV	557	3.0	112.8
31/01/2012 05:21:57 31/01/2012 15:39:18	201.4	251.7	541.7	752.8	216.4	208.2	19.9	18.4	1789552.0	AVV	618	0.6	151.2
TOTALI		481.5		1288.8		426.4		36.3	3150768.7			3.6	264.0

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
2	0