

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2012 01:00:00 al 01/08/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/07/2012 16:52:40 03/07/2012 04:20:38	106.1	304.2	467.6	919.6	226.9	280.9	81.6	85.5	2186204.2	AVV	688	8.6	180.6
05/07/2012 23:04:23 05/07/2012 23:06:38	N 319.1	N 0.6	N 120.9	N 0.2	N 281.3	N 0.6	N 460.7	N 0.9	N 2025.6	SP	2	N 0.0	N 2.4
07/07/2012 04:17:20 07/07/2012 11:48:38	383.7	220.0	518.1	641.1	964.3	614.7	305.6	91.8	1470800.5	AVV	451	4.2	120.6
13/07/2012 00:48:53 13/07/2012 01:56:38	601.2	91.2	265.7	54.5	181.6	27.0	25.6	5.7	340118.0	SP	68	0.3	36.4
13/07/2012 01:56:53 13/07/2012 07:06:18	154.0	200.4	328.2	394.7	33.6	32.1	10.7	12.1	1284461.7	AVV	310	8.3	101.6
14/07/2012 22:12:38 14/07/2012 22:24:48	N 90.4	N 1.7	N 37.1	N 0.7	N 147.5	N 2.8	N 255.3	N 4.9	N 19081.9	SP	12	N 0.0	N 7.8
21/07/2012 03:32:15 21/07/2012 13:31:48	150.9	271.1	467.9	784.9	291.8	316.3	54.7	58.8	1764994.9	AVV	599	3.0	152.5
21/07/2012 23:03:33 21/07/2012 23:04:08	N 513.2	N 0.7	N 0.0	N 0.0	N 92.2	N 0.1	N 22.2	N 0.0	N 1440.0	SP	1	N 0.0	N 2.1
28/07/2012 01:58:40 28/07/2012 12:34:23	301.0	363.4	612.9	1031.1	369.8	289.5	253.7	108.8	1828426.6	AVV	636	4.5	156.2
28/07/2012 23:03:38 28/07/2012 23:04:08	N 542.6	N 0.8	N 172.6	N 0.3	N 159.3	N 0.2	N 26.7	N 0.0	N 1526.6	SP	1	N 0.0	N 2.2
30/07/2012 23:42:22 30/07/2012 23:42:27	N 0.0	N 0.0	N 1822.2	N 0.0	N 154.9	N 0.0	N 717.2	N 0.0	N 0.0	SP	0	N 0.0	N 0.0
TOTALI		1450.4		3825.8		1560.6		362.7	8875005.9			28.9	747.9

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
5	6