

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/03/2012 01:00:00 al 01/04/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/03/2012 04:21:16 02/03/2012 17:17:26	18799.7	22.3	266.6	4.9	28483.2	41.4	86.1	1.5	220991.3	MANC AVV	776	2.8	16.7
04/03/2012 21:57:11 05/03/2012 05:40:19	761.6	29.2	217.7	15.6	883.1	28.3	51.6	2.6	507015.3	AVV	463	9.5	33.4
05/03/2012 23:20:50 05/03/2012 23:21:05	N 0.0	N 122.7	N 0.0	N 39.3	N 0.0	N 32.9	N 0.0	N 5.3	N 40390.9	SP	1	N 0.1	N 6.8
05/03/2012 23:36:16 06/03/2012 00:45:26	2384.3	0.0	1168.4	0.0	461.1	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	69	0.0	0.0
06/03/2012 02:10:06 06/03/2012 04:26:50	1323.3	48.9	1020.0	48.4	774.2	21.9	157.8	3.5	195186.3	AVV	136	0.7	16.3
06/03/2012 23:02:35 06/03/2012 23:02:40	N 2207.2	N 2.5	N 759.1	N 0.9	N 388.0	N 0.4	N 6.6	N 0.0	N 1123.9	SP	0	N 0.1	N 0.6
07/03/2012 00:37:06 07/03/2012 05:10:35	1839.0	66.9	728.7	42.7	2393.1	61.2	11.3	0.4	258654.1	AVV	273	0.1	22.0
07/03/2012 22:02:50 07/03/2012 22:08:50	N 4585.1	N 8.3	N 744.2	N 1.3	N 1919.2	N 3.5	N 10.0	N 0.0	N 1802.5	SP	6	N 0.0	N 0.8
08/03/2012 00:40:41 08/03/2012 06:46:05	2207.2	86.4	852.9	39.1	1911.6	57.5	5.4	0.2	419727.6	AVV	366	0.1	35.8
08/03/2012 22:03:35 08/03/2012 22:03:40	N 1522.9	N 1.5	N 165.4	N 0.2	N 107.0	N 0.1	N 2.2	N 0.0	N 969.6	SP	0	N 0.0	N 0.8
09/03/2012 01:38:36 09/03/2012 06:57:20	1013.9	57.5	538.8	31.0	1515.0	55.5	142.5	5.2	358547.5	AVV	319	0.1	30.2
19/03/2012 07:05:35 19/03/2012 07:05:40	N 1174.1	N 3.3	N 413.0	N 1.1	N 996.4	N 2.8	N 7.7	N 0.0	N 2775.9	SP	0	N 0.1	N 1.3
20/03/2012 00:02:41 20/03/2012 04:15:50	607.3	46.3	403.8	31.1	374.3	19.6	54.5	3.0	299209.7	AVV	253	10.1	9.8
22/03/2012 01:52:50 22/03/2012 02:06:05	N 151.9	N 0.4	N 795.6	N 2.3	N 4745.2	N 13.7	N 4.4	N 0.0	N 152223.5	SP	14	N 0.1	N 15.1

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/03/2012 01:00:00 al 01/04/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
22/03/2012 02:36:01 22/03/2012 06:00:10	490.0	14.2	542.8	18.2	2299.9	56.6	3.9	0.4	132879.1	AVV	204	0.2	12.3
29/03/2012 08:20:30 29/03/2012 08:20:35	N 56.2	N 0.0	N 67.7	N 0.0	N 11.8	N 0.0	N 2.1	N 0.0	N 505075.3	AVV	0	N 0.0	N 30.4
TOTALI		371.7		231.0		342.0		16.9	2392210.9			23.4	176.6

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
10	6