

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/02/2012 01:00:00 al 01/03/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
08/02/2012 03:35:44 08/02/2012 12:26:48	359.3	472.4	659.1	898.3	108.2	116.4	16.5	16.8	1569415.4	AVV	531	1.3	129.7
12/02/2012 00:01:18 12/02/2012 00:02:48	N 766.5	N 0.2	N 131.5	N 0.0	N 435.9	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 209.8	SP	1	N 0.0	N 0.8
13/02/2012 03:11:19 13/02/2012 09:39:23	284.0	274.9	481.3	576.5	72.9	51.3	15.7	10.2	1262948.5	AVV	388	1.1	106.6
15/02/2012 00:02:33 15/02/2012 00:06:48	N 351.6	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 567.1	N 0.4	N 130.4	N 0.1	N 683.4	SP	4	N 0.0	N 1.4
15/02/2012 16:46:20 15/02/2012 17:46:30	3893.0	0.0	0.0	0.0	422.8	0.0	148.9	0.0	0.0	MANC AVV	60	0.0	0.0
18/02/2012 03:54:31 18/02/2012 13:20:19	218.8	350.3	371.1	630.1	215.5	259.0	5.9	8.4	1841965.4	AVV	566	1.3	153.2
19/02/2012 00:01:49 19/02/2012 00:17:04	N 998.3	N 5.1	N 116.6	N 0.6	N 479.6	N 2.5	N 26.9	N 0.1	N 5151.9	SP	16	N 0.2	N 1.7
20/02/2012 05:21:41 20/02/2012 12:00:34	274.9	365.9	318.8	430.0	177.6	179.5	10.4	10.3	1539539.4	AVV	399	0.8	129.2
21/02/2012 00:01:34 21/02/2012 00:19:04	N 454.7	N 0.9	N 1.2	N 0.0	N 419.7	N 0.8	N 23.1	N 0.0	N 2021.5	SP	18	N 0.1	N 0.3
23/02/2012 21:33:41 24/02/2012 13:02:34	308.6	593.8	446.1	885.6	230.7	381.7	6.1	11.1	2265786.2	AVV	929	1.8	188.5
25/02/2012 00:01:49 25/02/2012 00:15:34	N 1235.4	N 0.6	N 66.0	N 0.0	N 274.0	N 0.1	N 94.6	N 0.0	N 511.5	SP	14	N 0.0	N 1.0
TOTALI		2057.2		3420.6		987.9		56.7	8479654.9			6.2	707.2

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
6	5