

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2012 01:00:00 al 01/05/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
10/04/2012 04:00:58 10/04/2012 11:21:52	499.1	191.0	316.3	88.4	240.7	59.8	268.2	43.0	302843.6	AVV	441	5.5	20.1
10/04/2012 23:02:22 10/04/2012 23:02:37	N 1111.2	N 0.3	N 255.7	N 0.1	N 133.3	N 0.0	N 5.6	N 0.0	N 277.5	SP	0	N 0.0	N 0.6
23/04/2012 14:35:34 23/04/2012 15:37:04	902.8	4.1	80.6	0.4	1253.0	5.7	6.9	0.0	4533.6	MANC AVV	62	0.4	0.0
24/04/2012 03:43:39 24/04/2012 05:56:24	498.9	8.2	99.9	1.7	1329.6	22.7	3.7	0.1	16684.7	MANC AVV	133	1.4	0.0
24/04/2012 07:58:29 24/04/2012 08:58:39	675.0	7.7	121.7	1.4	1919.5	22.0	256.9	2.9	11442.2	MANC AVV	60	0.8	0.3
24/04/2012 09:15:44 26/04/2012 00:04:49	1131.7	645.7	684.2	442.9	793.7	486.2	36.9	21.4	624749.9	MANC AVV	2329	0.2	51.9
TOTALI		856.8		534.7		596.3		67.5	960253.9			8.3	72.3

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
5	1