

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2012 01:00:00 al 01/08/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/07/2012 05:03:00 01/07/2012 09:58:52	873.7	38.1	449.8	15.7	724.2	16.2	5.8	0.2	184209.0	AVV	295	0.1	16.8
01/07/2012 23:04:37 01/07/2012 23:04:42	N 2060.3	N 6.3	N 15.8	N 0.0	N 1593.4	N 4.9	N 11.1	N 0.0	N 3055.2	SP	0	N 0.1	N 1.8
02/07/2012 07:02:35 02/07/2012 11:05:22	835.9	22.1	383.4	11.5	749.4	14.7	23.4	0.3	199189.0	AVV	243	0.1	17.4
02/07/2012 21:09:07 02/07/2012 21:23:07	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 17532.5	SP	14	N 0.1	N 5.5
02/07/2012 21:43:55 03/07/2012 00:09:20	3711.4	116.2	246.0	10.1	303.0	6.0	406.0	19.6	67589.9	MANC AVV	146	0.1	6.5
03/07/2012 16:12:50 03/07/2012 19:28:22	559.0	35.4	184.6	12.0	466.6	24.0	11.6	0.7	347581.7	AVV	196	4.2	25.2
03/07/2012 22:38:52 03/07/2012 22:38:57	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 87515.4	SP	0	N 0.0	N 11.1
04/07/2012 05:53:50 04/07/2012 11:00:22	1253.3	6.5	441.3	6.4	2359.2	9.3	15.6	0.2	54282.7	AVV	307	0.2	5.7
04/07/2012 23:03:37 04/07/2012 23:03:42	N 2025.1	N 1.9	N 16.3	N 0.0	N 1776.2	N 1.7	N 0.0	N 0.0	N 939.8	SP	0	N 0.0	N 0.9
05/07/2012 05:43:00 05/07/2012 07:16:00	781.7	0.3	290.2	0.1	1475.1	0.7	2.3	0.0	819.2	MANC AVV	93	0.1	0.2
05/07/2012 07:28:20 05/07/2012 11:00:07	98.0	13.2	90.1	6.8	7.8	17.8	2.2	0.1	140968.2	AVV	212	0.1	12.1
05/07/2012 23:03:52 05/07/2012 23:03:57	N 4409.2	N 4.5	N 65.6	N 0.1	N 505.6	N 0.5	N 5.7	N 0.0	N 1021.8	SP	0	N 0.0	N 1.1
06/07/2012 05:18:25 06/07/2012 08:57:07	1299.4	19.7	262.1	6.4	1778.3	15.6	18.2	0.1	153763.4	AVV	219	0.1	13.9
08/07/2012 23:03:37 08/07/2012 23:03:52	N 2313.4	N 2.0	N 220.1	N 0.2	N 678.3	N 0.6	N 0.0	N 0.0	N 845.6	SP	0	N 0.0	N 0.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2012 01:00:00 al 01/08/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
08/07/2012 23:28:25 09/07/2012 00:30:30	0.0	0.0	1536.1	0.0	2188.9	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	62	0.0	0.0
10/07/2012 21:44:34 11/07/2012 04:00:12	757.4	1.4	181.8	3.9	1523.0	7.4	60.2	3.0	239652.7	AVV	376	5.2	17.5
12/07/2012 23:03:37 12/07/2012 23:03:42	N 4312.4	N 5.2	N 94.3	N 0.1	N 747.8	N 0.9	N 0.0	N 0.0	N 1212.0	SP	0	N 0.0	N 0.9
12/07/2012 23:12:44 13/07/2012 00:17:09	3992.8	5.2	120.5	0.1	531.8	0.9	0.0	0.0	1212.0	MANC AVV	65	0.0	0.9
13/07/2012 07:05:49 13/07/2012 10:13:22	1554.4	44.0	280.9	9.9	1464.9	41.1	383.7	8.4	130894.1	AVV	188	0.1	12.6
13/07/2012 23:05:07 13/07/2012 23:05:12	N 4499.6	N 8.5	N 68.2	N 0.1	N 1510.0	N 2.9	N 0.0	N 0.0	N 1897.3	SP	0	N 0.0	N 1.3
19/07/2012 03:38:29 19/07/2012 11:51:07	433.3	29.4	143.1	6.0	962.4	19.6	159.2	6.0	414765.2	AVV	493	8.8	27.0
19/07/2012 23:04:22 19/07/2012 23:04:27	N 3300.6	N 7.7	N 165.5	N 0.4	N 621.7	N 1.4	N 24.6	N 0.1	N 2326.1	SP	0	N 0.0	N 1.6
20/07/2012 07:04:19 20/07/2012 10:57:07	1506.0	25.7	316.2	5.5	1904.7	31.0	2.7	0.1	202976.1	AVV	233	0.4	17.2
21/07/2012 23:04:37 21/07/2012 23:04:42	N 4923.5	N 16.7	N 225.4	N 0.8	N 1202.3	N 4.1	N 37.5	N 0.1	N 3386.3	SP	0	N 0.0	N 1.2
22/07/2012 07:19:00 22/07/2012 11:08:52	915.4	0.3	119.1	0.0	593.7	0.2	104.9	0.0	157589.6	AVV	229	0.0	14.9
22/07/2012 23:05:07 22/07/2012 23:05:12	N 3088.3	N 5.5	N 219.1	N 0.4	N 3404.5	N 6.0	N 3.0	N 0.0	N 1774.6	SP	0	N 0.0	N 1.3
23/07/2012 06:45:20 23/07/2012 10:59:07	1137.8	26.6	319.8	6.6	814.0	17.1	2.6	0.3	202702.2	AVV	254	0.2	16.8
23/07/2012 23:04:52 23/07/2012 23:04:57	N 2488.2	N 4.6	N 114.0	N 0.2	N 760.6	N 1.4	N 10.5	N 0.0	N 1834.2	SP	0	N 0.0	N 1.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2012 01:00:00 al 01/08/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
24/07/2012 01:44:20 24/07/2012 05:15:32	981.4	6.0	245.9	8.8	155.3	1.1	1.6	0.2	134797.8	AVV	211	0.0	12.8
24/07/2012 23:04:22 24/07/2012 23:04:37	N 4831.1	N 8.0	N 100.6	N 0.2	N 2208.5	N 3.7	N 6.2	N 0.0	N 1662.7	SP	0	N 0.0	N 1.1
25/07/2012 01:25:25 25/07/2012 05:23:22	988.8	0.0	427.3	0.0	215.4	0.0	10.2	0.0	141683.8	AVV	238	0.0	14.1
25/07/2012 22:04:22 25/07/2012 22:04:27	N 2265.3	N 3.4	N 87.6	N 0.1	N 1674.2	N 2.5	N 14.4	N 0.0	N 1484.3	SP	0	N 0.0	N 1.0
27/07/2012 22:55:30 28/07/2012 06:57:52	876.5	16.2	162.4	5.6	2395.2	9.7	8.0	0.5	374259.8	AVV	482	5.7	27.5
28/07/2012 23:05:22 28/07/2012 23:05:27	N 3704.1	N 7.8	N 108.9	N 0.2	N 2114.1	N 4.4	N 10.5	N 0.0	N 2094.5	SP	0	N 0.0	N 1.4
29/07/2012 06:42:15 29/07/2012 11:03:52	1154.6	26.0	329.9	8.4	418.7	10.5	18.2	0.3	194929.1	AVV	261	0.0	17.1
29/07/2012 23:04:37 29/07/2012 23:04:42	N 3423.2	N 21.6	N 113.4	N 0.7	N 2111.5	N 13.3	N 223.2	N 1.4	N 6311.7	SP	0	N 0.1	N 1.2
30/07/2012 06:56:00 30/07/2012 11:01:22	1171.8	17.7	185.2	4.8	1816.7	16.0	4.7	0.2	162578.2	AVV	245	0.4	14.4
30/07/2012 23:04:07 30/07/2012 23:04:12	N 2086.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 1508.3	N 0.0	N 10.7	N 0.0	N 0.0	SP	0	N 0.0	N 0.0
31/07/2012 23:05:21 31/07/2012 23:05:26	N 3785.7	N 9.5	N 0.0	N 0.0	N 2702.6	N 6.8	N 0.0	N 0.0	N 2507.4	SP	0	N 0.1	N 1.6
TOTALI		449.9		128.7		259.0		40.2	3506443.6			25.7	290.6

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
21	18