

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/11/2012 01:00:00 al 01/12/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
12/11/2012 10:06:43 12/11/2012 12:42:28	159.8	11.3	1727.6	18.0	770.9	54.5	322.1	22.5	70570.4	MANC AVV	156	0.5	7.4
12/11/2012 19:40:58 13/11/2012 07:55:34	88.0	235.4	292.9	650.5	122.5	195.3	4.7	9.2	2450156.2	AVV	735	1.1	207.2
16/11/2012 00:06:04 16/11/2012 00:10:19	N 403.5	N 1.8	N 0.0	N 0.0	N 187.0	N 0.8	N 27.5	N 0.1	N 4422.3	SP	4	N 0.0	N 3.6
TOTALI		246.7		668.6		249.8		31.6	2520726.6			1.6	214.6

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
2	1