

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/05/2012 01:00:00 al 01/06/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
11/05/2012 09:23:34 11/05/2012 17:21:47	758.1	551.1	475.7	306.1	194.5	130.3	2.3	1.4	800856.5	AVV	478	19.5	49.6
11/05/2012 23:02:22 11/05/2012 23:12:07	N 1125.3	N 3.4	N 742.9	N 2.2	N 267.8	N 0.8	N 1.1	N 0.0	N 2980.7	SP	10	N 0.0	N 1.3
TOTALI		551.1		306.1		130.3		1.4	800856.5			19.5	49.6

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
1	1