

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2012 01:00:00 al 01/02/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/01/2012 05:29:15 03/01/2012 13:00:22	194.2	268.0	447.9	552.6	89.2	79.9	23.5	18.7	1477439.2	AVV	451	0.9	125.4
04/01/2012 00:04:02 04/01/2012 00:04:17	N 360.2	N 27.6	N 283.3	N 21.7	N 156.7	N 12.0	N 3.3	N 0.3	N 76642.0	SP	0	N 1.3	N 7.2
04/01/2012 00:24:00 04/01/2012 09:37:52	260.1	583.1	485.6	928.0	12.6	18.0	1.7	3.5	2358460.2	AVV	553	6.7	195.0
04/01/2012 22:05:07 04/01/2012 22:17:02	N 162.6	N 4.3	N 25.9	N 0.7	N 44.1	N 1.2	N 4.0	N 0.1	N 26694.2	SP	12	N 0.0	N 8.1
12/01/2012 04:19:25 12/01/2012 13:00:08	103.7	158.7	429.1	618.8	213.3	176.0	57.9	41.6	1427927.8	AVV	521	2.1	119.7
13/01/2012 00:04:08 13/01/2012 00:13:18	N 294.9	N 0.6	N 55.9	N 0.1	N 194.5	N 0.4	N 17.6	N 0.0	N 1911.1	SP	9	N 0.0	N 2.3
15/01/2012 05:35:00 15/01/2012 13:23:18	123.9	199.4	411.0	596.7	148.2	165.6	30.1	34.0	1618901.6	AVV	468	9.5	128.6
16/01/2012 00:01:38 16/01/2012 00:01:43	N 326.1	N 0.1	N 85.6	N 0.0	N 109.1	N 0.0	N 26.9	N 0.0	N 181.1	SP	0	N 0.0	N 0.7
23/01/2012 19:47:21 24/01/2012 05:04:49	179.7	383.5	404.8	724.7	134.1	152.2	57.0	62.8	1923189.1	AVV	557	2.9	161.5
27/01/2012 00:02:33 27/01/2012 00:26:33	N 222.1	N 17.2	N 311.6	N 24.2	N 156.1	N 12.1	N 18.3	N 1.4	N 77531.0	SP	24	N 0.9	N 7.6
27/01/2012 05:12:18 27/01/2012 07:59:33	132.6	124.4	277.2	253.4	6.5	5.9	2.6	2.4	924916.9	AVV	167	4.6	74.6
27/01/2012 22:21:33 27/01/2012 22:42:33	N 169.2	N 8.1	N 62.0	N 3.0	N 54.3	N 2.6	N 31.7	N 1.5	N 47677.2	SP	21	N 0.0	N 11.5
29/01/2012 04:58:39 29/01/2012 13:00:37	147.5	268.1	516.6	685.5	112.4	116.9	57.0	63.8	1579443.8	AVV	482	10.8	123.7
30/01/2012 00:02:37 30/01/2012 00:10:37	N 255.1	N 0.1	N 136.5	N 0.1	N 156.7	N 0.1	N 100.2	N 0.1	N 522.6	SP	8	N 0.0	N 1.2

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/01/2012 01:00:00 al 01/02/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
31/01/2012 01:35:38 31/01/2012 12:58:20	131.3	257.7	587.7	1061.9	296.6	363.9	21.3	27.7	2036918.7	AVV	683	7.0	166.7
TOTALI		2242.8		5421.6		1078.4		254.5	13347197.3			44.5	1095.3

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
8	7