

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/02/2012 01:00:00 al 01/03/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM		Portata SO2		NOX NORM		Portata NOX		CO NORM		Portata CO		POLV NORM		Portata Polv		Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)		OC Utilizzato (t)		
	(mg/Nm3)		(Kg)		(mg/Nm3)		(Kg)		(mg/Nm3)		(Kg)		(mg/Nm3)		(Kg)									
01/02/2012 12:14:55 01/02/2012 12:15:00	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	SP	1	N	0.0	N	0.1
04/02/2012 04:29:15 04/02/2012 13:02:34		99.5		174.2		485.0		727.8		707.7		661.6		71.0		67.1		1549437.9	AVV	513		3.5		128.7
05/02/2012 22:47:23 05/02/2012 23:18:33	N	144.2	N	42.4	N	125.2	N	42.3	N	41.1	N	5.0	N	25.3	N	2.5	N	431775.2	SP	31	N	0.0	N	42.8
07/02/2012 05:25:19 07/02/2012 12:55:53		118.0		180.3		485.3		639.1		243.1		236.9		10.5		12.0		1497891.6	AVV	450		16.5		110.9
11/02/2012 00:01:23 11/02/2012 00:01:28	N	373.0	N	0.1	N	195.4	N	0.0	N	131.9	N	0.0	N	31.4	N	0.0	N	155.7	SP	0	N	0.0	N	0.6
11/02/2012 02:22:54 11/02/2012 07:41:48		126.2		157.8		301.3		338.2		8.9		8.7		2.7		3.1		1210704.2	AVV	319		0.3		103.4
15/02/2012 16:46:20 15/02/2012 16:46:23	N	46.3	N	19.8	N	100.8	N	43.0	N	1.4	N	0.6	N	4.0	N	1.7	N	426486.2	AVV	0	N	0.0	N	36.6
16/02/2012 00:02:18 16/02/2012 00:04:33	N	227.9	N	0.1	N	36.6	N	0.0	N	240.3	N	0.1	N	89.4	N	0.1	N	577.0	SP	2	N	0.0	N	1.3
16/02/2012 11:09:05 16/02/2012 12:09:16		0.0		17.6		0.0		127.0		0.0		1.2		0.0		1.2		383292.0	MANC SP	60		0.0		32.9
17/02/2012 00:01:35 17/02/2012 00:02:20	N	313.1	N	0.1	N	17.1	N	0.0	N	247.5	N	0.1	N	217.4	N	0.1	N	246.3	SP	1	N	0.0	N	0.6
17/02/2012 01:18:41 17/02/2012 09:15:50		55.7		79.0		332.3		493.4		263.6		238.1		25.1		18.1		1472686.3	AVV	477		4.0		123.6
17/02/2012 22:04:50 17/02/2012 22:04:55	N	265.1	N	0.7	N	127.3	N	0.3	N	122.2	N	0.3	N	43.0	N	0.1	N	2668.8	SP	0	N	0.0	N	2.8
19/02/2012 01:30:01 19/02/2012 12:53:35		118.2		344.8		434.0		832.3		205.4		272.6		4.2		8.7		2265239.3	AVV	683		0.9		192.8
20/02/2012 00:01:35 20/02/2012 00:01:50	N	323.7	N	24.8	N	406.0	N	31.1	N	539.6	N	41.4	N	19.5	N	1.5	N	76693.2	SP	0	N	0.5	N	6.7

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/02/2012 01:00:00 al 01/03/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
20/02/2012 00:11:01 20/02/2012 11:02:20	74.0	148.9	453.9	725.0	186.9	220.6	8.6	12.2	1816690.2	AVV	651	4.8	150.9
20/02/2012 23:06:05 20/02/2012 23:06:20	N 263.5	N 1.2	N 118.7	N 0.5	N 170.0	N 0.7	N 23.5	N 0.1	N 4393.4	SP	0	N 0.0	N 3.7
22/02/2012 04:28:31 22/02/2012 11:47:35	74.3	111.9	431.3	425.4	116.0	72.1	58.4	21.8	1105848.8	AVV	439	1.6	94.0
23/02/2012 00:02:50 23/02/2012 00:21:50	N 202.3	N 14.2	N 229.0	N 16.1	N 245.0	N 17.2	N 29.3	N 2.1	N 70211.2	SP	19	N 0.3	N 7.1
23/02/2012 08:39:05 23/02/2012 14:26:20	148.1	342.4	150.5	314.5	9.9	22.4	5.0	11.3	2288429.4	AVV	347	1.2	195.1
23/02/2012 23:18:35 23/02/2012 23:36:50	N 103.8	N 4.1	N 84.7	N 3.4	N 120.6	N 4.8	N 64.6	N 2.6	N 39932.5	SP	18	N 0.0	N 11.0
TOTALI		1556.7		4622.7		1734.3		155.6	13590219.8			32.9	1132.2

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
9	11