

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2012 01:00:00 al 01/06/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/05/2012 22:37:49 02/05/2012 04:53:38	552.4	19.3	438.1	15.9	703.6	21.0	4.9	0.1	313258.2	AVV	376	3.9	23.0
02/05/2012 22:03:53 02/05/2012 22:03:58	N 1968.0	N 3.8	N 1.9	N 0.0	N 514.4	N 1.0	N 0.3	N 0.0	N 1922.4	SP	0	N 0.1	N 0.9
03/05/2012 00:44:34 03/05/2012 10:02:53	1154.9	38.4	705.9	25.6	699.5	26.4	6.3	0.5	375604.2	AVV	558	0.5	32.2
03/05/2012 21:02:48 03/05/2012 21:02:53	N 1094.1	N 0.9	N 120.3	N 0.1	N 331.9	N 0.3	N 0.0	N 0.0	N 800.0	SP	0	N 0.0	N 0.7
03/05/2012 23:37:34 04/05/2012 05:05:08	512.5	18.5	639.6	18.3	595.7	14.9	5.0	0.2	232443.8	AVV	328	0.1	20.1
04/05/2012 23:02:53 04/05/2012 23:02:58	N 464.7	N 0.3	N 107.2	N 0.1	N 411.3	N 0.3	N 0.1	N 0.0	N 679.5	SP	0	N 0.0	N 0.5
05/05/2012 07:06:54 05/05/2012 11:02:38	484.5	17.5	490.5	18.1	2030.7	30.2	4.9	0.2	210125.1	AVV	236	0.3	17.7
05/05/2012 23:03:23 05/05/2012 23:03:28	N 825.1	N 0.8	N 213.2	N 0.2	N 1039.4	N 1.0	N 0.2	N 0.0	N 938.3	SP	0	N 0.0	N 0.6
07/05/2012 00:15:39 07/05/2012 05:00:33	587.5	35.2	397.2	18.4	205.5	10.1	5.2	0.5	274552.1	AVV	285	4.7	18.0
07/05/2012 12:50:18 07/05/2012 12:50:23	N 0.0	N 280.2	N 0.0	N 7.8	N 0.0	N 70.8	N 0.0	N 0.0	N 138553.4	SP	0	N 0.0	N 14.2
07/05/2012 12:58:54 07/05/2012 15:41:08	564.9	21.5	674.9	22.5	651.5	34.6	4.5	0.2	186219.4	AVV	163	0.4	15.9
07/05/2012 21:02:33 07/05/2012 21:02:38	N 934.0	N 1.2	N 1.0	N 0.0	N 1070.9	N 1.4	N 0.1	N 0.0	N 1316.6	SP	0	N 0.1	N 0.5
08/05/2012 02:14:59 08/05/2012 05:54:53	833.1	58.1	514.2	19.1	264.2	5.2	4.3	0.1	189484.8	AVV	220	0.1	17.1
08/05/2012 05:57:18 08/05/2012 05:57:53	N 0.0	N 170.4	N 0.0	N 46.6	N 0.0	N 4.8	N 0.0	N 0.1	N 119594.4	SP	0	N 0.0	N 10.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2012 01:00:00 al 01/06/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
08/05/2012 06:04:44 08/05/2012 07:16:23	769.3	13.6	557.6	27.6	1042.6	15.9	2.9	0.1	35384.8	AVV	72	0.3	4.2
08/05/2012 22:18:38 08/05/2012 22:18:43	N 0.0	N 23.4	N 0.0	N 0.1	N 0.0	N 12.8	N 0.0	N 0.0	N 22024.8	SP	0	N 0.1	N 5.0
09/05/2012 01:10:09 09/05/2012 05:01:23	555.0	16.2	657.5	23.5	1255.5	27.2	4.2	0.2	222898.1	AVV	231	0.0	18.9
09/05/2012 21:03:08 09/05/2012 21:03:18	N 1057.3	N 1.0	N 2.5	N 0.0	N 1576.0	N 1.5	N 0.1	N 0.0	N 980.8	SP	0	N 0.0	N 0.7
10/05/2012 01:57:59 10/05/2012 04:55:53	554.8	20.4	451.2	24.7	891.4	25.3	4.4	0.3	182038.9	AVV	178	0.1	15.7
11/05/2012 23:03:23 11/05/2012 23:03:38	N 2464.1	N 4.1	N 2.1	N 0.0	N 1175.8	N 2.0	N 0.5	N 0.0	N 1682.6	SP	0	N 0.0	N 1.0
12/05/2012 01:29:04 12/05/2012 05:16:03	1031.9	35.0	374.9	19.3	3188.6	91.5	4.4	0.2	186432.1	AVV	227	0.2	15.9
12/05/2012 23:02:38 12/05/2012 23:02:53	N 3309.0	N 3.3	N 146.1	N 0.1	N 1454.3	N 1.5	N 0.6	N 0.0	N 1004.7	SP	0	N 0.0	N 0.7
13/05/2012 04:34:34 13/05/2012 09:16:33	1329.5	49.8	685.0	33.7	365.0	11.2	4.2	0.2	232433.7	AVV	282	0.1	19.8
14/05/2012 23:02:53 14/05/2012 23:02:58	N 1632.2	N 61.8	N 532.2	N 20.1	N 163.9	N 6.2	N 3.3	N 0.1	N 37861.2	SP	0	N 0.1	N 3.7
14/05/2012 23:09:29 15/05/2012 04:09:33	1362.6	62.2	528.9	25.6	90.4	3.6	7.3	0.3	271847.9	AVV	300	0.1	24.2
15/05/2012 23:04:08 15/05/2012 23:04:13	N 3743.3	N 11.7	N 49.2	N 0.2	N 4083.7	N 12.7	N 0.0	N 0.0	N 3114.2	SP	0	N 0.1	N 2.4
15/05/2012 23:21:34 16/05/2012 00:35:54	494.4	0.0	0.0	0.0	888.9	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	74	0.0	0.0
16/05/2012 02:38:49 16/05/2012 06:10:23	1127.7	34.3	537.4	21.9	742.7	17.3	15.8	0.5	162434.1	AVV	212	0.1	14.1

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2012 01:00:00 al 01/06/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
16/05/2012 22:02:48 16/05/2012 22:03:03	N 1703.4	N 1.8	N 1.8	N 0.0	N 763.8	N 0.8	N 0.3	N 0.0	N 1081.6	SP	1	N 0.1	N 0.7
17/05/2012 02:27:49 17/05/2012 05:59:18	995.8	38.7	378.5	19.2	275.5	11.7	6.0	0.4	210857.0	AVV	212	0.0	17.8
17/05/2012 12:47:23 17/05/2012 12:47:38	N 0.0	N 298.2	N 0.0	N 2.7	N 0.0	N 115.0	N 0.0	N 0.1	N 129755.6	SP	0	N 0.0	N 13.6
18/05/2012 01:21:24 18/05/2012 06:07:03	995.5	29.9	431.9	20.1	259.9	7.8	3.8	0.2	199311.3	AVV	286	3.3	13.6
19/05/2012 00:30:18 19/05/2012 00:30:23	N 0.0	N 122.7	N 0.0	N 1.4	N 0.0	N 50.5	N 0.0	N 0.0	N 56309.4	SP	0	N 0.0	N 8.8
19/05/2012 02:16:54 19/05/2012 05:11:48	846.2	20.9	485.5	19.0	170.1	3.7	4.5	0.2	177067.2	AVV	175	0.1	15.5
19/05/2012 23:01:08 19/05/2012 23:01:18	N 2040.0	N 0.2	N 264.5	N 0.0	N 529.5	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 116.8	SP	0	N 0.0	N 0.4
20/05/2012 02:17:14 20/05/2012 08:02:08	1065.4	27.6	464.9	15.0	6642.8	147.7	8.7	0.2	270777.9	AVV	345	0.2	22.9
20/05/2012 20:01:53 20/05/2012 20:01:58	N 804.1	N 0.5	N 20.2	N 0.0	N 343.2	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 587.7	SP	0	N 0.0	N 0.4
21/05/2012 00:17:44 21/05/2012 04:46:18	1000.8	34.8	553.7	24.0	893.7	16.8	6.3	0.2	282078.3	AVV	269	0.1	24.0
21/05/2012 21:02:48 21/05/2012 21:02:53	N 1316.2	N 0.9	N 45.5	N 0.0	N 328.3	N 0.2	N 0.2	N 0.0	N 688.3	SP	0	N 0.0	N 0.6
22/05/2012 00:50:09 22/05/2012 04:48:18	1093.7	46.9	467.3	24.3	941.7	27.6	12.3	0.5	259289.4	AVV	238	0.2	21.9
22/05/2012 21:02:48 22/05/2012 21:02:53	N 1486.9	N 1.5	N 67.4	N 0.1	N 613.5	N 0.6	N 0.2	N 0.0	N 1022.9	SP	0	N 0.0	N 0.7
22/05/2012 23:32:54 23/05/2012 04:57:53	1107.6	33.8	633.2	24.8	278.2	8.4	13.0	0.5	256415.2	AVV	325	0.0	21.7

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2012 01:00:00 al 01/06/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
23/05/2012 22:02:48 23/05/2012 22:02:53	N 1312.3	N 1.2	N 36.4	N 0.0	N 315.3	N 0.3	N 0.1	N 0.0	N 886.1	SP	0	N 0.0	N 0.7
24/05/2012 00:37:04 24/05/2012 04:58:18	1023.5	33.5	607.1	24.7	226.6	6.8	8.9	0.3	235725.0	AVV	261	0.0	19.7
24/05/2012 23:34:08 24/05/2012 23:34:13	N 0.0	N 153.9	N 0.0	N 10.7	N 0.0	N 67.9	N 0.0	N 0.0	N 69940.5	SP	0	N 0.1	N 9.8
25/05/2012 02:34:24 25/05/2012 05:58:18	933.4	40.9	667.4	26.5	159.7	7.0	15.2	0.3	209999.4	AVV	204	0.0	17.6
25/05/2012 23:12:08 25/05/2012 23:12:13	N 1569.5	N 17.3	N 13.3	N 0.1	N 1100.0	N 12.1	N 0.6	N 0.0	N 11033.8	SP	0	N 0.0	N 3.6
26/05/2012 02:03:29 26/05/2012 04:53:33	905.7	30.6	490.1	18.7	186.1	5.7	5.6	0.2	205224.8	AVV	170	0.1	18.5
26/05/2012 22:02:38 26/05/2012 22:02:53	N 1404.3	N 1.1	N 47.7	N 0.0	N 80.4	N 0.1	N 0.1	N 0.0	N 773.2	SP	0	N 0.0	N 0.7
28/05/2012 21:12:09 29/05/2012 03:57:53	549.5	38.3	275.1	11.2	1330.7	46.0	2.6	0.1	412508.9	AVV	405	6.2	28.4
29/05/2012 18:15:53 29/05/2012 18:16:08	N 2106.9	N 35.6	N 30.1	N 0.5	N 730.2	N 12.3	N 17.6	N 0.3	N 16883.4	SP	1	N 0.1	N 4.7
30/05/2012 00:32:44 30/05/2012 03:53:48	1337.8	75.6	481.4	24.9	3514.1	93.1	181.3	4.7	190207.4	AVV	201	0.0	16.2
30/05/2012 21:02:23 30/05/2012 21:02:28	N 1768.7	N 5.1	N 19.7	N 0.1	N 1485.4	N 4.3	N 37.3	N 0.1	N 2909.8	SP	0	N 0.1	N 0.4
30/05/2012 21:09:34 30/05/2012 22:35:19	1233.4	4.3	308.0	1.5	1602.7	6.5	542.6	2.7	7952.7	MANC AVV	86	0.2	1.4
30/05/2012 22:36:39 31/05/2012 05:00:08	1129.0	47.8	656.7	30.5	1241.2	36.9	66.5	1.9	309465.3	AVV	384	0.1	26.2
31/05/2012 21:03:38 31/05/2012 21:03:43	N 1640.3	N 2.3	N 26.7	N 0.0	N 321.7	N 0.4	N 10.3	N 0.0	N 1392.9	SP	0	N 0.0	N 1.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/05/2012 01:00:00 al 01/06/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
TOTALI		943.5		598.7		760.3		16.2	6302037.0			21.6	522.3

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
29	27