

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5  
 Sistema di Misura delle Emissioni  
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
 dal 01/03/2012 01:00:00 al 01/04/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
12/03/2012 14:48:21 13/03/2012 05:24:05	382.5	771.3	427.4	839.8	438.2	659.3	16.7	28.6	2520442.9	AVV	876	4.3	207.9
16/03/2012 01:18:50 16/03/2012 01:18:55	N 356.2	N 15.0	N 63.4	N 2.7	N 59.7	N 2.5	N 24.1	N 1.0	N 42129.1	SP	0	N 0.0	N 11.4
TOTALI		771.3		839.8		659.3		28.6	2520442.9			4.3	207.9

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
1	1