



Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela

Emissioni specifiche annuali per MWh di energia lorda generata
di SO₂, NO_x, CO e polveri (Kg/MWh)

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>U.M.</i>	<i>Tipo di sostanza</i>	SF1	SF2	SF3	SF4	SF5	SF6
2012	Kg/MWh	SO ₂	0,36	0,38	2,34	2,30	0,60	0,37
"	"	Nox	0,22	0,18	0,90	0,89	0,36	0,39
"	"	CO	0,10	0,12	0,09	0,07	0,07	0,09
"	"	Polveri	0,01	0,02	0,019	0,01	0,02	0,04

(emissioni riferite alle ore di funzionamento)