

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/06/2012 01:00:00 al 01/07/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
04/06/2012 15:17:59 05/06/2012 03:43:54	100.9	100.1	685.7	670.9	507.8	489.9	15.3	14.6	1265585.0	MANC AVV	746	0.7	111.9
05/06/2012 09:22:49 05/06/2012 13:04:23	55.8	46.5	298.3	201.9	64.9	33.1	3.3	2.1	698631.2	AVV	222	0.8	59.7
07/06/2012 23:02:23 07/06/2012 23:03:33	N 375.7	N 0.2	N 98.5	N 0.1	N 332.7	N 0.2	N 104.7	N 0.1	N 572.3	SP	1	N 0.0	N 1.3
22/06/2012 02:47:49 22/06/2012 04:20:04	5316.9	0.0	0.0	0.0	485.3	0.0	257.2	0.0	0.0	MANC AVV	93	0.0	0.0
22/06/2012 08:35:59 22/06/2012 13:54:34	12018.5	0.0	0.0	0.0	920.5	0.0	487.4	0.0	0.0	MANC AVV	319	0.0	0.0
28/06/2012 00:26:29 28/06/2012 11:55:38	167.8	313.1	391.1	694.3	190.8	248.4	6.6	10.0	1981079.9	AVV	689	4.2	165.5
28/06/2012 23:04:18 28/06/2012 23:06:48	N 464.6	N 1.3	N 108.5	N 0.3	N 143.8	N 0.4	N 36.0	N 0.1	N 2862.2	SP	2	N 0.0	N 3.4
TOTALI		459.7		1567.2		771.5		26.8	3945296.0			5.8	337.0

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
5	2