

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/10/2012 01:00:00 al 01/11/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/10/2012 21:08:48 01/10/2012 21:08:53	N 1642.1	N 16.2	N 146.3	N 1.4	N 886.2	N 8.8	N 63.6	N 0.6	N 9884.8	SP	0	N 0.1	N 4.2
01/10/2012 21:16:45 01/10/2012 22:31:00	1357.8	16.2	108.5	1.4	666.1	8.8	63.6	0.6	9884.8	MANC AVV	75	0.1	4.2
02/10/2012 00:14:15 02/10/2012 04:31:48	306.7	21.3	499.9	19.2	1596.4	10.6	30.0	1.5	389253.0	AVV	257	0.1	33.4
02/10/2012 21:04:53 02/10/2012 21:04:58	N 2133.5	N 3.2	N 64.3	N 0.1	N 294.7	N 0.4	N 0.6	N 0.0	N 1521.9	SP	0	N 0.0	N 1.2
02/10/2012 21:11:30 02/10/2012 22:16:10	2094.6	3.2	68.7	0.1	175.4	0.4	0.6	0.0	1521.9	MANC AVV	65	0.0	1.2
03/10/2012 00:17:55 03/10/2012 04:03:23	178.6	6.3	511.8	19.2	251.5	18.7	31.5	1.3	224345.3	AVV	226	0.1	19.4
03/10/2012 21:07:38 03/10/2012 21:07:43	N 2062.4	N 7.9	N 57.4	N 0.2	N 360.3	N 1.4	N 0.0	N 0.0	N 3821.5	SP	0	N 0.1	N 2.0
03/10/2012 23:33:50 04/10/2012 03:56:33	236.5	12.7	443.2	12.9	239.2	7.6	20.8	1.2	241074.7	AVV	263	0.1	20.6
04/10/2012 07:28:08 04/10/2012 07:28:13	N 0.0	N 51.2	N 0.0	N 14.0	N 0.0	N 74.4	N 0.0	N 0.0	N 315125.3	SP	0	N 0.1	N 15.8
07/10/2012 23:01:21 07/10/2012 23:01:36	N 1287.8	N 0.6	N 134.5	N 0.1	N 714.5	N 0.3	N 22.5	N 0.0	N 438.8	SP	0	N 0.0	N 0.3
08/10/2012 14:06:14 08/10/2012 14:06:19	N 83.0	N 0.0	N 78.2	N 0.0	N 5.1	N 0.0	N 11.5	N 0.0	N 0.0	SP	0	N 0.0	N 0.0
12/10/2012 22:02:22 13/10/2012 05:42:04	162.2	6.6	103.0	3.5	152.9	6.9	2.7	0.1	556562.2	AVV	460	11.1	35.4
13/10/2012 21:18:19 13/10/2012 21:18:24	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.9	N 19199.1	SP	0	N 0.0	N 4.8
14/10/2012 00:29:22 14/10/2012 04:54:19	471.2	27.4	283.9	10.2	130.3	7.3	187.9	0.0	347299.6	AVV	265	0.0	29.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/10/2012 01:00:00 al 01/11/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
14/10/2012 22:01:34 14/10/2012 22:01:49	N 1746.0	N 1.3	N 0.8	N 0.0	N 971.3	N 0.8	N 0.0	N 0.0	N 772.7	SP	0	N 0.1	N 0.3
16/10/2012 23:03:57 17/10/2012 05:20:09	476.6	20.5	305.5	10.8	116.2	4.0	12.4	0.8	351228.5	AVV	377	6.3	23.8
17/10/2012 23:09:19 17/10/2012 23:09:24	N 0.0	N 16.7	N 0.0	N 0.0	N 522.8	N 3.5	N 27.7	N 0.2	N 6708.2	SP	0	N 0.0	N 2.7
18/10/2012 01:25:37 18/10/2012 04:52:34	168.6	25.7	391.7	39.4	63.8	6.7	10.8	1.3	310098.5	AVV	207	0.1	26.3
18/10/2012 22:01:49 18/10/2012 22:01:54	N 788.6	N 0.4	N 150.0	N 0.1	N 724.2	N 0.3	N 3.9	N 0.0	N 466.1	SP	0	N 0.0	N 0.4
19/10/2012 00:33:07 19/10/2012 04:58:04	148.9	5.8	291.2	11.3	253.2	12.3	6.7	0.3	321616.0	AVV	265	0.0	27.5
19/10/2012 23:01:34 19/10/2012 23:01:39	N 1944.9	N 1.4	N 0.0	N 0.0	N 774.9	N 0.6	N 0.0	N 0.0	N 743.0	SP	0	N 0.0	N 0.2
20/10/2012 01:02:37 20/10/2012 04:55:19	9863.4	130.4	4935.3	61.8	607.6	54.3	17.7	0.5	316720.5	AVV	233	0.1	27.0
20/10/2012 21:02:49 20/10/2012 21:02:54	N 2153.2	N 2.1	N 0.0	N 0.0	N 595.7	N 0.6	N 3.2	N 0.0	N 991.9	SP	0	N 0.0	N 0.6
21/10/2012 22:32:32 22/10/2012 04:56:49	860.2	48.2	304.1	17.6	458.8	14.6	14.9	1.2	403853.9	AVV	384	1.5	33.0
23/10/2012 00:33:19 23/10/2012 00:33:24	N 0.0	N 202.7	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 39.2	N 0.0	N 0.0	N 58648.4	SP	0	N 0.0	N 8.5
23/10/2012 00:58:37 23/10/2012 04:56:49	862.3	37.3	269.6	14.0	136.9	5.6	6.6	1.3	315895.9	AVV	238	0.3	27.7
23/10/2012 22:01:34 23/10/2012 22:01:49	N 2486.5	N 1.4	N 0.0	N 0.0	N 417.9	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 553.5	SP	0	N 0.0	N 0.4
23/10/2012 22:02:12 23/10/2012 23:09:07	3124.3	1.4	0.0	0.0	501.1	0.2	0.0	0.0	553.5	MANC AVV	67	0.0	0.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/10/2012 01:00:00 al 01/11/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
24/10/2012 00:42:32 24/10/2012 04:51:04	858.8	35.3	332.1	22.3	426.4	16.5	15.6	0.8	327485.7	AVV	249	0.1	27.9
24/10/2012 21:01:34 24/10/2012 21:01:39	N 2349.6	N 1.3	N 0.0	N 0.0	N 255.9	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 541.3	SP	0	N 0.0	N 0.3
25/10/2012 00:04:52 25/10/2012 04:52:49	997.1	40.0	350.0	9.8	446.5	17.6	19.9	1.1	356947.0	AVV	288	0.1	30.6
25/10/2012 23:01:34 25/10/2012 23:01:39	N 3282.9	N 1.4	N 0.0	N 0.0	N 626.7	N 0.3	N 0.0	N 0.0	N 430.8	SP	0	N 0.0	N 0.3
26/10/2012 01:07:17 26/10/2012 04:58:04	968.0	38.3	405.7	21.2	156.7	4.7	19.2	6.8	308523.5	AVV	231	0.1	26.5
26/10/2012 21:01:49 26/10/2012 21:02:04	N 1890.3	N 0.9	N 0.0	N 0.0	N 368.7	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 483.9	SP	1	N 0.0	N 0.4
27/10/2012 00:01:38 27/10/2012 04:52:49	1027.1	35.2	376.2	16.7	441.1	13.9	9.9	0.6	342597.0	AVV	291	0.1	28.8
27/10/2012 21:02:34 27/10/2012 21:02:39	N 2696.2	N 1.5	N 0.0	N 0.0	N 807.9	N 0.5	N 0.0	N 0.0	N 562.1	SP	0	N 0.0	N 0.5
27/10/2012 21:09:43 27/10/2012 22:15:38	2003.1	1.5	0.0	0.0	935.7	0.5	0.0	0.0	562.1	MANC AVV	66	0.0	0.5
28/10/2012 03:36:48 28/10/2012 08:39:34	1380.3	46.9	401.6	20.7	221.7	8.2	38.7	7.0	281636.1	AVV	303	0.0	23.9
29/10/2012 22:15:49 29/10/2012 22:15:54	N 2256.0	N 28.2	N 215.5	N 2.7	N 461.6	N 5.8	N 0.0	N 0.0	N 12504.0	SP	0	N 0.0	N 3.8
30/10/2012 00:38:38 30/10/2012 05:54:49	164.0	0.0	470.7	0.0	292.3	0.0	6.0	0.0	391247.4	AVV	316	0.0	33.3
30/10/2012 22:04:04 30/10/2012 22:04:09	N 2782.2	N 5.5	N 0.0	N 0.0	N 1900.6	N 3.7	N 0.0	N 0.0	N 1963.5	SP	0	N 0.0	N 1.6
30/10/2012 22:11:48 30/10/2012 23:24:08	1675.1	5.5	0.0	0.0	1319.1	3.7	0.0	0.0	1963.5	MANC AVV	73	0.0	1.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1  
 Sistema di Misura delle Emissioni  
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
 dal 01/10/2012 01:00:00 al 01/11/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
31/10/2012 01:12:08 31/10/2012 05:57:34	1090.0	40.4	351.4	16.1	234.1	6.8	6.1	0.9	331523.4	AVV	285	0.1	28.3
31/10/2012 22:01:34 31/10/2012 22:01:39	N 3026.2	N 1.6	N 212.0	N 0.1	N 666.7	N 0.4	N 0.0	N 0.0	N 538.4	SP	0	N 0.0	N 0.4
TOTALI		606.1		328.3		229.8		27.4	6132393.7			20.4	510.9

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
23	21