

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2012 01:00:00 al 01/09/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/08/2012 01:46:25 01/08/2012 07:30:21	1164.6	12.5	342.3	8.2	908.4	6.1	2.3	0.1	344604.9	AVV	344	0.0	30.4
02/08/2012 01:04:51 02/08/2012 01:04:56	N 3124.7	N 5.2	N 124.9	N 0.2	N 785.5	N 1.3	N 4.4	N 0.0	N 1654.2	SP	0	N 0.0	N 1.2
02/08/2012 02:59:35 02/08/2012 06:21:21	1153.6	87.0	275.5	19.3	518.4	10.7	55.1	4.4	406914.6	AVV	202	0.1	34.5
02/08/2012 23:04:21 02/08/2012 23:04:26	N 3508.2	N 7.3	N 93.0	N 0.2	N 1096.8	N 2.3	N 3.7	N 0.0	N 2075.2	SP	0	N 0.1	N 1.4
03/08/2012 06:39:55 03/08/2012 11:11:21	1969.0	10.1	323.8	5.0	789.4	3.2	2.0	0.1	146496.8	AVV	272	0.1	14.1
03/08/2012 23:03:51 03/08/2012 23:03:56	N 1548.2	N 1.8	N 118.6	N 0.1	N 790.7	N 0.9	N 8.4	N 0.0	N 1183.1	SP	0	N 0.0	N 0.9
05/08/2012 11:03:50 05/08/2012 16:01:51	740.4	20.5	293.0	12.0	1185.2	25.9	50.4	0.9	233749.8	AVV	298	6.2	13.7
05/08/2012 23:03:51 05/08/2012 23:03:56	N 2837.7	N 4.0	N 190.8	N 0.3	N 1342.1	N 1.9	N 8.0	N 0.0	N 1414.2	SP	0	N 0.0	N 1.0
05/08/2012 23:08:00 06/08/2012 00:10:00	2837.7	4.0	2061.2	0.3	4720.8	1.9	8.0	0.0	1414.2	MANC AVV	62	0.0	1.0
06/08/2012 04:02:20 06/08/2012 08:17:51	1278.6	21.0	663.8	17.8	606.7	16.0	1.4	0.1	150873.4	AVV	255	0.0	13.4
07/08/2012 00:34:51 07/08/2012 00:35:06	N 0.0	N 274.8	N 0.0	N 8.0	N 0.0	N 57.1	N 0.0	N 0.0	N 71132.8	SP	1	N 0.0	N 10.1
07/08/2012 07:08:45 07/08/2012 11:01:06	1106.1	16.4	339.9	7.7	1856.7	21.1	9.5	0.2	160786.0	AVV	233	0.1	14.7
09/08/2012 00:06:21 09/08/2012 00:06:26	N 3697.8	N 12.6	N 75.7	N 0.3	N 3883.4	N 13.3	N 5.1	N 0.0	N 3417.3	SP	0	N 0.1	N 1.8
09/08/2012 04:19:40 09/08/2012 07:59:36	1148.7	27.2	175.3	8.5	1478.3	22.7	2.7	0.1	177385.6	AVV	220	0.0	15.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2012 01:00:00 al 01/09/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
09/08/2012 23:04:46 09/08/2012 23:04:51	N 3359.7	N 8.0	N 72.8	N 0.2	N 1126.9	N 2.7	N 9.4	N 0.0	N 2370.8	SP	0	N 0.0	N 1.4
10/08/2012 07:22:05 10/08/2012 11:00:06	1362.2	28.6	220.4	3.5	256.6	7.1	2.9	0.2	177250.1	AVV	218	0.1	15.7
10/08/2012 23:04:36 10/08/2012 23:04:41	N 3845.2	N 6.0	N 93.1	N 0.1	N 2256.6	N 3.5	N 14.1	N 0.0	N 1564.2	SP	0	N 0.0	N 1.2
11/08/2012 07:11:10 11/08/2012 10:56:06	1796.6	38.9	389.9	10.6	2338.8	16.5	6.7	0.2	150020.3	AVV	225	0.0	13.8
11/08/2012 23:03:51 11/08/2012 23:03:56	N 2853.2	N 6.1	N 201.9	N 0.4	N 3853.2	N 8.2	N 0.0	N 0.0	N 2137.4	SP	0	N 0.0	N 1.9
11/08/2012 23:13:05 12/08/2012 00:22:35	5582.7	6.1	716.8	0.4	8127.0	8.2	0.0	0.0	2137.4	MANC AVV	69	0.0	1.9
12/08/2012 06:50:10 12/08/2012 11:01:36	1161.7	29.0	417.6	18.2	2279.8	13.0	1.5	0.1	186579.3	AVV	251	0.0	16.1
12/08/2012 23:05:21 12/08/2012 23:05:26	N 3771.6	N 11.1	N 101.8	N 0.3	N 9175.5	N 26.9	N 9.1	N 0.0	N 2935.9	SP	0	N 0.1	N 1.3
13/08/2012 05:36:00 13/08/2012 09:58:36	1235.4	17.6	343.8	10.4	2046.8	16.5	1.6	0.1	164385.8	AVV	262	0.3	14.5
13/08/2012 22:03:36 13/08/2012 22:03:41	N 4229.7	N 4.0	N 0.0	N 0.0	N 922.4	N 0.9	N 11.3	N 0.0	N 957.0	SP	0	N 0.0	N 0.8
15/08/2012 04:49:20 15/08/2012 11:00:36	525.4	27.2	99.3	7.5	1123.9	34.3	18.8	1.2	317969.0	AVV	371	8.3	19.1
15/08/2012 23:04:21 15/08/2012 23:04:26	N 2823.8	N 3.3	N 0.0	N 0.0	N 1435.8	N 1.7	N 0.0	N 0.0	N 1181.4	SP	0	N 0.0	N 1.1
16/08/2012 06:41:50 16/08/2012 11:00:21	1329.6	45.6	334.1	12.5	2272.8	68.3	13.2	0.6	222962.1	AVV	259	0.0	19.2
16/08/2012 23:04:06 16/08/2012 23:04:21	N 3568.8	N 8.3	N 0.0	N 0.0	N 4953.7	N 11.6	N 16.3	N 0.0	N 2335.3	SP	0	N 0.1	N 1.1

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2012 01:00:00 al 01/09/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
19/08/2012 04:00:40 19/08/2012 10:00:21	934.3	26.9	203.6	7.0	1660.6	35.4	55.7	0.8	266254.6	AVV	360	3.7	19.9
19/08/2012 23:04:36 19/08/2012 23:04:51	N 2641.2	N 79.4	N 899.6	N 27.1	N 1415.9	N 42.6	N 247.5	N 7.4	N 30077.8	SP	0	N 0.2	N 5.3
19/08/2012 23:15:30 20/08/2012 00:23:06	1358.9	64.9	528.5	31.8	710.2	21.8	130.8	5.1	227326.9	AVV	68	0.2	21.6
21/08/2012 11:03:51 21/08/2012 11:03:56	N 7201.8	N 8.2	N 0.0	N 0.0	N 2138.5	N 2.4	N 37.2	N 0.0	N 1144.3	SP	0	N 0.0	N 0.9
22/08/2012 04:54:35 22/08/2012 11:04:06	1870.6	14.1	354.9	7.0	2800.7	11.3	39.6	0.3	132308.1	AVV	370	0.2	12.1
23/08/2012 23:04:06 23/08/2012 23:04:11	N 4816.1	N 6.2	N 0.0	N 0.0	N 2386.4	N 3.1	N 0.0	N 0.0	N 1281.4	SP	0	N 0.0	N 1.0
24/08/2012 05:16:35 24/08/2012 09:01:21	1730.9	45.4	420.0	12.5	2002.7	44.2	17.2	0.2	144085.8	AVV	225	0.2	14.3
24/08/2012 23:04:06 24/08/2012 23:04:11	N 5901.0	N 41.1	N 0.0	N 0.0	N 4766.4	N 33.2	N 3212.1	N 22.4	N 6964.5	SP	0	N 0.0	N 0.9
25/08/2012 05:44:40 25/08/2012 10:59:51	1540.0	10.1	618.8	10.1	2186.5	8.8	7.4	0.1	163721.2	AVV	315	0.1	14.5
25/08/2012 23:05:06 25/08/2012 23:05:11	N 3317.7	N 7.0	N 0.0	N 0.0	N 1317.6	N 2.8	N 51.9	N 0.1	N 2113.2	SP	0	N 0.0	N 1.5
28/08/2012 04:38:10 28/08/2012 12:26:31	1554.3	138.9	349.1	32.3	952.2	23.8	20.3	0.7	712802.2	AVV	468	0.5	62.8
29/08/2012 11:04:36 29/08/2012 11:04:41	N 3359.3	N 5.0	N 0.0	N 0.0	N 848.5	N 1.3	N 0.0	N 0.0	N 1492.5	SP	0	N 0.0	N 1.3
29/08/2012 11:05:20 29/08/2012 12:07:00	3400.8	5.0	0.0	0.0	536.9	1.3	0.0	0.0	1492.5	MANC AVV	62	0.0	1.3
30/08/2012 02:40:00 30/08/2012 06:28:21	1451.2	36.2	494.5	22.3	1104.4	22.4	3.8	0.3	271300.2	AVV	228	0.0	23.2

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/08/2012 01:00:00 al 01/09/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
30/08/2012 21:33:21 30/08/2012 21:33:26	N 0.0	N 232.1	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 84.4	N 0.0	N 0.5	N 69164.8	SP	0	N 0.0	N 9.5
31/08/2012 06:49:10 31/08/2012 10:52:21	976.9	27.1	384.8	12.2	784.1	12.6	31.4	0.3	199821.3	AVV	243	0.7	17.3
31/08/2012 23:04:21 31/08/2012 23:04:26	N 3113.8	N 4.4	N 0.0	N 0.0	N 1180.5	N 1.7	N 33.5	N 0.0	N 1420.5	SP	0	N 0.0	N 1.0
TOTALI		760.2		277.1		453.5		16.2	4962641.9			21.0	425.4

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
24	21