

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/06/2012 01:00:00 al 01/07/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/06/2012 02:39:39 01/06/2012 06:07:38	940.5	32.4	441.4	21.6	221.9	6.6	7.0	0.3	183996.6	AVV	208	0.0	16.1
01/06/2012 18:10:48 01/06/2012 18:10:53	N 1501.2	N 10.6	N 119.0	N 0.8	N 521.1	N 3.7	N 0.0	N 0.0	N 7085.3	SP	0	N 0.0	N 3.3
03/06/2012 21:36:19 04/06/2012 04:54:18	608.7	39.2	340.9	14.4	160.7	5.6	15.4	0.7	401736.5	AVV	438	8.1	24.6
04/06/2012 21:04:08 04/06/2012 21:04:13	N 3784.6	N 4.9	N 2.6	N 0.0	N 2049.7	N 2.7	N 89.0	N 0.1	N 1299.8	SP	0	N 0.0	N 1.0
04/06/2012 21:04:54 04/06/2012 22:07:49	1924.7	4.9	2.6	0.0	1962.9	2.7	89.0	0.1	1299.8	MANC AVV	63	0.0	1.0
05/06/2012 02:24:44 05/06/2012 06:05:33	1134.9	60.9	288.2	19.6	75.2	4.9	8.9	0.6	267850.8	AVV	221	0.1	22.5
05/06/2012 21:03:18 05/06/2012 21:03:33	N 3505.4	N 3.9	N 3.4	N 0.0	N 586.2	N 0.7	N 33.4	N 0.0	N 1115.1	SP	0	N 0.0	N 0.8
06/06/2012 01:41:24 06/06/2012 04:57:53	1170.0	42.9	232.8	10.6	298.1	13.2	21.4	0.8	206263.6	AVV	196	0.1	17.7
06/06/2012 21:03:18 06/06/2012 21:03:23	N 2898.9	N 1.6	N 11.3	N 0.0	N 955.4	N 0.5	N 49.0	N 0.0	N 568.1	SP	0	N 0.0	N 0.5
06/06/2012 21:03:59 06/06/2012 22:05:09	2898.9	1.6	11.3	0.0	1354.7	0.5	49.0	0.0	568.1	MANC AVV	62	0.0	0.5
07/06/2012 01:09:59 07/06/2012 05:13:08	1213.6	57.4	416.3	12.4	368.8	8.3	49.1	0.8	210726.6	AVV	244	0.2	17.9
07/06/2012 21:03:08 07/06/2012 21:03:13	N 3668.5	N 4.1	N 6.3	N 0.0	N 1048.2	N 1.2	N 17.8	N 0.0	N 1115.6	SP	0	N 0.0	N 0.6
07/06/2012 23:22:09 08/06/2012 04:16:38	1632.7	62.9	223.8	12.2	411.6	14.9	19.4	0.8	255358.8	AVV	294	0.0	21.7
08/06/2012 21:03:18 08/06/2012 21:03:33	N 3614.6	N 4.6	N 6.0	N 0.0	N 676.7	N 0.9	N 20.6	N 0.0	N 1268.4	SP	0	N 0.0	N 0.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/06/2012 01:00:00 al 01/07/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
08/06/2012 23:37:14 09/06/2012 04:16:03	1433.3	52.3	365.0	20.0	511.5	18.0	190.5	6.2	255365.2	AVV	279	0.0	21.3
09/06/2012 11:42:18 09/06/2012 11:59:18	N 0.0	N 434.1	N 0.0	N 12.2	N 0.0	N 9.8	N 0.0	N 14.2	N 191510.0	SP	17	N 0.1	N 20.1
09/06/2012 12:11:44 09/06/2012 15:45:34	1934.6	181.1	99.2	7.0	217.7	4.4	13.4	1.1	307869.6	MANC AVV	214	0.1	29.5
09/06/2012 16:48:14 09/06/2012 20:11:18	391.1	12.8	825.0	22.6	345.8	10.7	25.9	0.7	144107.8	AVV	203	0.1	12.6
09/06/2012 21:03:03 09/06/2012 21:03:08	N 1113.7	N 1.5	N 49.2	N 0.1	N 258.8	N 0.4	N 20.0	N 0.0	N 1388.8	SP	0	N 0.0	N 1.0
10/06/2012 23:30:34 11/06/2012 04:19:38	819.0	32.6	377.3	21.1	434.8	15.9	50.0	1.6	217777.7	AVV	289	2.2	17.8
11/06/2012 22:17:33 11/06/2012 22:17:48	N 1427.4	N 28.7	N 0.8	N 0.0	N 292.1	N 5.9	N 0.0	N 0.9	N 20109.7	SP	0	N 0.0	N 4.9
11/06/2012 23:27:49 12/06/2012 04:26:38	799.1	40.6	380.2	26.6	222.9	10.0	5.0	0.3	474082.6	AVV	299	0.0	39.9
12/06/2012 21:04:38 12/06/2012 21:14:38	N 3507.6	N 16.6	N 0.7	N 0.0	N 693.0	N 3.3	N 512.8	N 2.4	N 4734.9	SP	10	N 0.1	N 1.9
13/06/2012 00:22:09 13/06/2012 04:10:53	895.0	34.8	294.1	17.0	232.3	8.4	4.7	0.3	222663.2	AVV	228	0.0	18.8
13/06/2012 21:06:08 13/06/2012 21:10:53	N 3672.3	N 11.4	N 0.0	N 0.0	N 1636.1	N 5.1	N 28.7	N 0.1	N 3100.6	SP	4	N 0.0	N 1.6
13/06/2012 23:27:39 14/06/2012 04:22:23	929.7	29.5	432.3	18.2	699.7	19.5	5.6	0.2	229308.3	AVV	295	0.0	19.8
14/06/2012 23:03:53 14/06/2012 23:04:08	N 1183.6	N 1.4	N 3.4	N 0.0	N 325.0	N 0.4	N 28.1	N 0.0	N 1213.4	SP	1	N 0.0	N 0.8
15/06/2012 01:15:49 15/06/2012 04:57:08	988.0	37.2	476.7	15.6	1238.6	36.9	278.1	4.9	240739.0	AVV	222	0.1	20.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/06/2012 01:00:00 al 01/07/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
15/06/2012 21:03:23 15/06/2012 21:03:28	N 1074.9	N 0.7	N 2.8	N 0.0	N 475.8	N 0.3	N 0.0	N 0.0	N 680.4	SP	0	N 0.0	N 0.7
16/06/2012 01:15:44 16/06/2012 05:14:38	1188.9	42.2	407.7	24.6	1022.6	23.4	192.0	3.0	242769.5	AVV	239	0.1	21.0
16/06/2012 22:49:08 16/06/2012 22:49:13	N 0.0	N 128.0	N 0.0	N 0.4	N 0.0	N 70.5	N 0.0	N 13.9	N 157322.1	SP	0	N 0.0	N 15.7
17/06/2012 09:26:34 17/06/2012 15:14:33	775.7	40.9	440.7	19.3	202.0	8.3	8.0	0.4	392928.7	AVV	348	1.4	31.7
19/06/2012 00:35:33 19/06/2012 00:35:38	N 0.0	N 148.4	N 0.0	N 0.2	N 0.0	N 87.9	N 0.0	N 2.8	N 69049.9	SP	0	N 0.1	N 9.2
19/06/2012 01:57:09 19/06/2012 04:07:48	779.4	35.5	503.5	26.8	144.6	6.2	12.6	0.6	169660.2	AVV	130	0.1	14.3
19/06/2012 22:02:48 19/06/2012 22:02:53	N 3860.8	N 3.3	N 45.5	N 0.0	N 200.3	N 0.2	N 15.1	N 0.0	N 845.1	SP	0	N 0.0	N 0.8
19/06/2012 22:04:34 19/06/2012 23:06:19	3155.9	3.3	31.6	0.0	190.0	0.2	15.1	0.0	845.1	MANC AVV	62	0.0	0.8
20/06/2012 00:41:34 20/06/2012 04:24:03	935.9	32.4	322.1	17.9	659.5	20.2	25.0	0.8	197382.4	AVV	223	0.0	16.7
20/06/2012 22:03:33 20/06/2012 22:03:38	N 3794.9	N 3.5	N 31.0	N 0.0	N 64.9	N 0.1	N 0.4	N 0.0	N 922.2	SP	0	N 0.0	N 0.8
21/06/2012 00:16:34 21/06/2012 05:03:33	1329.3	32.4	634.5	18.5	657.7	15.7	109.8	2.2	237116.5	AVV	287	0.1	20.6
21/06/2012 22:25:33 21/06/2012 22:25:38	N 0.0	N 197.6	N 0.0	N 0.4	N 0.0	N 34.6	N 0.0	N 1.7	N 38322.4	SP	0	N 0.0	N 7.2
22/06/2012 00:46:09 22/06/2012 04:15:08	1913.5	72.0	345.2	20.5	265.9	9.0	27.0	0.8	209268.8	AVV	209	0.0	17.8
22/06/2012 22:27:23 22/06/2012 22:27:38	N 0.0	N 207.1	N 0.0	N 0.2	N 0.0	N 49.8	N 0.0	N 0.0	N 43497.2	SP	0	N 0.0	N 7.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/06/2012 01:00:00 al 01/07/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
23/06/2012 00:50:09 23/06/2012 04:15:08	2265.9	85.3	253.5	16.1	704.2	22.2	235.3	7.2	211636.1	AVV	205	0.2	17.8
23/06/2012 23:14:38 23/06/2012 23:14:43	N 1701.0	N 28.1	N 4.8	N 0.1	N 770.2	N 12.7	N 0.0	N 0.7	N 16503.7	SP	0	N 0.0	N 4.2
24/06/2012 22:49:34 25/06/2012 04:20:48	574.2	27.1	246.9	13.8	254.6	9.3	7.2	0.3	291016.8	AVV	331	5.0	19.6
25/06/2012 23:03:53 25/06/2012 23:03:58	N 2627.9	N 2.2	N 10.3	N 0.0	N 365.1	N 0.3	N 12.4	N 0.0	N 855.1	SP	0	N 0.0	N 0.9
26/06/2012 00:55:44 26/06/2012 04:03:48	907.3	37.7	340.6	21.6	350.0	11.5	4.0	0.2	220412.7	AVV	188	0.1	19.0
26/06/2012 22:03:18 26/06/2012 22:03:33	N 2989.9	N 37.8	N 0.6	N 0.0	N 728.4	N 9.2	N 55.8	N 0.7	N 12632.8	SP	0	N 0.1	N 1.6
27/06/2012 00:36:04 27/06/2012 04:01:53	1075.1	39.1	412.1	21.9	139.9	5.1	5.5	0.3	228305.3	AVV	205	0.1	19.3
27/06/2012 23:04:03 27/06/2012 23:04:08	N 2829.9	N 5.9	N 0.0	N 0.0	N 814.9	N 1.7	N 23.2	N 0.0	N 2078.1	SP	0	N 0.1	N 0.9
28/06/2012 21:59:44 29/06/2012 04:15:08	877.0	31.5	498.3	19.4	391.2	10.2	62.1	1.4	273182.3	AVV	376	2.5	21.0
29/06/2012 22:03:53 29/06/2012 22:03:58	N 3427.5	N 4.7	N 11.9	N 0.0	N 89.9	N 0.1	N 8.3	N 0.0	N 1363.4	SP	0	N 0.0	N 0.9
29/06/2012 23:06:45 30/06/2012 06:13:38	1614.9	58.4	638.9	28.6	1174.0	21.6	67.4	1.9	305931.4	AVV	427	0.4	26.8
30/06/2012 22:17:03 30/06/2012 22:17:08	N 1694.6	N 28.9	N 8.4	N 0.1	N 486.4	N 8.3	N 4.7	N 0.1	N 17063.4	SP	0	N 0.0	N 4.7
30/06/2012 22:23:55 30/06/2012 23:29:20	393.8	0.0	0.0	0.0	314.2	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	66	0.0	0.0
TOTALI		1260.6		488.3		343.6		38.7	6600169.9			21.3	548.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI

EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1

Sistema di Misura delle Emissioni

Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato

dal 01/06/2012 01:00:00 al 01/07/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
30	25