

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/10/2012 01:00:00 al 01/11/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/10/2012 02:02:13 01/10/2012 12:16:08	210.3	461.6	439.8	769.6	163.0	213.1	17.5	28.5	1943255.9	AVV	614	5.7	160.3
01/10/2012 23:20:08 01/10/2012 23:23:18	N 243.9	N 11.4	N 104.9	N 4.9	N 69.1	N 3.2	N 13.7	N 0.6	N 46913.3	SP	3	N 0.0	N 12.0
11/10/2012 02:06:56 11/10/2012 11:39:04	148.4	276.4	373.1	616.7	214.9	201.6	26.5	33.7	1851060.6	AVV	573	4.1	154.6
11/10/2012 23:00:34 11/10/2012 23:00:49	N 517.8	N 0.0	N 142.0	N 0.0	N 842.1	N 0.0	N 259.7	N 0.0	N 7.7	SP	0	N 0.0	N 0.2
23/10/2012 16:57:52 24/10/2012 05:15:19	91.7	247.7	431.9	857.8	507.7	710.2	28.2	46.5	2400685.8	AVV	738	4.2	201.1
24/10/2012 23:01:34 24/10/2012 23:03:49	N 484.9	N 0.1	N 103.7	N 0.0	N 654.6	N 0.1	N 458.3	N 0.1	N 221.8	SP	2	N 0.0	N 0.7
TOTALI		985.8		2244.1		1124.9		108.7	6195002.2			14.1	516.1

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
3	3