

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2012 01:00:00 al 01/10/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/09/2012 22:03:02 01/09/2012 22:04:37	N 1726.1	N 2.6	N 37.8	N 0.1	N 197.3	N 0.3	N 0.0	N 0.0	N 1477.7	SP	1	N 0.0	N 1.1
04/09/2012 22:06:55 05/09/2012 06:32:22	1138.3	95.2	875.6	8.1	153.0	7.7	241.5	22.6	645260.9	AVV	506	7.9	47.7
05/09/2012 22:04:22 05/09/2012 22:04:27	N 1861.6	N 3.2	N 0.0	N 0.0	N 688.7	N 1.2	N 12.3	N 0.0	N 1700.1	SP	0	N 0.0	N 1.1
06/09/2012 00:47:20 06/09/2012 04:21:07	988.6	36.5	300.4	15.2	367.9	11.9	12.4	0.5	207625.7	AVV	214	0.0	17.8
06/09/2012 21:07:22 06/09/2012 21:07:52	N 1387.4	N 10.9	N 159.0	N 1.2	N 2911.4	N 22.8	N 20.9	N 0.2	N 7828.6	SP	0	N 0.1	N 4.0
06/09/2012 21:19:00 06/09/2012 22:27:55	0.0	0.0	107.5	0.0	921.5	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	68	0.0	0.0
07/09/2012 00:09:55 07/09/2012 05:01:22	997.1	29.6	532.5	14.5	481.2	12.2	82.5	1.8	240736.9	AVV	292	0.2	21.3
07/09/2012 21:04:22 07/09/2012 21:04:27	N 1895.9	N 2.5	N 0.0	N 0.0	N 675.1	N 0.9	N 5.7	N 0.0	N 1327.9	SP	0	N 0.0	N 1.2
07/09/2012 23:52:35 08/09/2012 03:59:52	1040.4	34.8	317.3	11.5	473.0	12.9	9.5	0.3	235985.4	AVV	247	0.1	19.4
08/09/2012 22:04:37 08/09/2012 22:04:42	N 1742.9	N 2.5	N 1.0	N 0.0	N 596.5	N 0.9	N 11.5	N 0.0	N 1429.4	SP	0	N 0.0	N 0.9
09/09/2012 07:16:35 09/09/2012 10:58:07	1039.4	27.7	463.5	13.2	837.5	12.9	39.5	0.6	211392.6	AVV	222	0.1	18.4
09/09/2012 23:04:37 09/09/2012 23:04:42	N 1692.1	N 2.3	N 0.0	N 0.0	N 2062.5	N 2.8	N 0.0	N 0.0	N 1338.7	SP	0	N 0.0	N 1.1
10/09/2012 01:27:45 10/09/2012 04:14:22	780.5	40.3	198.0	15.1	122.0	6.0	3.4	0.3	194513.0	AVV	167	0.1	16.4
10/09/2012 22:04:52 10/09/2012 22:05:07	N 1356.8	N 3.2	N 72.9	N 0.2	N 89.9	N 0.2	N 8.2	N 0.0	N 2324.0	SP	1	N 0.0	N 1.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2012 01:00:00 al 01/10/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
11/09/2012 01:32:35 11/09/2012 05:01:07	734.8	27.8	364.2	22.1	141.1	5.8	10.4	0.5	192423.5	AVV	209	0.0	16.6
11/09/2012 21:07:52 11/09/2012 21:07:57	N 1968.7	N 8.1	N 109.6	N 0.5	N 362.3	N 1.5	N 22.4	N 0.1	N 4130.7	SP	0	N 0.0	N 2.0
12/09/2012 00:59:35 12/09/2012 05:13:37	746.3	28.7	464.2	19.8	336.0	9.5	38.1	1.2	228166.3	AVV	254	0.0	19.2
12/09/2012 21:04:22 12/09/2012 21:04:37	N 1387.5	N 2.0	N 102.9	N 0.2	N 313.8	N 0.5	N 23.3	N 0.0	N 1461.6	SP	0	N 0.0	N 1.1
13/09/2012 01:38:55 13/09/2012 05:00:47	825.2	35.1	352.1	18.8	172.2	6.3	14.4	1.2	224965.4	AVV	202	0.0	18.6
13/09/2012 21:04:22 13/09/2012 21:04:27	N 1208.0	N 1.5	N 98.2	N 0.1	N 471.1	N 0.6	N 0.0	N 0.0	N 1252.9	SP	0	N 0.0	N 1.2
14/09/2012 01:29:10 14/09/2012 04:04:52	670.3	35.6	257.5	19.5	79.3	5.0	13.7	1.3	175469.2	AVV	155	0.0	14.9
14/09/2012 22:04:22 14/09/2012 22:04:37	N 814.8	N 1.4	N 69.1	N 0.1	N 656.9	N 1.1	N 14.9	N 0.0	N 1694.3	SP	0	N 0.0	N 1.1
15/09/2012 00:58:15 15/09/2012 04:01:07	582.6	28.3	297.7	12.1	431.4	12.7	69.7	2.8	212417.3	AVV	183	0.1	18.0
16/09/2012 09:23:37 16/09/2012 09:23:52	N 0.0	N 38.4	N 0.0	N 2.5	N 0.0	N 20.7	N 0.0	N 0.2	N 32569.8	SP	0	N 0.0	N 6.7
16/09/2012 23:25:50 17/09/2012 04:24:47	527.3	28.5	264.5	19.2	230.6	9.6	43.4	2.0	447442.3	AVV	299	1.0	37.2
17/09/2012 21:04:07 17/09/2012 21:04:22	N 2602.7	N 3.7	N 0.0	N 0.0	N 1380.3	N 2.0	N 43.6	N 0.1	N 1437.8	SP	0	N 0.0	N 1.0
18/09/2012 01:20:40 18/09/2012 04:33:22	455.7	31.3	166.2	18.3	53.1	4.0	6.7	0.9	404513.1	AVV	193	0.0	34.5
18/09/2012 21:04:38 18/09/2012 21:04:43	N 2290.7	N 5.1	N 0.0	N 0.0	N 211.5	N 0.5	N 20.8	N 0.0	N 2236.4	SP	0	N 0.0	N 1.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2012 01:00:00 al 01/10/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
19/09/2012 02:18:00 19/09/2012 05:24:23	992.6	35.6	418.9	16.0	191.7	5.3	23.0	0.3	192063.9	AVV	186	0.1	17.0
19/09/2012 20:56:23 19/09/2012 20:57:38	N 0.0	N 458.4	N 0.0	N 6.6	N 0.0	N 188.4	N 0.0	N 0.0	N 540235.6	SP	1	N 0.0	N 24.1
19/09/2012 21:30:40 19/09/2012 22:35:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	65	0.0	0.0
20/09/2012 01:07:15 20/09/2012 04:08:48	263.7	41.5	264.4	15.3	65.3	9.1	73.2	3.2	193382.0	AVV	181	0.3	16.9
20/09/2012 22:05:08 20/09/2012 22:05:13	N 0.0	N 6.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 1.5	N 15.0	N 0.0	N 2135.6	SP	0	N 0.0	N 1.2
21/09/2012 01:08:15 21/09/2012 04:20:33	1155.6	34.9	436.9	12.4	142.4	6.4	63.9	1.1	187898.6	AVV	192	0.1	16.2
21/09/2012 21:06:38 21/09/2012 21:06:43	N 1847.6	N 6.8	N 45.1	N 0.2	N 84.1	N 0.3	N 3.7	N 0.0	N 3689.1	SP	0	N 0.1	N 1.8
22/09/2012 01:08:00 22/09/2012 03:23:08	1329.5	44.6	331.4	15.4	761.7	14.1	92.4	2.2	144095.5	AVV	135	0.2	14.1
22/09/2012 21:04:38 22/09/2012 21:04:43	N 1640.4	N 3.3	N 0.0	N 0.0	N 1122.8	N 2.3	N 50.6	N 0.1	N 2007.7	SP	0	N 0.1	N 1.2
23/09/2012 07:13:45 23/09/2012 10:30:18	1265.9	41.8	231.4	6.4	1347.5	27.5	108.5	2.1	96195.8	AVV	197	0.1	8.3
23/09/2012 23:05:08 23/09/2012 23:05:13	N 1696.8	N 3.2	N 49.8	N 0.1	N 440.4	N 0.8	N 14.8	N 0.0	N 1908.6	SP	0	N 0.0	N 1.2
24/09/2012 00:29:40 24/09/2012 04:04:38	824.3	45.5	200.8	7.6	293.5	14.7	64.7	2.9	253073.4	AVV	215	0.3	21.0
24/09/2012 23:04:33 24/09/2012 23:04:48	N 0.0	N 3.4	N 0.0	N 0.2	N 0.0	N 2.2	N 0.0	N 0.0	N 1827.3	SP	0	N 0.1	N 1.2
25/09/2012 00:48:50 25/09/2012 04:56:03	897.5	32.3	405.2	19.6	278.1	19.8	97.7	2.5	252060.8	AVV	248	0.1	21.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/09/2012 01:00:00 al 01/10/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
25/09/2012 21:06:23 25/09/2012 21:06:28	N 1230.4	N 4.9	N 78.9	N 0.3	N 62.9	N 0.2	N 10.0	N 0.0	N 3965.9	SP	0	N 0.0	N 3.0
26/09/2012 00:13:45 26/09/2012 04:26:53	797.1	41.6	553.7	33.1	1883.1	47.5	37.2	1.2	432997.8	AVV	253	0.1	37.1
26/09/2012 21:04:38 26/09/2012 21:11:38	N 2362.4	N 7.9	N 162.6	N 0.5	N 1184.2	N 4.0	N 0.0	N 0.0	N 3350.5	SP	7	N 0.0	N 1.3
30/09/2012 03:12:10 30/09/2012 10:53:53	371.6	31.5	285.9	12.5	489.4	18.5	27.2	1.5	566876.9	AVV	461	9.1	39.4
30/09/2012 22:04:48 30/09/2012 22:04:53	N 1537.4	N 2.9	N 34.2	N 0.1	N 721.5	N 1.4	N 15.0	N 0.0	N 1889.2	SP	0	N 0.0	N 1.2
TOTALI		828.7		345.5		279.1		53.1	5939556.3			20.0	491.0

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
24	23