

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/06/2012 01:00:00 al 01/07/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
29/06/2012 17:55:35 30/06/2012 05:41:15	897.8	24.6	515.4	151.4	4283.4	547.0	2861.2	104.8	325859.8	MANC AVV	706	3.0	25.2
TOTALI		24.6		151.4		547.0		104.8	325859.8			3.0	25.2

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
1	0