

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2012 01:00:00 al 01/01/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
11/12/2012 03:50:23 11/12/2012 13:14:21	322.6	507.3	545.3	888.1	1061.7	1334.5	55.2	70.7	1730100.5	AVV	564	11.9	134.9
12/12/2012 00:02:35 12/12/2012 00:31:50	N 247.6	N 22.0	N 334.5	N 29.7	N 320.6	N 28.4	N 7.8	N 0.7	N 88653.9	SP	29	N 2.3	N 7.0
12/12/2012 08:34:20 12/12/2012 11:56:50	135.1	109.0	432.7	344.0	12.3	8.5	2.3	1.8	821960.9	AVV	202	1.3	69.4
13/12/2012 22:31:08 13/12/2012 22:32:53	N 283.8	N 52.4	N 106.7	N 19.7	N 77.7	N 14.3	N 7.2	N 1.3	N 184567.1	SP	1	N 0.6	N 20.2
13/12/2012 22:46:54 14/12/2012 11:59:37	237.2	439.7	565.7	1025.0	174.0	216.0	11.7	19.5	2028839.7	AVV	793	2.4	170.6
15/12/2012 23:03:36 15/12/2012 23:04:36	N 475.4	N 0.6	N 309.7	N 0.4	N 239.5	N 0.3	N 38.9	N 0.0	N 1209.2	SP	1	N 0.0	N 1.9
20/12/2012 03:44:22 20/12/2012 14:01:36	568.2	661.9	436.6	763.1	236.2	258.1	82.5	88.1	1862744.9	AVV	617	4.5	155.0
21/12/2012 00:02:51 21/12/2012 00:05:06	N 381.9	N 0.3	N 62.7	N 0.0	N 234.6	N 0.2	N 279.0	N 0.2	N 716.0	SP	3	N 0.0	N 1.3
TOTALI		1717.9		3020.2		1817.1		180.0	6443646.1			20.1	529.8

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
4	4