

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/08/2012 01:00:00 al 01/09/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/08/2012 01:14:50 01/08/2012 11:00:12	545.7	317.7	358.8	201.2	364.4	204.4	24.8	16.6	867199.1	AVV	586	41.5	36.3
01/08/2012 23:03:52 01/08/2012 23:11:22	N 851.3	N 2.7	N 371.8	N 1.2	N 309.3	N 1.0	N 0.8	N 0.0	N 3182.9	SP	8	N 0.0	N 1.4
02/08/2012 03:25:50 02/08/2012 08:22:52	738.4	392.4	373.9	150.3	266.8	20.8	0.8	0.2	509947.0	AVV	297	0.1	45.5
02/08/2012 23:04:52 02/08/2012 23:13:07	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	SP	9	N 0.0	N 1.9
03/08/2012 02:37:00 03/08/2012 07:22:52	792.1	401.1	386.3	167.5	148.2	31.9	6.1	1.3	505117.1	AVV	285	0.0	44.0
03/08/2012 21:05:07 03/08/2012 21:05:22	N 987.9	N 1.5	N 337.2	N 0.5	N 250.9	N 0.4	N 0.4	N 0.0	N 1489.1	SP	0	N 0.0	N 1.3
04/08/2012 03:10:25 04/08/2012 08:05:22	805.3	284.3	466.1	140.4	294.3	51.5	50.3	6.9	355014.2	AVV	295	0.1	31.1
04/08/2012 23:04:07 04/08/2012 23:04:12	N 884.0	N 0.7	N 296.3	N 0.3	N 94.7	N 0.1	N 0.2	N 0.0	N 846.1	SP	0	N 0.0	N 1.1
05/08/2012 06:16:45 05/08/2012 10:58:22	843.6	282.2	422.9	122.2	308.1	53.4	77.6	8.7	344888.1	AVV	282	0.1	29.8
05/08/2012 23:04:22 05/08/2012 23:04:27	N 857.1	N 11.3	N 363.2	N 4.8	N 818.6	N 10.8	N 1.1	N 0.0	N 13200.9	SP	0	N 0.3	N 2.0
05/08/2012 23:16:25 06/08/2012 04:13:52	813.8	325.0	376.2	138.3	289.9	38.2	1.4	0.4	401276.9	AVV	297	0.5	36.2
06/08/2012 22:04:07 06/08/2012 22:04:12	N 938.1	N 0.9	N 343.3	N 0.3	N 70.7	N 0.1	N 0.2	N 0.0	N 969.4	SP	0	N 0.0	N 1.1
07/08/2012 00:40:30 07/08/2012 04:02:07	807.5	251.0	374.4	121.5	66.4	12.7	1.3	0.3	311516.4	AVV	202	0.0	27.0
07/08/2012 22:05:22 07/08/2012 22:05:27	N 870.7	N 1.2	N 340.0	N 0.5	N 199.1	N 0.3	N 0.3	N 0.0	N 1411.6	SP	0	N 0.0	N 1.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/08/2012 01:00:00 al 01/09/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
08/08/2012 08:07:45 08/08/2012 10:56:22	751.7	187.1	351.9	72.7	444.9	58.0	3.0	0.5	245728.3	AVV	169	0.1	20.6
08/08/2012 23:05:22 08/08/2012 23:05:27	N 914.0	N 1.9	N 226.3	N 0.5	N 168.4	N 0.3	N 0.6	N 0.0	N 2061.3	SP	0	N 0.0	N 1.9
09/08/2012 03:01:25 09/08/2012 07:56:52	756.6	258.4	442.9	122.8	188.0	34.3	10.4	1.8	339491.5	AVV	295	0.1	29.5
09/08/2012 21:04:22 09/08/2012 21:04:27	N 924.0	N 1.1	N 209.0	N 0.2	N 258.7	N 0.3	N 0.5	N 0.0	N 1145.6	SP	0	N 0.0	N 1.2
10/08/2012 06:35:35 10/08/2012 10:59:22	691.8	238.2	278.0	86.8	120.4	35.3	15.5	6.5	377407.7	AVV	264	0.1	31.9
10/08/2012 23:04:22 10/08/2012 23:04:27	N 840.7	N 1.1	N 328.8	N 0.4	N 380.0	N 0.5	N 0.9	N 0.0	N 1269.8	SP	0	N 0.0	N 1.0
10/08/2012 23:09:20 11/08/2012 00:10:45	1184.7	1.1	328.8	0.4	380.0	0.5	0.9	0.0	1269.8	MANC AVV	61	0.0	1.0
14/08/2012 02:42:05 14/08/2012 11:13:07	615.6	113.0	283.2	54.9	645.5	144.5	2.3	0.9	632342.3	AVV	511	27.7	25.9
14/08/2012 23:04:22 14/08/2012 23:04:27	N 652.6	N 0.7	N 190.3	N 0.2	N 109.3	N 0.1	N 0.1	N 0.0	N 1119.8	SP	0	N 0.0	N 1.2
16/08/2012 04:42:20 16/08/2012 10:58:52	611.3	182.4	481.0	174.1	227.8	85.6	4.0	1.8	587505.4	AVV	376	27.3	23.2
16/08/2012 23:04:22 16/08/2012 23:04:37	N 713.5	N 0.7	N 245.7	N 0.3	N 229.0	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 1026.0	SP	0	N 0.0	N 1.1
17/08/2012 04:40:15 17/08/2012 11:00:22	679.6	361.8	557.3	186.5	130.6	16.2	2.5	0.6	497952.9	AVV	380	0.0	44.3
18/08/2012 22:04:52 18/08/2012 22:04:57	N 742.0	N 0.9	N 254.9	N 0.3	N 248.9	N 0.3	N 0.3	N 0.0	N 1236.5	SP	0	N 0.0	N 1.2
19/08/2012 23:35:45 20/08/2012 05:13:37	566.1	189.9	379.1	108.8	207.7	52.5	84.0	55.2	404993.5	AVV	338	11.7	23.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4  
 Sistema di Misura delle Emissioni  
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
 dal 01/08/2012 01:00:00 al 01/09/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
25/08/2012 21:04:22 25/08/2012 21:04:27	N 551.4	N 0.8	N 245.9	N 0.4	N 145.9	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 1511.9	SP	0	N 0.0	N 1.4
29/08/2012 02:11:55 29/08/2012 09:17:22	618.2	271.8	365.9	169.8	235.5	115.6	78.1	55.6	544731.5	AVV	426	14.0	32.4
29/08/2012 23:04:07 29/08/2012 23:04:22	N 760.2	N 0.8	N 283.6	N 0.3	N 323.4	N 0.3	N 0.4	N 0.0	N 1074.1	SP	0	N 0.0	N 1.2
30/08/2012 05:55:20 30/08/2012 10:54:52	639.7	207.4	590.7	119.6	306.7	28.2	10.9	0.6	299457.5	AVV	299	0.2	25.5
30/08/2012 23:05:52 30/08/2012 23:05:57	N 702.8	N 1.3	N 325.7	N 0.6	N 113.0	N 0.2	N 0.4	N 0.0	N 1836.5	SP	0	N 0.0	N 1.6
TOTALI		4264.9		2137.8		983.5		158.0	7225839.3			123.5	507.4

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
17	16