

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2012 01:00:00 al 01/10/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/09/2012 22:59:05 03/09/2012 05:17:22	463.2	238.4	251.2	132.8	480.4	336.1	89.2	35.4	680864.6	AVV	378	32.5	25.7
03/09/2012 21:04:22 03/09/2012 21:04:27	N 910.6	N 0.9	N 335.4	N 0.3	N 166.4	N 0.2	N 0.3	N 0.0	N 976.2	SP	0	N 0.0	N 1.1
03/09/2012 23:53:25 04/09/2012 04:29:52	738.9	397.8	400.1	168.2	97.3	22.2	0.8	0.4	534434.5	AVV	276	0.0	45.6
04/09/2012 21:04:22 04/09/2012 21:04:27	N 969.5	N 0.9	N 294.9	N 0.3	N 125.6	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 975.4	SP	0	N 0.0	N 1.1
26/09/2012 22:25:50 27/09/2012 05:09:38	565.1	365.7	322.7	196.9	129.3	100.7	47.2	49.8	767146.6	AVV	404	36.5	28.1
27/09/2012 22:00:33 27/09/2012 22:00:38	N 1635.4	N 0.0	N 383.5	N 0.0	N 782.5	N 0.0	N 0.1	N 0.0	N 10.8	SP	0	N 0.0	N 0.1
28/09/2012 00:31:50 28/09/2012 04:19:53	830.1	239.8	331.3	83.9	66.3	10.4	1.0	0.2	296131.0	AVV	228	0.0	25.7
28/09/2012 22:21:48 28/09/2012 22:21:53	N 912.5	N 22.9	N 279.0	N 7.0	N 55.8	N 1.4	N 0.6	N 0.0	N 25066.4	SP	0	N 0.0	N 5.8
29/09/2012 01:22:30 29/09/2012 05:01:48	912.6	131.9	585.0	61.1	116.5	8.7	2.6	0.3	157345.4	AVV	219	0.0	13.9
29/09/2012 21:04:38 29/09/2012 21:04:43	N 1256.1	N 1.2	N 341.0	N 0.3	N 63.5	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 923.1	SP	0	N 0.0	N 1.0
TOTALI		1373.6		642.7		478.1		86.0	2435922.0			69.1	138.9

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
5	5