

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2012 01:00:00 al 01/01/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/12/2012 03:57:14 03/12/2012 10:24:37	650.7	480.3	419.8	248.0	411.4	237.7	3.2	1.5	878834.4	AVV	387	36.0	38.1
03/12/2012 21:03:07 03/12/2012 21:03:12	N 1247.4	N 0.8	N 358.4	N 0.2	N 165.1	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 673.0	SP	0	N 0.0	N 0.9
04/12/2012 04:34:03 04/12/2012 08:00:07	905.3	145.4	463.1	65.9	377.7	42.1	7.0	0.6	165553.8	AVV	206	0.0	14.8
04/12/2012 21:02:06 04/12/2012 21:02:21	N 1147.3	N 0.3	N 428.8	N 0.1	N 187.9	N 0.0	N 0.2	N 0.0	N 238.8	SP	0	N 0.0	N 0.5
05/12/2012 04:13:23 05/12/2012 08:08:51	874.7	130.0	955.1	103.2	389.7	15.8	9.6	0.3	159474.0	AVV	235	0.1	14.2
05/12/2012 21:01:36 05/12/2012 21:01:41	N 1302.7	N 0.2	N 447.0	N 0.1	N 884.9	N 0.1	N 0.1	N 0.0	N 115.8	SP	0	N 0.0	N 0.3
06/12/2012 04:18:32 06/12/2012 08:28:51	858.7	310.5	479.8	129.7	474.3	60.4	43.0	8.5	381470.5	AVV	250	0.2	34.8
06/12/2012 21:02:35 06/12/2012 21:02:40	N 1165.4	N 0.4	N 404.1	N 0.1	N 245.6	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 312.5	SP	0	N 0.0	N 0.6
07/12/2012 04:13:21 07/12/2012 08:19:35	869.5	170.7	618.2	88.0	878.3	68.7	24.5	0.3	213580.1	AVV	246	0.1	18.3
07/12/2012 21:01:49 07/12/2012 21:01:54	N 1392.1	N 0.3	N 464.1	N 0.1	N 829.7	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 217.6	SP	0	N 0.0	N 0.5
09/12/2012 03:16:40 09/12/2012 12:03:33	740.5	398.3	458.7	227.2	212.3	93.7	6.6	3.3	896775.7	AVV	527	36.6	40.3
09/12/2012 23:47:22 09/12/2012 23:47:27	N 772.2	N 89.7	N 360.5	N 41.9	N 17.7	N 2.1	N 0.3	N 0.0	N 116129.5	SP	0	N 0.0	N 12.6
10/12/2012 02:32:34 10/12/2012 05:56:37	774.2	251.3	408.0	125.9	52.7	9.9	0.6	0.2	327889.3	AVV	204	0.1	27.4
10/12/2012 22:02:07 10/12/2012 22:02:12	N 751.7	N 0.2	N 320.4	N 0.1	N 178.2	N 0.0	N 0.1	N 0.0	N 220.9	SP	0	N 0.0	N 0.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2012 01:00:00 al 01/01/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
11/12/2012 01:19:03 11/12/2012 05:59:07	683.6	221.4	423.8	115.5	353.5	34.1	0.2	0.1	300461.8	AVV	280	0.3	25.9
11/12/2012 22:02:05 11/12/2012 22:02:10	N 985.1	N 0.3	N 351.0	N 0.1	N 251.5	N 0.1	N 0.1	N 0.0	N 264.9	SP	0	N 0.0	N 0.6
12/12/2012 11:38:57 12/12/2012 16:37:34	721.6	292.4	429.7	115.5	196.5	30.9	2.0	0.3	379275.3	AVV	299	0.0	33.4
12/12/2012 23:05:50 12/12/2012 23:05:55	N 792.8	N 2.1	N 306.2	N 0.8	N 64.8	N 0.2	N 0.2	N 0.0	N 2606.5	SP	0	N 0.0	N 2.2
14/12/2012 00:02:38 14/12/2012 00:02:43	N 942.0	N 0.3	N 304.8	N 0.1	N 161.5	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 320.7	SP	0	N 0.0	N 0.6
14/12/2012 05:38:34 14/12/2012 11:16:07	752.9	206.8	854.1	129.6	165.6	13.8	1.0	0.1	268180.0	AVV	338	0.0	24.0
14/12/2012 17:19:22 14/12/2012 17:19:27	N 1079.6	N 46.4	N 316.1	N 13.6	N 109.1	N 4.7	N 1.9	N 0.1	N 42952.3	SP	0	N 0.0	N 11.1
16/12/2012 02:52:18 16/12/2012 09:19:36	766.4	296.6	386.0	161.4	166.3	79.6	102.3	83.9	569880.2	AVV	387	15.9	32.3
16/12/2012 22:01:21 16/12/2012 22:01:36	N 1250.0	N 0.1	N 416.4	N 0.0	N 148.7	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 102.5	SP	0	N 0.0	N 0.3
17/12/2012 02:27:13 17/12/2012 06:41:51	813.0	225.9	648.8	113.0	174.9	17.5	3.4	0.3	281986.1	AVV	254	0.0	24.8
17/12/2012 19:01:20 17/12/2012 19:01:25	N 1366.3	N 0.1	N 494.1	N 0.0	N 165.3	N 0.0	N 0.2	N 0.0	N 99.1	SP	0	N 0.0	N 0.3
18/12/2012 06:17:12 18/12/2012 11:55:20	756.3	238.9	576.9	137.7	297.2	28.8	41.0	3.1	318261.9	AVV	338	0.3	27.4
18/12/2012 12:51:35 18/12/2012 12:51:40	N 808.1	N 113.2	N 319.4	N 44.7	N 14.7	N 2.1	N 0.5	N 0.1	N 140066.6	SP	0	N 0.0	N 13.7
20/12/2012 10:39:37 20/12/2012 16:39:20	671.7	263.5	492.6	147.0	429.0	150.0	19.8	9.8	452728.9	AVV	360	15.9	23.1

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2012 01:00:00 al 01/01/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
20/12/2012 21:02:05 20/12/2012 21:02:20	N 1068.2	N 0.4	N 410.7	N 0.2	N 114.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 415.0	SP	0	N 0.0	N 0.7
27/12/2012 01:16:24 27/12/2012 09:25:17	850.3	531.2	612.9	273.2	453.9	198.6	36.6	36.2	769935.7	AVV	489	23.1	42.3
27/12/2012 23:30:54 27/12/2012 23:30:59	N 790.5	N 37.8	N 388.9	N 18.6	N 16.7	N 0.8	N 0.1	N 0.0	N 47801.3	SP	0	N 0.0	N 7.8
28/12/2012 04:32:33 28/12/2012 09:19:05	774.9	234.3	687.6	124.7	200.5	20.1	15.2	2.1	294784.9	AVV	287	0.0	25.5
28/12/2012 21:03:51 28/12/2012 21:03:56	N 906.6	N 0.8	N 270.9	N 0.2	N 127.8	N 0.1	N 0.1	N 0.0	N 858.9	SP	0	N 0.0	N 0.9
30/12/2012 05:16:10 30/12/2012 11:09:21	682.8	183.8	566.9	169.5	274.9	134.7	92.2	68.1	450608.8	AVV	353	20.1	17.2
31/12/2012 00:04:22 31/12/2012 00:04:37	N 908.6	N 0.9	N 407.3	N 0.4	N 89.0	N 0.1	N 0.1	N 0.0	N 979.2	SP	0	N 0.0	N 1.1
31/12/2012 06:08:37 31/12/2012 11:58:20	811.5	239.9	926.2	124.4	912.0	24.5	11.2	0.6	287884.2	AVV	350	0.1	26.1
TOTALI		4821.0		2599.5		1260.6		219.3	7397565.7			148.8	490.0

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
18	18