

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2012 01:00:00 al 01/09/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/08/2012 03:48:30 01/08/2012 07:23:52	708.8	303.8	422.2	132.1	128.7	27.8	5.1	1.5	418228.5	AVV	215	0.0	35.2
01/08/2012 17:44:07 01/08/2012 17:45:52	N 741.7	N 97.6	N 237.5	N 31.3	N 42.0	N 5.5	N 2.0	N 0.3	N 131610.8	SP	1	N 0.1	N 12.8
01/08/2012 17:50:25 01/08/2012 18:14:22	N 709.5	N 116.5	N 240.5	N 39.5	N 25.1	N 4.1	N 2.1	N 0.3	N 164144.1	AVV	24	N 0.1	N 14.3
01/08/2012 21:04:07 01/08/2012 21:04:12	N 752.2	N 0.6	N 145.4	N 0.1	N 226.1	N 0.2	N 5.0	N 0.0	N 843.7	SP	0	N 0.0	N 1.0
02/08/2012 06:16:55 02/08/2012 10:10:37	651.8	141.4	465.3	64.7	183.5	17.0	49.3	3.5	202205.3	AVV	234	0.2	16.9
02/08/2012 23:02:52 02/08/2012 23:03:07	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 4.2	N 0.0	N 0.1	N 1328.3	SP	1	N 0.0	N 0.7
03/08/2012 03:23:10 03/08/2012 07:22:07	659.6	119.5	748.7	87.0	188.2	19.2	10.5	2.2	172510.0	AVV	239	0.1	14.5
03/08/2012 23:03:52 03/08/2012 23:04:07	N 827.2	N 0.8	N 150.3	N 0.2	N 314.1	N 0.3	N 5.1	N 0.0	N 1002.4	SP	1	N 0.0	N 1.2
04/08/2012 07:21:05 04/08/2012 10:56:52	728.5	128.9	464.2	59.6	78.9	7.3	4.6	0.6	175686.1	AVV	215	0.0	14.8
05/08/2012 00:38:52 05/08/2012 00:39:07	N 754.9	N 61.2	N 259.1	N 21.0	N 27.3	N 2.2	N 2.3	N 0.2	N 81136.6	SP	1	N 0.0	N 10.5
05/08/2012 07:25:35 05/08/2012 10:58:22	705.1	164.8	488.8	83.3	128.2	17.4	20.2	3.4	228694.8	AVV	213	0.0	19.2
05/08/2012 23:05:07 05/08/2012 23:05:12	N 801.5	N 1.0	N 266.3	N 0.3	N 171.1	N 0.2	N 5.9	N 0.0	N 1231.2	SP	0	N 0.0	N 1.2
06/08/2012 07:35:40 06/08/2012 11:56:52	690.0	93.1	364.0	47.3	325.3	44.2	6.2	0.7	134453.4	AVV	261	0.0	11.3
07/08/2012 00:05:02 07/08/2012 00:05:07	N 782.4	N 0.9	N 278.0	N 0.3	N 275.0	N 0.3	N 4.3	N 0.0	N 1131.3	SP	0	N 0.0	N 1.2

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2012 01:00:00 al 01/09/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
07/08/2012 02:08:50 07/08/2012 05:59:52	681.0	143.8	408.3	61.3	155.3	15.5	11.4	1.2	203955.9	AVV	231	0.1	17.3
07/08/2012 21:05:07 07/08/2012 21:05:12	N 757.2	N 0.8	N 190.9	N 0.2	N 168.5	N 0.2	N 5.2	N 0.0	N 1071.3	SP	0	N 0.0	N 1.1
08/08/2012 02:31:10 08/08/2012 06:17:00	665.2	35.2	373.6	19.9	122.2	6.5	6.9	0.4	65011.1	MANC AVV	226	0.0	8.0
08/08/2012 07:19:40 08/08/2012 08:48:22	730.9	106.7	243.9	35.6	29.2	4.3	3.6	0.5	146019.3	AVV	89	0.0	12.3
09/08/2012 20:04:07 09/08/2012 20:04:12	N 888.5	N 1.0	N 190.8	N 0.2	N 1315.2	N 1.4	N 4.4	N 0.0	N 1091.0	SP	0	N 0.0	N 1.3
19/08/2012 03:37:20 19/08/2012 10:53:52	464.9	247.4	283.2	102.8	395.4	73.4	81.5	14.1	387363.2	AVV	436	6.5	27.3
20/08/2012 03:04:07 20/08/2012 03:04:12	N 1020.4	N 0.8	N 249.4	N 0.2	N 385.0	N 0.3	N 5.8	N 0.0	N 754.5	SP	0	N 0.0	N 0.9
20/08/2012 05:15:10 20/08/2012 08:16:22	763.8	126.8	567.0	67.3	296.1	72.3	15.8	1.1	166550.2	AVV	181	0.0	14.3
21/08/2012 00:21:07 21/08/2012 00:21:12	N 845.7	N 19.8	N 284.2	N 6.6	N 69.0	N 1.6	N 3.8	N 0.1	N 23401.1	SP	0	N 0.0	N 5.6
21/08/2012 03:34:00 21/08/2012 07:28:07	785.0	154.4	702.3	100.7	93.1	9.2	7.1	1.1	198471.6	AVV	234	0.0	16.7
22/08/2012 11:04:22 22/08/2012 11:04:37	N 1099.2	N 1.2	N 234.6	N 0.2	N 323.8	N 0.3	N 5.4	N 0.0	N 1063.0	SP	0	N 0.0	N 1.2
24/08/2012 05:26:35 24/08/2012 11:10:37	572.5	190.3	387.1	87.8	378.0	150.6	61.0	8.3	445563.8	AVV	344	3.0	36.9
24/08/2012 11:51:22 24/08/2012 11:51:27	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 100.0	N 0.0	N 0.2	N 155699.4	SP	0	N 0.0	N 15.3
24/08/2012 12:11:00 24/08/2012 14:20:07	634.9	157.2	269.3	62.8	369.3	8.4	5.9	0.5	222148.4	AVV	129	0.0	20.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2012 01:00:00 al 01/09/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
24/08/2012 23:04:52 24/08/2012 23:04:57	N 849.7	N 1.2	N 232.8	N 0.3	N 552.7	N 0.8	N 4.5	N 0.0	N 1429.2	SP	0	N 0.0	N 1.6
29/08/2012 08:54:00 29/08/2012 16:29:22	596.9	346.4	380.4	174.6	170.1	53.1	24.6	7.5	543616.2	AVV	455	3.8	42.1
29/08/2012 23:05:22 29/08/2012 23:05:27	N 1042.5	N 1.7	N 220.7	N 0.4	N 3003.8	N 5.0	N 5.8	N 0.0	N 1661.5	SP	0	N 0.0	N 1.4
30/08/2012 06:42:20 30/08/2012 11:02:07	696.5	149.5	505.8	81.9	92.1	10.9	5.2	0.8	211393.2	AVV	260	0.0	17.8
30/08/2012 23:04:22 30/08/2012 23:04:27	N 858.8	N 0.9	N 230.1	N 0.2	N 227.0	N 0.2	N 4.6	N 0.0	N 1059.4	SP	0	N 0.0	N 1.1
31/08/2012 06:49:35 31/08/2012 11:04:07	695.6	151.7	616.7	101.1	89.6	11.5	4.7	0.7	218000.4	AVV	255	0.0	18.3
31/08/2012 23:04:37 31/08/2012 23:04:42	N 885.0	N 0.8	N 228.0	N 0.2	N 150.0	N 0.1	N 4.5	N 0.0	N 934.5	SP	0	N 0.0	N 1.1
TOTALI		2760.8		1369.8		548.5		48.1	4139871.5			13.9	343.5

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
18	17