

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2012 01:00:00 al 01/12/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/11/2012 10:42:13 01/11/2012 16:05:09	1521.4	53.3	485.2	19.6	850.0	21.3	11.4	1.2	209961.0	AVV	323	0.1	18.2
01/11/2012 22:02:19 01/11/2012 22:02:24	N 2695.4	N 11.7	N 519.7	N 2.3	N 749.6	N 3.3	N 0.0	N 0.0	N 4350.7	SP	0	N 0.1	N 1.4
01/11/2012 22:10:43 01/11/2012 23:38:03	1940.3	11.7	460.1	2.3	876.3	3.3	0.0	0.0	4350.7	MANC AVV	88	0.1	1.4
02/11/2012 01:19:48 02/11/2012 05:53:04	623.2	36.5	303.3	14.2	58.0	3.1	8.6	1.1	345694.3	AVV	274	0.0	29.4
02/11/2012 23:01:34 02/11/2012 23:01:39	N 1854.0	N 0.4	N 92.5	N 0.0	N 302.3	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 209.7	SP	0	N 0.0	N 0.3
03/11/2012 01:20:18 03/11/2012 06:28:19	768.0	29.2	404.9	7.6	170.1	3.5	23.7	2.0	306888.1	AVV	308	0.1	26.8
03/11/2012 22:01:49 03/11/2012 22:02:04	N 1626.2	N 1.0	N 101.4	N 0.1	N 182.3	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 633.6	SP	1	N 0.0	N 0.5
04/11/2012 05:57:08 04/11/2012 10:55:34	899.6	46.4	302.7	19.0	144.2	7.3	7.0	1.4	401941.8	AVV	298	0.1	34.2
04/11/2012 23:02:04 04/11/2012 23:02:09	N 1853.2	N 1.0	N 51.6	N 0.0	N 596.9	N 0.3	N 0.0	N 0.0	N 528.4	SP	0	N 0.0	N 0.5
05/11/2012 01:07:53 05/11/2012 05:46:04	4248.1	72.2	363.4	9.0	2610.9	52.2	11.3	0.3	353303.4	AVV	279	0.2	30.4
05/11/2012 22:01:34 05/11/2012 22:01:49	N 2051.7	N 0.8	N 48.9	N 0.0	N 316.2	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 404.7	SP	0	N 0.0	N 0.4
06/11/2012 00:28:28 06/11/2012 06:05:09	671.2	38.4	325.5	6.9	118.3	5.4	19.0	1.5	367455.6	AVV	337	0.0	31.3
07/11/2012 00:01:49 07/11/2012 00:02:04	N 2393.9	N 0.3	N 11.5	N 0.0	N 245.7	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 124.0	SP	1	N 0.0	N 0.3
07/11/2012 01:43:53 07/11/2012 06:10:19	460.4	36.0	300.1	10.7	622.2	48.6	11.1	0.8	361639.6	AVV	267	0.0	30.7

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2012 01:00:00 al 01/12/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
07/11/2012 22:02:34 07/11/2012 22:02:39	N 2196.2	N 2.4	N 43.3	N 0.0	N 1605.4	N 1.8	N 0.0	N 0.0	N 1092.8	SP	0	N 0.1	N 0.7
08/11/2012 01:18:28 08/11/2012 06:00:49	408.3	7.6	286.5	15.8	898.4	44.7	25.3	2.4	340345.7	AVV	282	0.2	29.6
08/11/2012 22:02:49 08/11/2012 22:02:54	N 2888.7	N 2.4	N 0.0	N 0.0	N 987.3	N 0.8	N 34.9	N 0.0	N 826.2	SP	0	N 0.0	N 0.8
09/11/2012 01:10:43 09/11/2012 05:57:19	1002.9	58.5	371.6	15.8	573.3	15.9	260.9	5.5	384948.8	AVV	287	0.1	33.1
11/11/2012 18:53:34 11/11/2012 18:53:39	N 0.0	N 395.9	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 30.8	N 0.0	N 0.0	N 316461.7	SP	0	N 0.0	N 12.9
16/11/2012 04:01:28 16/11/2012 12:01:35	595.2	37.1	187.1	7.7	892.1	24.4	149.4	4.1	422098.4	AVV	480	8.7	27.8
17/11/2012 23:01:49 17/11/2012 23:01:54	N 1767.1	N 0.9	N 22.5	N 0.0	N 133.1	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 537.4	SP	0	N 0.0	N 0.5
18/11/2012 05:00:38 18/11/2012 09:53:34	961.4	45.9	301.8	15.4	1682.3	59.6	40.6	1.5	361396.8	AVV	293	0.2	30.7
19/11/2012 00:01:49 19/11/2012 00:01:54	N 1996.2	N 1.6	N 0.0	N 0.0	N 741.5	N 0.6	N 17.8	N 0.0	N 781.0	SP	0	N 0.0	N 0.4
19/11/2012 01:44:08 19/11/2012 05:52:34	783.9	48.3	276.0	10.9	265.8	14.9	9.7	0.5	344174.4	AVV	248	0.1	29.3
19/11/2012 14:16:57 19/11/2012 14:17:02	N 96.1	N 0.0	N 72.0	N 0.0	N 6.6	N 0.0	N 6.8	N 0.0	N 441912.3	AVV	1	N 0.0	N 22.2
19/11/2012 23:02:07 19/11/2012 23:02:12	N 1982.8	N 1.4	N 0.0	N 0.0	N 618.5	N 0.4	N 8.3	N 0.0	N 705.6	SP	0	N 0.0	N 0.4
20/11/2012 01:21:15 20/11/2012 05:52:07	753.4	35.7	287.4	10.1	218.1	10.5	6.9	0.4	324465.4	AVV	271	0.0	27.6
20/11/2012 22:56:19 20/11/2012 22:56:24	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 197342.7	SP	0	N 0.0	N 17.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2012 01:00:00 al 01/12/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
21/11/2012 01:27:11 21/11/2012 05:55:19	808.3	35.0	319.1	16.0	906.3	39.8	6.0	0.2	298205.2	AVV	268	0.0	25.1
21/11/2012 22:01:48 21/11/2012 22:01:53	N 2140.6	N 1.5	N 0.0	N 0.0	N 601.8	N 0.4	N 6.4	N 0.0	N 697.6	SP	0	N 0.0	N 0.4
22/11/2012 00:46:00 22/11/2012 06:00:18	1010.5	33.6	348.6	12.1	2307.6	66.1	83.1	2.3	328076.9	AVV	314	0.2	27.7
22/11/2012 22:02:18 22/11/2012 22:02:33	N 2422.5	N 2.1	N 120.9	N 0.1	N 202.8	N 0.2	N 6.9	N 0.0	N 872.1	SP	0	N 0.0	N 0.6
23/11/2012 00:34:15 23/11/2012 05:55:48	1110.6	46.3	377.4	19.8	1422.3	44.7	13.5	0.4	346885.4	AVV	321	0.0	29.5
23/11/2012 23:02:07 23/11/2012 23:02:12	N 2454.9	N 0.7	N 945.8	N 0.3	N 235.8	N 0.1	N 11.2	N 0.0	N 294.8	SP	0	N 0.0	N 0.5
24/11/2012 01:24:54 24/11/2012 06:11:22	891.6	39.0	553.3	31.9	321.6	11.9	4.1	0.2	321665.7	AVV	287	0.1	27.4
24/11/2012 22:01:52 24/11/2012 22:01:57	N 2175.1	N 2.4	N 0.0	N 0.0	N 347.8	N 0.4	N 2.5	N 0.0	N 1115.4	SP	0	N 0.1	N 0.5
25/11/2012 13:07:08 25/11/2012 16:51:37	1051.3	44.2	357.4	13.9	719.4	27.0	81.8	2.3	268992.8	AVV	224	0.2	22.8
25/11/2012 22:02:07 25/11/2012 22:02:12	N 2089.7	N 2.1	N 0.0	N 0.0	N 956.1	N 1.0	N 22.7	N 0.0	N 997.5	SP	0	N 0.1	N 0.5
26/11/2012 01:04:33 26/11/2012 05:55:52	1013.8	45.5	325.0	15.8	230.9	7.0	12.3	0.4	332936.6	AVV	291	0.1	28.4
26/11/2012 22:02:06 26/11/2012 22:02:11	N 2288.3	N 1.3	N 0.0	N 0.0	N 262.0	N 0.2	N 4.0	N 0.0	N 582.5	SP	0	N 0.0	N 0.4
27/11/2012 00:28:23 27/11/2012 05:55:36	1018.7	51.6	397.0	21.6	170.9	7.3	6.6	0.3	369381.7	AVV	327	0.1	31.4
27/11/2012 23:15:06 27/11/2012 23:15:11	N 1943.8	N 27.4	N 34.7	N 0.5	N 501.7	N 7.1	N 9.1	N 0.1	N 14110.6	SP	0	N 0.0	N 4.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2012 01:00:00 al 01/12/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
28/11/2012 01:34:33 28/11/2012 05:54:49	777.9	35.7	266.7	13.8	145.7	6.0	10.0	0.5	338653.0	AVV	260	0.0	28.8
28/11/2012 22:02:34 28/11/2012 22:02:39	N 2116.7	N 2.4	N 0.0	N 0.0	N 890.2	N 1.0	N 17.4	N 0.0	N 1138.2	SP	0	N 0.1	N 0.5
29/11/2012 01:31:21 29/11/2012 05:54:19	716.8	42.3	275.3	11.8	152.6	8.7	11.2	0.7	339509.4	AVV	263	0.0	28.9
29/11/2012 22:02:05 29/11/2012 22:02:10	N 1648.8	N 1.7	N 0.0	N 0.0	N 134.0	N 0.1	N 4.4	N 0.0	N 1057.2	SP	0	N 0.0	N 0.7
30/11/2012 00:13:46 30/11/2012 05:48:20	936.1	36.6	357.8	7.6	276.3	9.3	17.8	0.6	426806.5	AVV	335	0.1	36.6
30/11/2012 23:02:04 30/11/2012 23:02:09	N 2219.6	N 1.0	N 0.0	N 0.0	N 84.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 437.7	SP	0	N 0.0	N 0.5
TOTALI		966.7		329.4		542.5		30.7	7899777.4			11.0	667.2

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
25	23