

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/04/2012 01:00:00 al 01/05/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
10/04/2012 00:52:18 10/04/2012 10:34:21	612.1	0.9	208.9	2.7	1012.1	7.9	8.2	0.3	483666.8	AVV	582	6.3	35.7
10/04/2012 22:02:36 10/04/2012 22:13:21	N 2210.8	N 6.0	N 632.8	N 1.7	N 2774.8	N 7.6	N 0.0	N 0.0	N 2726.8	SP	11	N 0.0	N 1.0
11/04/2012 04:50:23 11/04/2012 09:03:21	227.9	21.8	887.0	50.0	3402.6	78.3	25.1	0.4	183761.1	AVV	253	0.3	16.9
12/04/2012 23:02:21 12/04/2012 23:07:36	N 1993.6	N 2.8	N 295.2	N 0.4	N 675.2	N 1.0	N 0.0	N 0.0	N 1426.5	SP	5	N 0.0	N 0.9
19/04/2012 01:50:58 19/04/2012 10:58:21	292.7	8.3	396.8	8.2	678.5	8.7	7.0	0.3	335811.6	AVV	548	6.0	22.9
19/04/2012 23:03:06 19/04/2012 23:03:21	N 1245.9	N 0.9	N 355.4	N 0.3	N 3313.5	N 2.4	N 0.2	N 0.0	N 726.8	SP	0	N 0.0	N 0.8
23/04/2012 23:58:54 24/04/2012 06:45:51	377.0	15.4	495.8	10.0	1007.6	15.6	8.5	0.1	378193.7	AVV	407	4.8	29.9
24/04/2012 21:03:21 24/04/2012 21:03:36	N 1179.3	N 23.9	N 234.0	N 4.7	N 1502.5	N 30.4	N 7.9	N 0.2	N 20239.0	SP	0	N 0.2	N 1.6
25/04/2012 07:04:49 25/04/2012 10:58:06	493.6	23.1	350.1	13.4	691.0	24.3	9.9	0.4	235280.2	AVV	234	1.8	19.1
25/04/2012 23:05:06 25/04/2012 23:05:11	N 1543.3	N 3.6	N 336.2	N 0.8	N 1493.9	N 3.5	N 0.2	N 0.0	N 2321.1	SP	0	N 0.1	N 1.4
26/04/2012 06:47:44 26/04/2012 10:55:36	621.4	13.1	476.2	9.2	1481.9	10.1	4.3	0.2	115639.0	AVV	248	0.3	10.2
26/04/2012 23:02:36 26/04/2012 23:02:41	N 1545.7	N 2.1	N 277.6	N 0.4	N 1469.6	N 2.0	N 1.5	N 0.0	N 1328.0	SP	0	N 0.0	N 0.8
TOTALI		82.6		93.3		144.8		1.7	1732352.4			19.4	134.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2  
 Sistema di Misura delle Emissioni  
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
 dal 01/04/2012 01:00:00 al 01/05/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
6	6