

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2012 01:00:00 al 01/06/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
18/05/2012 03:24:19 18/05/2012 11:00:33	713.1	330.0	450.3	141.3	476.5	92.9	23.5	6.1	422439.6	AVV	456	2.3	33.4
19/05/2012 00:29:08 19/05/2012 00:29:23	N 826.3	N 36.2	N 267.2	N 11.7	N 25.0	N 1.1	N 4.1	N 0.2	N 43781.3	SP	0	N 0.0	N 7.6
30/05/2012 22:14:39 31/05/2012 05:38:18	717.5	351.2	487.3	158.2	397.9	86.7	134.2	37.5	468780.1	AVV	444	6.4	33.0
31/05/2012 18:04:48 31/05/2012 18:11:03	N 1339.1	N 2.1	N 280.5	N 0.4	N 937.1	N 1.4	N 4.6	N 0.0	N 1537.7	SP	7	N 0.0	N 0.8
TOTALI		681.2		299.5		179.6		43.6	891219.7			8.8	66.3

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
2	2