

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2012 01:00:00 al 01/02/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/01/2012 01:43:50 02/01/2012 07:57:51	783.8	35.1	308.2	14.0	422.8	7.3	1.3	0.4	275752.2	AVV	374	6.7	18.2
02/01/2012 22:27:06 02/01/2012 22:27:21	N 0.0	N 83.2	N 0.0	N 6.8	N 0.0	N 15.3	N 0.0	N 0.0	N 41105.2	SP	0	N 0.0	N 7.4
02/01/2012 23:17:55 03/01/2012 07:59:06	1104.8	56.8	298.4	12.4	789.8	29.4	2.0	0.1	505155.3	AVV	522	0.1	44.2
03/01/2012 21:04:06 03/01/2012 21:04:21	N 1646.2	N 2.0	N 219.0	N 0.3	N 777.9	N 0.9	N 0.0	N 0.0	N 1211.5	SP	0	N 0.0	N 1.1
04/01/2012 06:42:00 04/01/2012 12:00:11	798.3	36.9	460.0	19.6	755.7	26.2	3.3	0.4	278724.2	AVV	318	0.2	23.5
04/01/2012 23:59:31 04/01/2012 23:59:51	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 200890.2	SP	0	N 0.0	N 17.3
05/01/2012 00:09:40 05/01/2012 01:18:00	1731.8	0.7	2168.4	0.1	2241.1	0.4	0.0	0.0	429.3	MANC AVV	69	0.0	0.0
05/01/2012 04:46:00 05/01/2012 09:00:36	837.2	19.9	408.1	17.8	1626.2	26.4	2.1	0.2	195396.0	AVV	254	0.1	17.4
05/01/2012 21:04:06 05/01/2012 21:04:11	N 1443.3	N 1.1	N 520.6	N 0.4	N 1325.1	N 1.0	N 0.0	N 0.0	N 770.8	SP	0	N 0.0	N 0.8
08/01/2012 02:58:55 08/01/2012 11:04:36	811.1	48.9	260.8	9.2	1062.3	20.1	2.5	0.4	388770.9	AVV	486	7.7	26.1
08/01/2012 23:04:06 08/01/2012 23:04:11	N 1728.5	N 2.6	N 308.6	N 0.5	N 1429.5	N 2.1	N 0.4	N 0.0	N 1491.4	SP	0	N 0.0	N 1.0
09/01/2012 02:18:00 09/01/2012 07:02:36	798.8	20.1	471.0	10.1	2006.0	16.4	1.8	0.2	168034.9	AVV	284	0.1	15.8
10/01/2012 00:02:16 10/01/2012 00:02:21	N 1364.1	N 42.3	N 272.3	N 8.4	N 1194.2	N 37.0	N 1.4	N 0.0	N 30992.1	SP	0	N 0.0	N 3.3
10/01/2012 00:52:20 10/01/2012 06:56:51	859.8	47.8	384.1	23.1	847.1	43.1	2.6	0.2	466914.8	AVV	364	0.1	39.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2012 01:00:00 al 01/02/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
10/01/2012 22:03:51 10/01/2012 22:03:56	N 1573.2	N 3.2	N 234.4	N 0.5	N 851.8	N 1.7	N 0.4	N 0.0	N 2008.6	SP	0	N 0.1	N 1.0
11/01/2012 07:43:30 11/01/2012 11:58:01	878.1	23.7	463.2	12.9	1558.9	11.6	1.4	0.1	150747.4	AVV	255	0.1	13.7
12/01/2012 00:04:06 12/01/2012 00:04:21	N 1208.7	N 14.3	N 403.7	N 4.8	N 3245.3	N 38.5	N 1.7	N 0.0	N 11866.4	SP	0	N 0.1	N 1.6
12/01/2012 00:04:55 12/01/2012 07:58:36	987.5	15.7	692.6	6.7	2710.7	18.0	1.4	0.1	183563.5	AVV	474	0.2	18.5
12/01/2012 20:03:51 12/01/2012 20:03:56	N 1194.0	N 2.0	N 54.3	N 0.1	N 406.9	N 0.7	N 0.2	N 0.0	N 1669.9	SP	0	N 0.1	N 1.0
13/01/2012 08:42:50 13/01/2012 11:58:06	850.7	29.4	357.8	11.2	972.2	21.6	0.9	0.1	185487.1	AVV	196	0.1	16.0
14/01/2012 22:03:36 14/01/2012 22:03:41	N 1458.2	N 2.3	N 36.1	N 0.1	N 1236.7	N 2.0	N 0.0	N 0.0	N 1598.7	SP	0	N 0.1	N 0.9
15/01/2012 10:52:00 15/01/2012 15:03:16	1153.6	65.9	333.8	11.5	1089.6	18.6	0.4	0.0	194232.9	AVV	251	0.2	16.8
16/01/2012 00:01:36 16/01/2012 00:01:41	N 1316.6	N 2.2	N 69.1	N 0.1	N 1873.3	N 3.1	N 0.1	N 0.0	N 1670.2	SP	0	N 0.1	N 0.4
16/01/2012 00:28:00 16/01/2012 01:50:45	436.0	0.0	21.5	0.0	191.6	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	82	0.0	0.0
16/01/2012 05:46:05 16/01/2012 09:57:21	1075.7	34.8	316.3	7.5	1602.9	9.8	2.3	0.2	99612.9	AVV	251	0.1	11.2
16/01/2012 22:03:23 16/01/2012 22:03:28	N 1036.5	N 0.5	N 47.2	N 0.0	N 274.4	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 442.2	SP	0	N 0.0	N 0.7
17/01/2012 06:30:01 17/01/2012 11:57:53	780.7	8.2	393.5	5.8	2379.2	9.3	1.4	0.2	156138.8	AVV	327	0.2	14.3
18/01/2012 00:01:33 18/01/2012 00:01:38	N 1574.4	N 0.9	N 98.8	N 0.1	N 1333.3	N 0.7	N 0.4	N 0.0	N 559.5	SP	0	N 0.0	N 0.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/01/2012 01:00:00 al 01/02/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
18/01/2012 04:07:46 18/01/2012 08:06:08	647.7	24.2	664.8	18.9	751.6	29.4	2.1	0.3	196241.8	AVV	239	0.1	17.5
18/01/2012 23:02:23 18/01/2012 23:02:28	N 1683.9	N 1.1	N 106.3	N 0.1	N 1606.0	N 1.1	N 0.1	N 0.0	N 682.8	SP	0	N 0.0	N 0.6
19/01/2012 06:20:06 19/01/2012 12:01:03	699.9	5.9	499.0	7.2	2175.3	5.2	0.9	0.1	142888.8	AVV	341	0.0	13.0
20/01/2012 00:01:18 20/01/2012 00:14:53	N 1527.7	N 5.4	N 98.7	N 0.3	N 1398.9	N 4.9	N 1.9	N 0.0	N 3536.6	SP	13	N 0.0	N 1.2
26/01/2012 15:41:08 26/01/2012 15:41:13	N 6184.9	N 0.0	N 3637.5	N 0.0	N 1044.0	N 0.0	N 107.0	N 0.0	N 0.0	SP	0	N 0.0	N 0.0
TOTALI		473.9		187.9		292.9		2.8	3588091.0			16.0	306.1

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
17	16