

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/06/2012 01:00:00 al 01/07/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
11/06/2012 23:34:29 12/06/2012 06:33:07	679.5	450.9	269.0	162.0	125.2	77.2	75.5	84.8	807719.0	AVV	419	20.8	48.2
12/06/2012 18:03:22 12/06/2012 18:03:27	N 705.3	N 7.9	N 0.0	N 0.0	N 119.3	N 1.3	N 32.6	N 0.4	N 11166.5	SP	0	N 0.0	N 1.7
13/06/2012 01:34:29 13/06/2012 06:14:32	695.9	172.6	475.6	75.6	123.6	14.5	5.3	0.5	234918.8	AVV	280	0.0	20.3
13/06/2012 18:03:17 13/06/2012 18:03:32	N 873.0	N 1.1	N 11.5	N 0.0	N 263.8	N 0.3	N 0.0	N 0.0	N 1234.2	SP	0	N 0.0	N 1.7
14/06/2012 01:38:29 14/06/2012 06:19:22	703.2	140.6	438.5	82.8	82.7	7.1	1.8	0.2	193462.6	AVV	281	0.0	16.9
14/06/2012 18:07:22 14/06/2012 18:07:27	N 925.0	N 4.8	N 59.7	N 0.3	N 73.5	N 0.4	N 0.0	N 0.0	N 5163.8	SP	0	N 0.0	N 2.9
15/06/2012 05:33:49 15/06/2012 11:02:37	810.5	272.9	293.3	72.4	130.1	12.5	1.2	0.2	337555.1	AVV	329	0.0	28.9
15/06/2012 23:03:22 15/06/2012 23:03:27	N 1157.2	N 0.7	N 0.0	N 0.0	N 394.2	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 564.6	SP	0	N 0.0	N 0.8
16/06/2012 03:31:04 16/06/2012 09:27:22	844.6	270.0	353.9	75.1	94.8	17.4	1.3	0.3	318781.4	AVV	356	0.0	28.1
16/06/2012 22:22:22 16/06/2012 22:22:27	N 907.6	N 24.5	N 160.3	N 4.3	N 42.0	N 1.1	N 0.6	N 0.0	N 26950.4	SP	0	N 0.0	N 6.0
TOTALI		1307.0		467.9		128.7		86.1	1892436.8			20.8	142.4

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
5	5