



Centrale Termoelettrica San Filippo del Mela

Contrada Archi Marina
98044 San Filippo del Mela (ME)
Tel. +39 090 9607111
Fax +39 090 9384471
www.edipower.it

22 APR. 2014

Prot. N° 1655



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2014-0012537 del 02/05/2014

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, Div. IV
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
Fax: 0657225068



E p.c.

ISPRA

Servizio Indirizzo, Controllo e Coordinamento Attività Ispettive
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Sicilia

Dipartimento Provinciale di Messina
Via G. La Farina, isolato 105
98120 MESSINA
arpamessina@pec.arpa.sicilia.it

Comune S. Filippo del Mela


Via F. Crispi
98044 San Filippo del Mela

Provincia Regionale di Messina

Settore Ambiente
C.so Cavour, 87
98122 MESSINA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Territorio e Ambiente Servizio 3
Via Ugo La Malfa 169
90146 PALERMO



Raccomandata A/R

San Filippo del Mela, 18 aprile 2014

OGGETTO: Decreto DVA/DEC/2012/0000049 del 8/03/2012 - Centrale Termoelettrica San Filippo del Mela: **"Rapporto annuale di esercizio relativo all'anno 2013"**

Edipower S.p.A.

Sede legale: Corso di Porta Vittoria 4 - 20122 Milano

Capitale sociale EURO 1.139.311.954,00 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - C.F. e P.I. 13442230150 -

REA di Milano 1651649

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di A2A S.p.A.



CONFINDUSTRIA
PER LA SOSTENIBILITÀ



Con riferimento a quanto prescritto dal decreto Autorizzativo vigente per la Centrale Edipower di San Filippo del Mela, in particolare dal Decreto AIA n° DSA – DEC – 2009 0001846 del 03/12/2009 e modifica del 8/03/2012 n° DVA/DEC/2012/0000049 , si invia la relazione relativa ai dati di esercizio ed ambientali per l'anno 2013.

Si segnala che gli allegati contenenti i dati relativi al Piano di monitoraggio e Controllo, in ottemperanza alle prescrizioni, sono inviati esclusivamente sull'allegato supporto magnetico. Inoltre saranno depositati anche nella stanza di lavoro virtuale di ISPRA.

Distinti saluti

Centrale Termoelettrica di S. Filippo del Mela
Ing. Salvatore Marchese
(Gepo Centrale)

Allegati:

- relazione annuale sui dati di esercizio ed ambientali dell'anno 2013;
- supporto informativo con i dati.



Centrale San Filippo del Mela

RELAZIONE ANNUALE SUI DATI DI ESERCIZIO ED

AMBIENTALI DELL'ANNO 2013

su

1. Premessa pag. 3
2. Nome dell'impianto pag. 3
3. Dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Integrata Ambientale pag. 4
4. Gestione del piano: verifiche da eseguire pag. 4




1. PREMESSA

La presente relazione riporta i dati ambientali e di esercizio della Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela, relativi all'anno 2013. Secondo quanto prescritto dal Decreto AIA n° DSA-DEC-2009-00001846 del 03/12/2009 e modifica del 08/03/2012, n° DVA/DEC/2012/0000049, il rapporto contiene i seguenti dati:

- a. n° ore di effettivo funzionamento dei gruppi (*Allegato 1*);
- b. rendimento elettrico medio effettivo su base temporale mensile, per ogni gruppo (*Allegato 2*);
- c. energia generata in MWh, su base temporale giornaliera, per ogni gruppo (*Allegato 3*);
- d. elenco delle fermate per manutenzione per ciascun gruppo (*Allegato 4*);
- e. emissioni per l'intero impianto (ognuno dei camini) (*Allegato 5*);
- f. emissioni per l'intero impianto: Acqua (*Allegato 6*);
- g. emissioni per l'intero impianto: Rifiuti (*Allegato 7*);
- h. Emissioni per l'intero impianto: Rumore – La frequenza di monitoraggio è quadriennale, il monitoraggio sarà eseguito nel corso dell'anno 2015. Si evidenzia che l'ultima campagna di misure è stata effettuata nell'anno 2011 nel periodo 31/05/2011-01/06/2011 (risultati trasmessi nella comunicazione annuale relativa all'esercizio 2011).
- i. controllo della falda superficiale (*Allegato 8*);
- j. consumi specifici per MWhg su base annuale (*Allegato 9*);
- k. unità di raffreddamento (*Allegato 10*).

2. NOME DEL GESTORE E DELLA SOCIETA' CHE CONTROLLA L'IMPIANTO

Gestore	Ing. Salvatore Marchese
Impianto	Centrale Termoelettrica San Filippo del Mela
Società	Edipower S.p.A.
Sede operativa	C.da Archi Marina, 98044 San Filippo del Mela (ME)
Società	Corso di Porta Vittoria, n.4 20122 MILANO



3. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Nel corso del 2013, anno a cui si riferisce la presente documentazione, il gestore dichiara che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel pieno rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite dalle vigenti autorizzazioni ed in particolare dalla Autorizzazione Integrata Ambientale n° DSA-DEC-2009-00001846 del 03/12/2009 e modifica del 08/03/2012 n° DVA/DEC/2012/0000049.

Durante l'anno 2013 sono state comunicate e depositate nella stanza di lavoro virtuale n° 2 situazioni di mal funzionamento occorsi, di seguito si riporta l'elenco:

- Guasto Gruppo 5 del 07-03-2013 : malfunzionamento Desox;
- Guasto Gruppo 6 del 01-10-2013 : malfunzionamento sistema combustione dovuto ad avaria regolazione turbina.

4. GESTIONE DEL PIANO: VERIFICHE DA ESEGUIRE

I dati sono stati raccolti ed elaborati secondo i criteri definiti nel Piano di Monitoraggio e Controllo.



Edipower
Centrale Termoelettrica di S. Filippo del Mela
Ing. *Silvano Marchese*
(Capo Centrale)