

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2013 01:00:00 al 01/10/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/09/2013 09:58:52 01/09/2013 15:04:21	741.5	197.5	728.5	126.1	412.3	54.7	4.0	0.5	266170.7	AVV	306	0.0	22.5
01/09/2013 23:04:51 01/09/2013 23:05:06	N 931.9	N 1.0	N 409.2	N 0.4	N 191.1	N 0.2	N 0.4	N 0.0	N 1027.7	SP	1	N 0.0	N 1.0
02/09/2013 09:57:32 02/09/2013 14:56:51	771.3	169.2	386.3	69.8	203.2	23.9	1.4	0.3	219006.2	AVV	299	0.0	19.8
02/09/2013 23:05:36 02/09/2013 23:05:41	N 958.3	N 1.4	N 369.0	N 0.5	N 179.9	N 0.3	N 0.1	N 0.0	N 1478.7	SP	0	N 0.0	N 1.3
03/09/2013 09:17:02 03/09/2013 12:16:06	790.0	161.1	446.4	74.9	307.2	32.0	1.7	0.2	206026.8	AVV	179	0.1	18.1
03/09/2013 23:04:06 03/09/2013 23:04:11	N 875.0	N 0.9	N 401.9	N 0.4	N 133.2	N 0.1	N 0.4	N 0.0	N 997.8	SP	0	N 0.0	N 1.2
03/09/2013 23:04:06 03/09/2013 23:04:11	N 875.0	N 0.9	N 401.9	N 0.4	N 133.2	N 0.1	N 0.4	N 0.0	N 997.8	SP	0	N 0.0	N 1.2
04/09/2013 22:12:28 05/09/2013 05:32:21	800.6	419.2	478.8	200.1	264.5	55.4	25.1	3.1	517705.7	AVV	440	0.4	43.8
06/09/2013 22:04:21 06/09/2013 22:04:26	N 861.8	N 0.9	N 343.3	N 0.4	N 138.2	N 0.1	N 0.3	N 0.0	N 1031.0	SP	0	N 0.0	N 1.1
06/09/2013 23:25:38 07/09/2013 01:39:06	762.2	191.6	277.8	64.3	51.5	8.1	1.0	0.2	246830.1	AVV	134	0.0	20.9
07/09/2013 22:04:06 07/09/2013 22:04:21	N 898.5	N 0.6	N 342.6	N 0.2	N 177.3	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 621.6	SP	0	N 0.0	N 0.7
08/09/2013 10:47:43 08/09/2013 14:57:36	753.3	172.1	365.4	63.4	189.9	23.9	1.5	0.3	228603.5	AVV	250	0.3	20.0
08/09/2013 23:04:06 08/09/2013 23:04:11	N 922.2	N 0.8	N 364.8	N 0.3	N 177.1	N 0.2	N 0.3	N 0.0	N 877.2	SP	0	N 0.0	N 1.0
09/09/2013 00:46:53 09/09/2013 06:04:51	767.6	238.8	638.4	109.7	237.1	19.8	2.4	0.3	311624.0	AVV	318	0.0	27.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2013 01:00:00 al 01/10/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
09/09/2013 21:05:51 09/09/2013 21:05:56	N 928.6	N 1.1	N 310.1	N 0.4	N 124.3	N 0.1	N 0.4	N 0.0	N 1153.2	SP	0	N 0.0	N 1.0
11/09/2013 23:06:34 11/09/2013 23:06:39	N 933.7	N 1.9	N 316.4	N 0.6	N 113.4	N 0.2	N 0.4	N 0.0	N 2038.1	SP	0	N 0.0	N 1.5
12/09/2013 00:35:11 12/09/2013 06:11:19	796.2	182.5	415.0	78.0	99.0	16.6	1.4	0.3	229800.9	AVV	336	0.1	20.3
12/09/2013 21:17:35 12/09/2013 21:17:40	N 675.1	N 73.9	N 312.2	N 34.2	N 111.6	N 12.2	N 14.5	N 1.6	N 109456.0	SP	0	N 0.3	N 11.3
12/09/2013 21:29:31 12/09/2013 21:57:50	N 704.6	N 140.1	N 305.1	N 60.7	N 9.6	N 1.9	N 0.7	N 0.1	N 198823.6	AVV	28	N 0.0	N 17.2
12/09/2013 23:04:05 12/09/2013 23:04:10	N 580.3	N 0.6	N 174.8	N 0.2	N 207.1	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 956.2	SP	0	N 0.0	N 1.1
13/09/2013 00:28:01 13/09/2013 06:03:05	582.0	181.8	666.0	132.2	166.1	26.4	3.4	0.6	283276.2	AVV	335	0.1	24.1
13/09/2013 23:06:50 13/09/2013 23:07:05	N 662.9	N 1.9	N 192.7	N 0.5	N 87.4	N 0.2	N 0.4	N 0.0	N 2829.8	SP	1	N 0.0	N 2.0
15/09/2013 23:18:46 16/09/2013 06:25:50	721.6	299.5	213.8	118.3	163.4	50.7	8.9	1.9	505791.8	AVV	427	7.9	35.3
16/09/2013 16:03:35 16/09/2013 16:03:40	N 957.8	N 0.7	N 287.8	N 0.2	N 151.2	N 0.1	N 0.1	N 0.0	N 719.7	SP	0	N 0.0	N 0.9
17/09/2013 01:21:21 17/09/2013 05:52:05	740.7	186.1	334.7	72.1	194.2	27.1	1.3	0.2	244591.0	AVV	271	0.0	20.7
17/09/2013 20:04:35 17/09/2013 20:04:40	N 944.4	N 1.0	N 186.7	N 0.2	N 138.4	N 0.1	N 0.2	N 0.0	N 1013.8	SP	0	N 0.0	N 1.1
18/09/2013 01:21:31 18/09/2013 05:53:35	720.2	173.0	686.9	102.4	230.6	23.9	1.3	0.2	236891.7	AVV	272	0.0	20.9
18/09/2013 21:04:20 18/09/2013 21:04:35	N 918.7	N 1.2	N 267.1	N 0.3	N 190.0	N 0.2	N 0.2	N 0.0	N 1295.4	SP	0	N 0.0	N 1.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2013 01:00:00 al 01/10/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
19/09/2013 01:22:36 19/09/2013 06:26:20	759.7	339.3	523.7	131.0	191.9	27.8	1.2	0.2	437618.6	AVV	304	0.1	38.0
19/09/2013 20:53:20 19/09/2013 20:53:25	N 781.6	N 150.7	N 284.6	N 54.9	N 13.9	N 2.7	N 0.6	N 0.1	N 192789.9	SP	0	N 0.0	N 18.2
19/09/2013 22:22:21 20/09/2013 06:03:20	739.4	439.6	528.0	286.9	37.5	19.3	1.1	0.6	589472.0	AVV	461	0.0	49.7
20/09/2013 21:04:20 20/09/2013 21:04:25	N 978.5	N 0.7	N 369.2	N 0.3	N 188.9	N 0.1	N 0.3	N 0.0	N 702.3	SP	0	N 0.0	N 0.8
21/09/2013 07:48:46 21/09/2013 13:15:50	798.0	188.2	655.8	99.6	323.0	32.0	1.8	0.3	247148.2	AVV	327	0.0	22.0
21/09/2013 23:04:20 21/09/2013 23:04:25	N 986.3	N 0.6	N 308.9	N 0.2	N 138.5	N 0.1	N 0.2	N 0.0	N 583.7	SP	0	N 0.0	N 0.7
22/09/2013 05:02:21 22/09/2013 10:21:05	769.7	343.6	402.7	145.5	166.6	26.0	1.2	0.4	443783.7	AVV	319	0.1	39.1
22/09/2013 22:04:20 22/09/2013 22:04:25	N 1009.8	N 0.9	N 369.0	N 0.3	N 120.8	N 0.1	N 0.3	N 0.0	N 867.8	SP	0	N 0.0	N 1.0
25/09/2013 14:47:41 27/09/2013 22:52:11	4136.6	0.0	906.5	0.0	286.2	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	3365	0.0	0.0
28/09/2013 06:47:51 28/09/2013 13:58:50	917.7	329.3	356.8	119.7	369.1	51.5	13.8	2.4	399930.3	AVV	431	0.3	34.0
28/09/2013 23:04:20 28/09/2013 23:04:25	N 1137.7	N 1.3	N 278.6	N 0.3	N 246.9	N 0.3	N 0.0	N 0.0	N 1108.4	SP	0	N 0.0	N 1.2
29/09/2013 18:27:31 30/09/2013 01:32:05	854.2	450.6	378.4	157.1	120.1	13.9	0.7	0.3	537905.9	AVV	425	0.2	46.7
30/09/2013 23:03:50 30/09/2013 23:03:55	N 973.5	N 10.2	N 592.9	N 6.2	N 256.0	N 2.7	N 0.9	N 0.0	N 10501.3	SP	0	N 0.0	N 1.9
TOTALI		4663.1		2151.1		532.9		12.3	6152177.3			9.6	523.7

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/09/2013 01:00:00 al 01/10/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
20	21