

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/05/2013 01:00:00 al 01/06/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/05/2013 08:44:22 01/05/2013 10:23:42	1397.7	3.4	726.5	1.8	2364.3	1.9	0.9	0.0	2416.9	MANC AVV	99	0.0	0.5
01/05/2013 11:41:22 01/05/2013 16:57:51	1101.5	56.3	441.7	23.9	1571.0	66.2	2.9	0.2	377185.8	AVV	316	0.1	32.4
01/05/2013 23:03:21 01/05/2013 23:03:36	N 2276.5	N 2.2	N 0.0	N 0.0	N 1659.8	N 1.6	N 2.6	N 0.0	N 979.3	SP	0	N 0.0	N 0.9
02/05/2013 11:43:47 02/05/2013 15:59:51	1306.3	18.9	423.9	11.6	1728.3	22.0	5.3	0.3	136502.4	AVV	256	0.0	12.2
02/05/2013 23:02:36 02/05/2013 23:02:41	N 2171.2	N 2.7	N 0.0	N 0.0	N 1573.9	N 2.0	N 5.9	N 0.0	N 1261.6	SP	0	N 0.0	N 0.8
03/05/2013 11:35:52 03/05/2013 16:01:51	1369.5	53.1	433.1	20.9	978.4	34.6	27.6	1.0	226676.0	AVV	266	0.0	19.3
04/05/2013 00:02:51 04/05/2013 00:03:06	N 2295.9	N 3.4	N 0.0	N 0.0	N 2187.4	N 3.2	N 11.2	N 0.0	N 1467.8	SP	1	N 0.0	N 1.4
04/05/2013 00:04:17 04/05/2013 01:09:52	2295.9	3.4	0.0	0.0	2733.7	3.2	11.2	0.0	1467.8	MANC AVV	65	0.0	1.4
04/05/2013 13:02:32 04/05/2013 16:50:51	858.1	49.4	312.1	27.3	766.2	41.5	5.4	0.5	374875.7	AVV	228	0.1	32.0
04/05/2013 23:02:36 04/05/2013 23:02:41	N 2166.4	N 1.7	N 0.0	N 0.0	N 1175.4	N 0.9	N 1.9	N 0.0	N 775.2	SP	0	N 0.0	N 0.6
05/05/2013 10:38:42 05/05/2013 15:55:51	1117.1	55.8	533.0	40.9	1036.3	47.3	3.7	0.2	385790.3	AVV	317	0.1	33.8
05/05/2013 23:04:06 05/05/2013 23:04:21	N 2183.3	N 2.6	N 0.0	N 0.0	N 1103.6	N 1.3	N 2.0	N 0.0	N 1170.2	SP	0	N 0.0	N 1.1
06/05/2013 11:58:32 06/05/2013 14:29:32	2040.2	38.1	2210.0	12.7	2583.6	26.3	15.6	0.3	41296.5	MANC AVV	151	0.1	4.0
07/05/2013 11:50:42 07/05/2013 16:44:36	1330.9	52.1	386.1	21.7	1340.0	28.0	17.1	0.6	320722.4	AVV	294	0.4	27.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/05/2013 01:00:00 al 01/06/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
07/05/2013 23:02:36 07/05/2013 23:02:41	N 1844.6	N 1.8	N 0.0	N 0.0	N 2001.3	N 2.0	N 6.0	N 0.0	N 999.5	SP	0	N 0.0	N 0.7
08/05/2013 02:17:02 08/05/2013 07:10:36	958.9	17.0	478.3	4.8	1371.0	27.6	23.8	0.3	306023.8	AVV	293	0.0	27.1
08/05/2013 23:02:51 08/05/2013 23:02:56	N 2084.7	N 2.3	N 0.0	N 0.0	N 1113.6	N 1.2	N 4.5	N 0.0	N 1103.5	SP	0	N 0.0	N 0.9
09/05/2013 00:50:07 09/05/2013 06:11:21	998.2	12.2	485.4	13.4	1817.3	7.1	3.6	0.2	270626.8	AVV	321	0.0	23.8
10/05/2013 11:03:36 10/05/2013 11:03:41	N 1827.9	N 2.0	N 0.0	N 0.0	N 431.6	N 0.5	N 1.2	N 0.0	N 1109.1	SP	0	N 0.0	N 0.9
10/05/2013 13:04:57 10/05/2013 15:10:36	1467.2	44.5	560.9	15.5	2278.5	67.0	6.0	0.1	60118.0	AVV	126	0.1	5.2
11/05/2013 00:00:21 11/05/2013 00:00:26	N 1985.5	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 608.1	N 0.1	N 4.2	N 0.0	N 116.7	SP	0	N 0.0	N 0.1
16/05/2013 09:11:07 16/05/2013 19:11:02	1402.8	116.2	291.7	25.0	453.5	28.5	2.6	0.2	637909.2	MANC AVV	600	6.2	50.4
18/05/2013 21:29:27 19/05/2013 05:59:51	319.7	67.0	411.5	58.6	168.2	31.8	337.1	12.9	541640.6	AVV	510	4.4	42.1
20/05/2013 07:02:51 20/05/2013 07:02:56	N 1773.3	N 2.2	N 67.7	N 0.1	N 709.6	N 0.9	N 3.4	N 0.0	N 1255.1	SP	0	N 0.0	N 0.8
20/05/2013 13:08:52 20/05/2013 18:01:51	1103.8	14.1	506.8	10.0	2700.4	22.0	60.1	0.6	67274.2	AVV	293	0.2	7.0
20/05/2013 22:03:06 20/05/2013 22:03:21	N 1895.2	N 2.2	N 56.2	N 0.1	N 737.4	N 0.8	N 4.7	N 0.0	N 1150.0	SP	0	N 0.0	N 0.9
21/05/2013 17:55:22 21/05/2013 22:48:21	1107.6	52.8	350.8	14.2	948.1	42.7	123.3	6.1	324043.2	AVV	293	0.2	28.1
22/05/2013 11:03:06 22/05/2013 11:03:11	N 1903.4	N 1.7	N 29.0	N 0.0	N 684.4	N 0.6	N 4.9	N 0.0	N 869.3	SP	0	N 0.0	N 0.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/05/2013 01:00:00 al 01/06/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
22/05/2013 18:17:57 22/05/2013 22:51:51	1227.0	53.1	494.7	27.1	775.1	30.3	14.2	0.5	322625.9	AVV	274	0.1	28.0
23/05/2013 10:18:06 23/05/2013 10:18:11	N 0.0	N 33.8	N 0.0	N 0.5	N 0.0	N 14.2	N 0.0	N 0.0	N 19203.9	SP	0	N 0.1	N 5.1
23/05/2013 17:51:47 23/05/2013 22:06:21	1069.0	35.5	540.1	22.8	1659.8	44.4	4.7	0.2	255949.4	AVV	255	0.0	21.8
24/05/2013 11:02:51 24/05/2013 11:02:56	N 1787.3	N 1.8	N 85.6	N 0.1	N 603.6	N 0.6	N 0.0	N 0.0	N 1014.8	SP	0	N 0.1	N 0.7
24/05/2013 13:41:27 24/05/2013 16:59:21	620.1	66.2	359.8	36.1	718.6	46.6	3.5	0.4	315510.7	AVV	198	0.0	27.2
25/05/2013 03:05:06 25/05/2013 03:05:11	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.7	N 0.0	N 2204.8	SP	0	N 0.0	N 1.6
26/05/2013 21:42:12 26/05/2013 23:15:02	0.0	0.0	127.5	0.2	218.1	0.5	0.0	0.0	1393.5	MANC AVV	93	0.1	0.0
27/05/2013 00:28:57 27/05/2013 05:46:51	738.7	64.2	271.2	19.2	430.3	12.8	90.9	2.4	372683.7	AVV	318	5.3	27.6
27/05/2013 18:04:06 27/05/2013 18:04:11	N 1589.6	N 2.1	N 86.2	N 0.1	N 651.0	N 0.9	N 1.9	N 0.0	N 1327.4	SP	0	N 0.0	N 1.2
28/05/2013 00:48:52 28/05/2013 05:35:36	785.5	12.7	548.0	12.1	1089.9	12.7	2.9	0.1	297052.1	AVV	287	0.1	26.0
28/05/2013 19:53:51 28/05/2013 19:54:06	N 0.0	N 244.0	N 0.0	N 11.9	N 0.0	N 69.5	N 0.0	N 0.6	N 417877.9	SP	1	N 0.0	N 16.0
29/05/2013 00:48:52 29/05/2013 05:59:06	922.4	32.9	431.5	16.3	786.1	15.5	7.2	0.4	335465.9	AVV	311	0.1	30.1
29/05/2013 22:35:06 29/05/2013 22:35:11	N 0.0	N 61.8	N 0.0	N 1.8	N 0.0	N 59.5	N 0.0	N 0.2	N 132745.7	SP	0	N 0.1	N 16.1
30/05/2013 01:00:42 30/05/2013 05:50:06	864.0	7.4	627.6	7.6	971.7	1.8	2.9	0.1	278998.9	AVV	290	0.1	24.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2  
 Sistema di Misura delle Emissioni  
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
 dal 01/05/2013 01:00:00 al 01/06/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
31/05/2013 00:12:36 31/05/2013 00:12:51	N 1589.5	N 16.4	N 24.1	N 0.2	N 513.4	N 5.3	N 0.0	N 0.0	N 10298.8	SP	0	N 0.0	N 3.6
TOTALI		926.4		443.8		662.3		27.7	6254250.0			17.7	531.9

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
24	19