

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/11/2013 01:00:00 al 01/12/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/11/2013 00:04:50 02/11/2013 00:05:10	N 451.3	N 1.3	N 66.6	N 0.2	N 85.8	N 0.2	N 26.5	N 0.1	N 2832.9	SP	1	N 0.0	N 3.0
04/11/2013 03:22:36 04/11/2013 13:13:50	118.8	187.1	548.4	841.9	220.3	199.5	8.1	10.3	1545073.2	AVV	591	0.4	130.3
05/11/2013 00:04:50 05/11/2013 00:08:20	N 369.1	N 0.9	N 79.1	N 0.2	N 117.1	N 0.3	N 33.0	N 0.1	N 2548.2	SP	4	N 0.0	N 2.8
05/11/2013 04:34:26 05/11/2013 11:00:05	121.0	162.0	589.9	733.4	8.4	9.9	15.1	18.7	1301366.0	AVV	386	0.2	108.4
05/11/2013 23:22:50 05/11/2013 23:23:05	N 219.8	N 14.2	N 144.1	N 9.3	N 26.3	N 1.7	N 26.1	N 1.7	N 64534.0	SP	1	N 0.0	N 14.4
07/11/2013 05:54:06 07/11/2013 07:46:01	866.1	10.9	546.9	27.6	426.4	22.0	265.4	0.8	64480.0	MANC AVV	112	0.1	7.0
07/11/2013 11:10:47 08/11/2013 00:54:56	127.3	350.4	271.9	891.5	76.6	138.2	11.8	30.0	4125364.2	MANC AVV	824	0.2	337.5
11/11/2013 04:53:51 11/11/2013 09:25:36	173.3	31.0	530.9	157.9	255.1	110.7	58.4	4.4	362346.8	MANC AVV	272	0.1	33.3
25/11/2013 06:11:12 25/11/2013 15:41:32	266.3	97.3	399.8	335.0	371.0	305.5	40.8	11.7	841099.1	MANC AVV	570	0.1	71.6
26/11/2013 22:46:02 27/11/2013 13:20:21	97.2	260.0	403.3	897.6	342.7	511.2	18.2	32.9	2381479.7	AVV	874	0.2	203.9
28/11/2013 00:03:51 28/11/2013 00:03:56	N 609.8	N 43.9	N 248.9	N 17.9	N 125.6	N 9.0	N 19.9	N 1.4	N 72048.6	SP	0	N 0.1	N 7.9
28/11/2013 00:18:57 28/11/2013 07:57:21	208.4	239.9	368.8	476.5	83.2	77.0	7.7	7.9	1378448.0	AVV	459	0.4	120.0
28/11/2013 13:03:06 28/11/2013 13:03:11	N 184.2	N 15.9	N 261.3	N 22.6	N 36.3	N 3.1	N 9.6	N 0.8	N 86410.9	SP	0	N 0.1	N 10.3
28/11/2013 13:21:37 28/11/2013 17:25:06	63.8	60.4	299.4	252.5	32.3	19.0	5.3	4.3	945900.9	AVV	244	0.1	80.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/11/2013 01:00:00 al 01/12/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
28/11/2013 23:07:36 28/11/2013 23:30:51	N 293.9	N 32.9	N 284.6	N 31.9	N 177.4	N 19.9	N 10.2	N 1.1	N 111979.4	SP	23	N 0.0	N 11.2
29/11/2013 04:32:51 29/11/2013 08:19:36	120.0	92.3	331.6	254.6	7.2	5.5	4.0	3.1	813580.3	AVV	227	0.3	70.0
29/11/2013 21:04:21 29/11/2013 21:05:06	N 382.0	N 1.0	N 98.7	N 0.2	N 166.5	N 0.4	N 76.0	N 0.2	N 2503.9	SP	1	N 0.0	N 2.6
30/11/2013 03:33:42 30/11/2013 09:23:36	133.5	159.6	389.6	455.0	10.6	12.7	6.4	8.3	1540099.5	AVV	350	0.3	130.7
30/11/2013 21:08:06 30/11/2013 21:08:21	N 370.7	N 0.6	N 93.3	N 0.1	N 51.0	N 0.1	N 13.0	N 0.0	N 1580.0	SP	0	N 0.0	N 2.3
TOTALI		1650.9		5323.5		1411.1		132.5	15299237.5			2.4	1293.6

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
11	8