

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2013 01:00:00 al 01/08/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
09/07/2013 00:11:32 10/07/2013 05:55:22	258.5	628.9	591.5	1518.2	944.4	2045.7	25.6	52.7	2837808.6	AVV	1784	1.8	238.0
12/07/2013 23:04:07 12/07/2013 23:16:52	N 567.3	N 3.1	N 135.5	N 0.7	N 313.6	N 1.7	N 76.4	N 0.4	N 5477.8	SP	12	N 0.1	N 2.8
16/07/2013 19:40:23 17/07/2013 05:07:07	160.1	228.0	459.2	737.7	239.5	241.8	11.0	14.9	1681859.5	AVV	567	0.3	142.2
18/07/2013 23:06:07 18/07/2013 23:06:37	N 442.3	N 2.1	N 233.2	N 1.1	N 121.2	N 0.6	N 33.7	N 0.2	N 4763.7	SP	0	N 0.0	N 3.8
23/07/2013 04:09:47 23/07/2013 04:21:07	N 432.1	N 5.3	N 221.0	N 2.7	N 123.5	N 1.5	N 13.8	N 0.2	N 12246.6	SP	12	N 0.0	N 5.8
23/07/2013 10:11:47 23/07/2013 14:05:07	100.2	250.0	495.0	473.3	8.9	20.7	6.7	16.2	857295.7	AVV	234	0.3	72.6
23/07/2013 23:11:17 23/07/2013 23:11:52	N 225.3	N 11.8	N 61.5	N 3.2	N 81.8	N 4.3	N 13.2	N 0.7	N 52315.7	SP	0	N 0.0	N 10.2
24/07/2013 00:12:22 24/07/2013 06:58:52	85.5	116.2	440.3	606.0	69.0	64.5	7.9	9.1	1378669.9	AVV	406	0.3	114.8
24/07/2013 23:05:37 24/07/2013 23:05:42	N 308.8	N 1.1	N 19.3	N 0.1	N 63.8	N 0.2	N 25.2	N 0.1	N 3575.3	SP	0	N 0.0	N 3.3
29/07/2013 08:14:21 29/07/2013 12:05:36	88.7	84.2	503.1	476.0	8.6	7.5	5.5	5.0	942382.4	AVV	231	0.1	80.5
29/07/2013 23:05:21 29/07/2013 23:07:51	N 275.8	N 9.3	N 79.9	N 2.7	N 147.5	N 5.0	N 67.1	N 2.3	N 33802.7	SP	2	N 0.0	N 3.6
30/07/2013 03:06:17 30/07/2013 06:44:06	112.6	100.0	441.4	385.8	41.7	19.2	19.3	9.5	899190.2	AVV	218	0.3	77.5
30/07/2013 23:03:51 30/07/2013 23:07:21	N 724.9	N 38.5	N 356.4	N 18.9	N 242.0	N 12.9	N 12.3	N 0.7	N 53130.5	SP	4	N 0.0	N 6.3
30/07/2013 23:15:27 31/07/2013 10:58:51	172.3	237.3	721.9	1336.5	119.1	133.3	8.6	14.1	1877958.7	AVV	703	0.2	160.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/07/2013 01:00:00 al 01/08/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
TOTALI		1644.7		5533.5		2532.7		121.5	10475164.9			3.3	885.8

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
7	7