

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/03/2013 01:00:00 al 01/04/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
09/03/2013 15:31:06 09/03/2013 21:02:56	2880.5	0.0	332.7	0.3	2087.3	14.9	159.2	0.0	21170.8	MANC AVV	331	1.8	0.0
10/03/2013 06:15:11 10/03/2013 08:18:01	0.0	0.0	357.7	0.6	3553.1	32.8	18.8	0.0	21368.0	MANC AVV	123	1.8	0.1
10/03/2013 18:26:26 10/03/2013 20:26:41	1236.8	0.0	165.9	0.0	3529.1	0.0	34.8	0.0	4119.2	MANC AVV	120	0.3	0.0
15/03/2013 01:13:16 15/03/2013 09:56:21	0.0	0.0	0.0	0.0	1588.6	16.3	0.0	0.0	75496.4	MANC AVV	523	6.3	0.0
15/03/2013 17:58:41 16/03/2013 14:40:41	34.0	0.5	171.7	2.8	2490.8	33.0	0.0	0.0	290293.1	MANC AVV	1242	24.2	0.0
16/03/2013 15:43:46 18/03/2013 16:31:53	1179.6	12.4	442.7	3.7	1601.4	11.1	19.8	0.3	1139779.0	AVV	2928	25.3	79.1
22/03/2013 00:01:48 22/03/2013 00:02:03	N 3787.3	N 5.1	N 0.0	N 0.0	N 1326.3	N 1.8	N 0.0	N 0.0	N 1358.4	SP	1	N 0.1	N 1.0
22/03/2013 00:17:36 22/03/2013 01:28:51	3944.9	5.1	0.0	0.0	858.6	1.8	0.0	0.0	1358.4	MANC AVV	71	0.1	1.0
TOTALI		18.0		7.5		109.8		0.3	1553584.9			59.8	80.2

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
7	1